



HZSSX00CNJXK



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kolín

Polepská 634, 280 02 Kolín

Č. j.: HSKL- 9733-2/2021 - KO
Datum: 14. 10. 2021
Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová
Tel.: 950 885 161
E-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
Timao s.r.o.
Pod Beránkou 2465/7
160 00 Praha 6

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Místo stavby:

Královská cesta, Kolín IV, Kolín
k. ú.: Kolín, parc. č. 2911/2

Stavebník:

Město Kolín, IČO 00235440,
Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: *Ing. Iveta Pelánová*,
ověřil: *Ing. Karel Kříž Ph.D., ČKAIT 0012522*, datum: 08/2021

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1. 10. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení:
vypracoval: *Ing. Iveta Pelánová*,
ověřil: *Ing. Karel Kříž Ph.D., ČKAIT 0012522*, datum: 08/2021

Popis stavby:

Stavební úpravy povrchů stávajícího uličního prostoru, včetně rekonstrukce kanalizační stoky a uličních vpustí.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

V průběhu realizace stavby bude v maximální možné míře zachován průjezd pro techniku HZS. V opačném případě je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí. Stavebník zašle kopii rozhodnutí o uzavření komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras, které budou splňovat požadavky přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění a čl. 12.2 ČSN 730802 PBS – Nevýrobní objekty, na HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

Předložená dokumentace bude odeslána jako obyčejná zásilka poštou na adresu žadatele.

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru Kolín
úřední osoba