


HDVT -ANULOID

Rekonstrukce plynovodního zdroje tepla v ZŠ SENDRAŽICE KOLÍN





Legenda potrubí a tepelných izolací:

Materiál :

- potrubí ocelové v provedení ČERNÉ spojované svařováním plamenem nebo elektrickým obloukem
- profily černé tvaru U,L spojované svařováním
- materiál ČERNÝ tř. 11
- tlaková odolnost min. 16 bar

Tepelné izolace + nátěry :

- potrubí ocelové v provedení ČERNÉ bude opatřeno základním nátěrem -1x - červenohnědá
- ocelové nosné konstrukce v provedení ČERNÉ bude opatřeno základním nátěrem a dvojnásobným vrchním nátěrem
- odstíny vrchní barvy na nosné konstrukce určí investor
- tepelné izolace budou z minerální plsti např.ORSIL,ISOVER(typ:ML-3 a pod...)
- vrchní povrchová úprava tepelných izolací bude provedena z MIRALONU tl. 2 mm.
- veškeré uzavírací armatury na rozvodech páry budou oizolovány snímatelným rozebíratelným pouzdrem



Poznámka:

Po skončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška dle ČSN.
Montážní práce budou zhotoveny odbornou firmou a dle platných ČSN a řádu
Bezpečnosti práce.

Projektová dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele-PROJEKCE TVB s.r.o.
Projektová dokumentace NESMÍ být bez souhlasu zhotovitele dále kopírována a šířena!

VÝKRES SLOUŽÍ PRO VÝROBU TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ
ŽE NEBUDE VYUŽITO DODÁVKY DODAVATELE PLYNOVÉHO KOTLE.

KRESLIL:	Ing.ŠVEČ MBA		MÍSTO STAVBY:	ZŠ SENDRAŽICE hlavní 210, Sendražice Kolín		PROJEKCE TVB s.r.o. Tyršova 407/ 281 51 Velký Osek projekctvb.cz/seznam www.projekctvb.cz								
KONTROLOVAL:	Ing.ŠVEČ MBA													
ODP.PROJEKT.:	Ing.ŠVEČ-č.a.0501010													
INVESTOR:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín, 28002													
AKCE:					PROJEKCE TVB TECHNOLOGICAL SOLUTIONS	FORMÁT:			1 x A4			ČÍSLO PARÉ:		
<u>REKONSTRUKCE PLYNOVODNÍHO ZDROJE TEPLA- ZŠ SENDRAŽICE</u>						DATUM:			Květen 2018			1 2 3		
						STUPĚŇ:			RP(SP)			4 5 6		
						ARCH.ČÍSLO:			P5/2018-č.14			7 8 9		
						VÝKRES:			HDVT-ANULOID			MĚŘITKO:		