


ROZDĚLOVAČ, SBĚRAČ

Rekonstrukce plynovodního zdroje tepla v ZŠ SENDRAŽICE KOLÍN

PROVOZNÍ TLAK ÚT 2 BAR

ROZDĚLOVAČ ÚT:



ÚT



Legenda potrubí a tepelných izolací:

Materiál:

- potrubí ocelové v provedení ČERNÉ spojované svařováním plamenem nebo elektrickým obloukem
- profily černé tvaru U,L spojované svařováním
- materiál ČERNÝ tř. 11
- tlaková odolnost min. 16 bar

Tepelné izolace + nátěry:

- potrubí ocelové v provedení ČERNÉ bude opatřeno základním nátěrem -1x - červenohnědá
- ocelové nosné konstrukce v provedení ČERNÉ bude opatřeno základním nátěrem a dvojnásobným vrchním nátěrem
- odstíny vrchní barvy na nosné konstrukce určí investor
- tepelné izolace budou z minerální plsti např. ORSIL, ISOVER (typ: ML-3 a pod...)
- vrchní povrchová úprava tepelných izolací bude provedena z MIRALONU tl. 2 mm.
- veškeré uzavírací armatury na rozvodech páry budou izolovány snímatelným rozebíratelným pouzdrem

Poznámka:

Po skončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška dle ČSN.
Montážní práce budou zhotoveny odbornou firmou a dle platných ČSN a řádu
Bezpečnosti práce.

Projektová dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele-PROJEKCE TVB s.r.o.
Projektová dokumentace NESMÍ být bez souhlasu zhotovitele dále kopírována a šířena!

KRESLIL:	Ing. ŠVEC MBA	MÍSTO STAVBY:	ZŠ SENDRAŽICE hlavní 210, Sendražice Kolín
KONTROLOVAL:	Ing. ŠVEC MBA		
ODP.PROJEKT:	Ing. ŠVEC-ě a.0501010		
INVESTOR:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín, 28002		
AKCE:	REKONSTRUKCE PLYNOVODNÍHO ZDROJE TEPLA- ZŠ SENDRAŽICE		
VÝKRES:	R+S		
		PROJEKCE TVB s.r.o. Tyršova 407 281 51 Velký Osek projekctvb@seznam.cz www.projekctvb.cz	PROJEKCE TVB s.r.o. Tyršova 407 281 51 Velký Osek projekctvb@seznam.cz www.projekctvb.cz
FORMÁT:	1 x A4	ČÍSLO PARÉ:	1 2 3
DATUM:	Květen 2018	STUPEN:	4 5 6
ARCH.ČÍSLO:	P5/2018-č.14		7 8 9
MĚŘITKO:		Čís.výkresu:	1.07