

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

017070059121

Jiří Funda

321737183

321712326

jiri.funda@vodoskolin.cz

27.11.2017

AZ PROJECT spol. s r.o.

Plynářská č.p. 830

280 02 Kolín IV

**Kolín, parc. č. 5503, Úprava veřejných prostranství - lokalita u Polikliniky  
(zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Kolín, Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost VODOS, s.r.o. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společností VODOS s.r.o., obraťte se prosím na uvedené kontakty (vojtech.hnevsa@vodoskolin.cz, tel. 321737196). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

**S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných VODOS s.r.o.. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS s.r.o. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz, Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem VODOS s.r.o. po vytýčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.

S pozdravem

 **VODOS Kolín**  
VO:XS s.r.o.  
Legerova 21, 280 02 Kolín III.  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457Ing. Roman Nešpor  
technický ředitelVODOS, s.r.o.  
Legerova 21  
280 02 Kolín III.  
tel.: 321  
724 242  
fax: 321  
712 326

