

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **Parkovací dům pro kola, Kolín**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby a navrženým způsobem ochrany kabelů souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **611739/17**.

Stavba je podmíněna přeložením sděl. vedení a zařízení(SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.!

Přeložení SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. je nutné projednat s Divizí Provoz, pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p.Šulc, mob. 724 227 906, e - mail.:[jan.sulc@cetin.cz](mailto:jan.sulc@cetin.cz).

V případě nechráněných kabelů( např. v místě vjezdů, sjezdů na pozemek, parkovacích míst apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových nebo plastových chrániček s přesahem 0,5 m na každou stranu.

Trasy inženýrských sítí uložte mimo SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.( CETIN a.s.) a tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 a ostatní související předpisy. Rovněž nesmí křížit naši trasu v místech, kde jsou kabelové spojky.

Na trasách SEK společnosti CETIN a.s., nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN a.s. nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN a.s. včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ( p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Praze 11.8.2017

Roman Křivka  
Ochrana sítě Praha

