


Městský úřad Kolín**Odbor výstavby – stavební úřad**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz

tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I

**Jindřich Vocásek, IČ 43746349**
Opočnice 13
289 04 OpočniceNaše čj.: MUKOLIN/SU 51251/17-zak
Naše zn.: SU 11142/2017Počet listů: 1
Příloh/listů: 0Vyřizuje: Tereza Žáková
Telefon: 321 748 352
E-mail: tereza.zakova@mukolin.cz

Datum: 18. 05. 2017

- **rekonstrukce VO ul. Ovčárecká – nadjezd; pozemky p. č. 3307/1, p. č. 3305/1 a p. č. 3305/3 v k. ú. Kolín – část „B“**

Dne 16. 5. 2017 stavební úřad obdržel žádost Jindřicha Vocásky, IČ 43746349, Opočnice 13, 289 04 Opočnice ve věci rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Ovčárecká – nadjezd (pozemky p. č. 3307/1, p. č. 3305/1 a p. č. 3305/3 v katastrálním území Kolín – část „B“).

Dle žádosti se jedná o tyto stavební práce:

dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení v Kolíně v části ulice Ovčárecká a to úsek ulice od křižovatky s ul. Sadová k parkovišti firmy Chocoland včetně odbočky na Tři Dvory a nájezdové rampy od Třech Dvor. Součástí bude i podjízdňá vozovka od firmy Chocoland na Třídvorskou ulici. Kabel veřejného osvětlení a rezervní HDPE trubka pro městský informační systém povedou ve stávajících trasách veřejného osvětlení. Kabely vedou v zeleném pásu podél komunikace, v přilehlých chodnících. Při křížení s komunikací bude proveden řízený protlak a kabel bude uložen v trubce KOPODUR Ø 75 mm. V mostní konstrukci nadjezdu budou kabely uloženy ve stávajících chráničkách.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) Vám k žádosti sděluje následující:

vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídic, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky nevyžaduje dle platného stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Dále Vám sdělujeme, že výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trase a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma nevyžaduje ani rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

MĚSTSKÝ ÚŘADodbor výstavby
stavební úřad**KOLÍN**
4.02Tereza Žáková, v. r.
referentoprávněná úřední osoba **a správnost vyhotovení****Rozdělovník:**Účastníci řízení:

Jindřich Vocásek, Opočnice 13, 289 04 Opočnice

Věra Lapšanská

úřední osoba