

Městský úřad


Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz

pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín II



Jindřich Vocásek, projekce elektro
Opočnice 13
289 04 OPOČNICE

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OD 51248/17-noj
Spisová zn.: OD noj 22444/2017

Vyřizuje: Jana Nováková
Telefon: 321 748 144
E-mail: jana.novakova@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 10.10.2017

Vyjádření k situaci stavby: „Rekonstrukce VO ul. Ovčáreská v Kolíně - nadjezd“

Odbor dopravy MěÚ v Kolíně, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací, posoudil Vámi předloženou situaci shora uvedené stavby, ke které zaujímá toto stanovisko:

Uvažovaná stavba veřejného osvětlení se týká zájmů ochrany silnic II/328 a II/322 včetně nájezdové rampy a místních komunikací – chodníků.

Příčné křížení silnic II. třídy kabelovým vedením VO bude provedeno kolmými **podvrty** (protlaky) bez zásahu do vozovky silnice. Startovací (pracovní) jámy budou umístěny mimo silniční pozemek v chodníku, zel. pásu, resp. co nejdál od hrany vozovky, stavbou nesmí být narušena statika mostních opěr a svahu nadjezdu.

Podélně v souběhu se silnicí II/328 a II/322 bude kabelové vedení uloženo **v zeleném pásu** nebo **chodníku bez zásahu do silničního tělesa** také co nejdál od hrany vozovky komunikací. **Stavbou kabelového vedení nesmí být narušena statika mostních opěr a svahu nadjezdu.**

Terén po pokládce kabelů VO bude uveden do původního stavu – výkopy po vrstvách řádně hutněny, aby po dokončení stavebních prací nemohlo dojít k poškození silnice resp. k sesednutí krajnice.

Na silnici II. třídy nebude během stavby VO ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.

Nové osvětlovací body – sloupy VO musí být umístěny v zeleném pásu popř. v chodníku nebo za ním ve směru od silnice (mimo těleso silnic II. třídy) tak, aby s ohledem na bezpečnost silničního provozu nezasahovaly do průjezdního úseku silnice.

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic II. třídy z důvodu provádění stavebních prací (protlaky) podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží situační plánec okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace. Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu přechodné úpravy dopravního značení.

Uložení kabelového vedení VO do tělesa místních komunikací – chodníků (MK) požadujeme na základě § 36 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů minimalizovat, tzn. výkopy v tělese místních komunikací provést v co nejmenším možném rozsahu.

Po celou dobu provádění stavebních prací na kabelovém vedení VO nesmí být ohrožen a minimálně omezen provoz na MK. Přístup k sousedním nemovitostem zůstane zachován. Stavební a výkopový materiál nebude umístěn (skladován) na přilehlé MK. Případné znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno.