



# SO 01 - ÚPRAVA AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ VÝKRES TVARU 1:50

BETON ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404  
C30/37 - XA1, XC4, XF3 (CZ,F1.1)  
MAX. PRŮSAK 35 MM PODLE ČSN EN 12390-8  
CI 0,4 - Dmax 22  
OCEL B500B  
KRYTÍ : 40 MM

POZNÁMKY:  
PRACOVNÍ SPÁRY SE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ SE ZDRSNÍ  
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI SE PROVEDE SYSTÉMEM  
VLEPOVANÉ VÝZTUŽE

±0,00 = 196,73

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1	VERZE K PROJEDNÁNÍ	30.7.2018	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	Ing. Tmka	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.
PROJEKTANT	Ing. Kubová, Ph.D.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	07/2018
OBJEDNATEL	Město Kolín	ČOV TPCA - PD techn. čištění OV		OKRES	Kolín
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7102-02-05
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	10A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	013833/18/1
ČÁST STAVBY	Aktivace			SOPS	SO 01
PRÍLOHA:	Úprava aktivčních nádrží			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.2.1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatel) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatel oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zřizovat další osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřezku čísla 01 nebo originálu přílohy (metrick).