

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Kolín
Odbor školství
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Vaše žádost ze dne, značka:
21.11.2017
MUKOLIN/OSKS82945/15-
novv

Naše značka:
118170095
(1251)

Vyřizuje:
Aleš Zahajský

Kolín dne:
23.11.2017

Věc: stavba společného pavilonu ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kolín II, pozemek parc.č. 2567/1, 2567/171 k.ú. Kolín
Stavebník: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Projektant: ing. Martin Škorpík, IČ 66767849, V Břízách 794, 280 02 Kolín II
Č. zakázky: DSP; Datum: 11/2016

Předmětem předložené dokumentace je budova nepravidelného tvaru s napojením na objekty pavilonů ze spojovací chodby ZŠ Bezručova a z místnosti předsazeného zádveří ZŠ Masarykova. Z hlediska sledovaného veřejného zájmu jde o změnu dokončené stavby, provozně propojené se stávajícími objekty. Jedná se o stavbu se dvěma nadzemními podlažními, nepodsklepenou, s plochou střechou.

Kapacita obou Základních škol nebude navýšena. Nové učebny rozšiřují kvalitu výuky. Místnost č. 1.03 – učebna přírodních věd 30 žáků. Místnost č. 1.04 – učebna přírodních věd 30 žáků. Místnost č. 2.03 – dílna 15 žáků. Místnost č. 2.04 – polytechnická učebna 30 žáků. Vnitřní dveře budou plné.

Z hlediska plnění požadavků **vyhlášky** č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Stavební **detaily** a vybavení bezbariérovými prvky žádáme realizovat tak, aby odpovídaly vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh (dále také jen vyhl.).
2. **Vstup** do objektu dle bodu 1.1.3. příl. 3 vyhl. musí mít šířku nejméně 1250 mm.
3. Vzhledem k tomu, že školy dle § 8 odst. 6 vyhl. musí mít bezbariérově řešeny prostory, upozorňujeme především na ustanovení v bodu 1.1.7. (**výška ovládacích prvků**), bodu 1.2.11. (**vizuální kontrast zařizovacích předmětů**) či bodu 2.2.1. (**stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně**) přílohy 1 vyhl.
4. **Vstupní dveře** požadujeme provést v souladu s přílohou 1 vyhl. Zvláště otevíravá vstupní dveřní křídla musí být dle bodu 1.1.4. ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. Dále dle bodu 1.1.5. dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Dále prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být dle bodu 1.2.2. ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
5. V každé pobytové místnosti musí mít dle bodu 4.1.1. příl. 3 vyhl. nejméně jedno **okno pákové ovládání** nejvýše 1100 mm nad podlahou.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dalšího stupně (realizační) dokumentace tak, aby projekt plně odpovídal vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Proti vydání stavebního povolení **nemáme námitek** za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předložená projektová dokumentace pare 5 je vrácena zpět.

NIP/ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

Aleš Zahajský, odborný konzultant

Adr. střediska: Šotnovská 580, 280 02 Kolín II
kontakty: 603 44 77 40, nebo: 331@email.cz



-118-