



9 1 6+6 6 5 7

- SPÍNAČE DOMOVNÍ NÁSTĚNNÉ/ZAPUŠTĚNNÉ, IP44, 230V/10A např. VÝŠKA 1,05 m

SVÍTIDLO DLE LEGENDY SVÍTIDEL

ZÁSUVKA DOM. ZAPUŠT. JEDNONÁSOBNÁ/DVOJ. 230V/16A např., VÝŠKA 0,3m OD PODLAH

PODLAHOVÝ BOX PRO 6 PŘÍSTROJŮ, PA, 330x260x57 m

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NÁSTĚNNÁ 230

OCHRANÉ POSPOJIVÁNÍ

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΣ

KO KRABICE KO97 OSADIT ČASOVÝ SPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU

Výúst' s výřivým výtokem pro přívod 600x600 mm

Výúst' s výřivým výtokem pro odvod 600x600 mm

Vnitřní kazetová jednotka klimatizace - napájeno z venkovního jednotky

Uutiset julkaistiin joulukuun 22:n (1970)

DIAGONÁLNI VENTILÁTOR DO POTRUBÍ 23

STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ, V ZAPUŠTĚNÉM PROVEDENÍ

STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE PATROVÁ, V ZAPUSTĚNÉM PROVEDENÍ

V PROVEDENÍ PRO ROZMĚRY 400x600x180 (VxŠxH)mm UMÍSTĚNÝ V 3.MP.01 - CHOD

ELEKTRICKÁ ROZVODNICE VÝTAHU, V ZAPUŠTĚNÉM PROVEDENÍ

ŘÍDÍCÍ CENTRÁLA ČEZU S 360 NÚJZ, DODÁVKA TECHNOLOGIE ČEZU, DÍLEŽNOSTI

V ZAPUŠTĚNÉM OCELOPLECHOVÉM ROZVÁDĚČI,  
ROZMĚRY (500X100X60) Č. 16-11

RWA PROSKLENÉ TLAČÍTKO. GEZ

KOUŘOVÉ ČIDLO, GEZE

EL. VŘETENOVÝ POHON OKENNÍCH KŘÍDEL, 4ks POHONŮ (NAPÁJENÍ Z ÚSTŘEDNY GEZE (2)

STOUPACÍ VEDENÍ Z ER1 V 1.NP DO PATROVÉ ROZVODNICE V 3.N

STOUPACÍ VEDENÍ 7 FR1 V 1MR DO ROZVODNICE VÝTAHU V 3MR

(CYKY-J 5x6 - 3x400V, 50Hz, JIŠTĚNÍ 3x16A )

(CYKY-1 3x15 - 230V 50Hz)

OBVOD 4.0 (CYKY-J 3x1,5) Z ER1 DO 3.NP (NAPÁJENÍ GEZE (2))

KABELOVÉ VEDENÍ Z ÚSTŘEDNÝ GEZE (1) V 1.NP DO ÚSTŘEDNÝ GEZE (2) V 3.NP -

*Journal of Management Inquiry* 18(6)

LEGENDA: CRÍTICA

SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ, KRUHOVÉ, OBÁLOVÝ KRYT 35W, 3700K

SVÍTIDLO LED 1200x300, ROZSAZENÉ 10W, 5500K, MŘÍŽKA, VYSOKÝ LESK

±0,000 = 218,50 m n. m.  
 Souřadný systém: JTSK  
 Výškový systém: BpV

KÓTOVÁNÍ VÝKRESŮ UVEDENO VŽDY NA VÝROBNÍ ROZMĚRY ZOIVA  
 MODRÉ KÓTOVÁNÍ UVEDENO VŽDY NA ČISTÝ ROZMĚR MÍSTNOSTI SE ZAPOČÍTÁNÍM TLOUŠŤKY OMÍTEK A OBKLADŮ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAV	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek		Jindřich Pavlík	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR		MĚSTO KOJLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOJLÍN 1, 280 12			
MÍSTO STAVBY		st. 503/504/1, 504/2, 507/3, 507/6, 925, p.č. 260/1, 270, 281a/21, 281a/22			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MNICHOVICKÁ			FORMÁT	xA4
				DATUM	01/2019
Obsah	D.14.2 ELEKTROTECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 3NP SILNOPROUD			STUPEŇ PD	DPS
				MĚŘÍTKO	Č.V.
				1:50	D.14.2.4