

Radim Kozlovský

Okružní 1375
280 02 Kolín

Vaše žádost ze dne, značka:
10.12.2018
1811

Naše značka:
110180583

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
17.12.2018

Věc: Úprava schodiště a veřejného prostranství

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby dle § 105

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018.*, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kolín III, ul. Kmochova - Jaselská

Stavebník: Město Kolín

Projektant: Radim Kozlovský

Č. zakázky: 1811

Datum: X./2018

Předmětem předložené dokumentace je oprava prvního (levého) stávajícího schodiště a stavební úprava (odstranění) druhého schodiště v skloněnou rampu (šikmý chodník) pro bezbariérový přístup. Sadové úpravy stávajícího parčíku - veřejného prostranství mezi ulicemi Kmochova a Jaselská. Součástí je výměna bezpečnostního zábradlí. Bezbariérové řešení je uvedeno v bodech B.8 STZ a D.2.3 TZ.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. U měněného zábradlí musí být splněn požadavek bodu 1.2.10 přílohy č.1 k vyhlášce na spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250mm - výška zábradlí dle uvedeného bodu má být 1100mm, u schodiště doplněno madly ve výši 900mm po obou stranách schodiště.
2. Obrubník u nového skloněného chodníku bude výšky nejméně 60mm, aby mohl sloužit jako vodící linie dle požadavku bodu 1.2.1 přílohy č.1 k vyhlášce.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při úpravách dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky bude v realizaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání souhlasu nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou v realizaci odpovídat platné legislativě.

S pozdravem

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com