



LEGENDA:

- Splaškové potrubí 110-PVC SN4 KG
- Výšková změna potrubí
- Označení stoupacího potrubí
- 110 PVC-HT
- Dimenze a materiál potrubí
- Změna dimenze potrubí
- Vnitřní revizní kanalizační šachta Nicoll
 - 400x400mm
 - vtok 110mm
 - pochozí víko s madlem

POZNÁMKY:

- Výškový údaj o uložení potrubí je v rozměru nad číslou podlahou.
- V případě vzniku kolize s ostatním instalačním vedením je nutné uvedené výškové údaje potrubí místně upravit.
- Před montáží všech zařízení je nutná koordinace všech instalací.
- U zařizovacích předmětů nebo baterií je nutné jednotlivé výškové pozice upravit dle zvoleného výrobce.
- Pozice jednotlivých vývodů měřena od hrubých konstrukčních prvků.
- Konečnou podobu a polohu navržených zařizovacích předmětů je nutné před montáží koordinovat s investorem stavby
- Polohu vývodů v kuchyni je nutné koordinovat s výrobcem kuchyňské linky
- Veškeré vývody pro kuchyně jsou ukončeny kanalizační zášlepkou.
- Při napojení drtiče odpadu smí být max. délka připojovacího potrubí 1 m.
- Odvod od pojistného ventilu el. kotle bude napojen hadičkou do zápachové uzávěrky HL21
- Odvod od VZT potrubí bude napojen hadičkou do zápachové uzávěrky HL138
- Navržené připojovací potrubí systému - nevětraná.
- Připojovací potrubí bez možnosti drtiče odpadů.
- Změna trasy odpadního potrubí pouze kolenem 45°.
- Přechod svodného na odpadní potrubí pomocí kolena 2x45° a potrubí délky 250mm vložené mezi kolena
- Sklon svodné potrubí - splaškové vody min. 2 %, odpadní vody od kuchyně min. 2 %, dešťové vody min. 1 %.
- Sklon připojovací potrubí 3%
- Veškeré prostupy základovými konstrukcemi budou opatřeny ocelovou chráničkou
- Bude použit WC modul Geberit Duofix s nádržkou Sigma 12cm, pro tl. podlahy 0-20cm

± 0,000= 225,830 B.p.v. (kótováno v milimetrech)

AUTOR NÁVRHU:		VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. Jakub Hodula		Ing. Jakub Hodula		Ing. Michal Slanec U Smaltovny 580/12 170 00 Praha 7 č. autorizace 00 91 62		Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP:							
Václav Jankovský, DiS.							
STAVEBNÍK: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín						STUPEŇ PROJEKTU: DZS	
AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE						DATUM: 06/2016	Č. PARÉ:
						MĚŘÍTKO: 1:50	
OBJEKT: SO 02- STARÁ ŠKOLA						Č.OBJEKTU: D.1.02	
ODDÍL: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						Č. ODDÍLU: D.1.4	
PODODDÍL: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE						Č. PODODDÍLU: D.1.4.a	
VÝKRES: PŮDORYS KROVU - KANALIZACE						Č. VÝKRESU: D.1.4.a.04	