

Ze dne: 03.01.2019  
Číslo jednací: O19070083365  
Vyřizuje: Jiří Funda  
Tel.: 321737183  
Fax: 321712326  
E-mail: jiri.funda@vodoskolín.cz  
Datum: 03.01.2019

S4A,s.r.o.  
Loupnická č.p. 176  
435 42 Janov

**Kolín, parc. č. 658/1, Odstavná plocha - Oldřišská, Kolín (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: S4A,s.r.o., Litvínov, Janov, Loupnická, č.p. 176, 43542

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi VODOS s.r.o., obraťte se prosím na uvedené kontakty (Ing. Pavol Lomnický, tel.: 469669945, pavol.lomnický@vschrudim.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

**S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede příslušný pracovník VODOS, s.r.o. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz Mgr. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolín.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem VODOS, s.r.o. Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem



**VODOS Kolín**  
VODOS s.r.o.  
Legerova 21, 280 02 Kolín III.  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Jiří Funda  
technický pracovník

Přílohy: Mapa\_O19070083365.pdf

VODOS, s.r.o.  
Legerova 21  
280 02 Kolín III.  
tel.: 321 737 171