



KOMU / TO

Liběna Knapová

FUNKCE

SPOLEČNOST / ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

LK PROJEKT

ADRESA

LK PROJEKT  
Liběna Knapová  
28. října 933  
250 88 Čelákovice

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘEDMĚT / SUBJECT

**Vyjádření k existenci sítí: „Rekonstrukce kanalizace AI aul. Písečná, kanalizace H ul. Tůmova, kanalizace H cul. Hlubočská v k.ú. Kolín“**

OD KOHO / FROM

Bohumil Šidlák

FUNKCE

Technik DII

ODDĚLENÍ / STŘEDISKO

DII, ČEPRO, a.s. Šlapanov

TELEFON

569479356, 606637778

č. j.

S1-2/55/18

DATUM / DATE

15.2.2018

PŘÍLOHA

mapa

**Zájmovým územím prochází naše potrubí pro přepravu ropných látek, produktovod ČEPRO, a.s.**

Plánovaná akce „**Rekonstrukce kanalizace AI aul. Písečná, kanalizace H ul. Tůmova, kanalizace H cul. Hlubočská v k.ú. Kolín**“ je, dle přiložené situace, za tzv. bezpečnostní vzdáleností od produktovodu, pro tento typ stavby. Stavba bude částečně umístěna v ochranném pásmu produktovodu. K výše uvedené stavbě nemáme připomínek.

Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu vyplývá ze zákona 189/1999Sb., ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161 a „je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.“

Dle jmenovaného vl. nařízení § 4 je charakterizováno ochr. pásmo jako „prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.“

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin dle výše uvedených předpisů.

**Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem 189/1999Sb., ČSN 650204 (Dálkovod hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161.**



