

Ze dne: 13. 09. 2018
Číslo jednací: 6453/ 18
Naše značka: 287/ 18
Vyřizuje: Olga Brožová
Tel.: 321737185
E-mail: olga.brozova@vodoskolín.cz
Datum: 21. 09. 2018

RAISA spol. s. r. o.
Havlíčková 822
280 02 Kolín

Věc:

VYJÁDRĚNÍ K AKCI: **Existence sítí- rekonstrukce veřejného osvětlení**
MÍSTO: **Kolín- Sendražice, ulice Hlavní**
STUPEŇ PD: **SP**
PROJEKTANT: **RAISA spol., s. r. o., Havlíčkova 822, Kolín**
INVESTOR: **Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín**

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. – pro vytyčení vodovodních řadů- Erik Horníček, tel: 321737189, erik.hornicek@vodoskolín.cz a pro vytyčení kanalizačních stok - Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 321714242, jaroslava.drastilova@vodoskolín.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. - Erik Horníček, tel: 321737189, erik.hornicek@vodoskolín.cz, Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 321714242, jaroslava.drastilova@vodoskolín.cz a **před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. – Erik Horníček, tel: 321737189, erik.hornicek@vodoskolín.cz , Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 321714242, jaroslava.drastilova@vodoskolín.cz.

- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


 **VODOS Kolín**
VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III.
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Jiří Funda

technický pracovník

