



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kolín  
Dopravní inspektorát Kolín

Č.j.: KRPS-37943-1/ČJ-2018-010406-DOŽ

Ev.č.: SDZVK-111-2018

Kolín 20. února 2018

**Počet listů: 1**

Příloha: 0

**Raisa spol. s r.o.  
Havlíčková 822  
280 02 Kolín 4**vaše č.j.:  
tel.: 311 240 080, 602 331 982, p. Biško  
ID DS:  
IČ: 43005071  
e-mail: [info@raisa.cz](mailto:info@raisa.cz)**Stanovisko k akci: „Kolín, Sendražice, Rekonstrukce veřejného osvětlení  
ulice V Zahradách“**

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný přízvaný orgán Policie České republiky, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci, Vám po prostudování sděluje následující

**s t a n o v i s k o.**

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný orgán ve věci bezpečnosti silničního provozu dle § 25 odst. 1 zák. č. 13/2000 Sb., o pozemních komunikacích a § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/2000 Sb., o pozemních komunikacích

**souhlasí**

s předloženou projektovou dokumentací za dodržení následujících podmínek:

- inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 zák. č. 13/2000 Sb., o pozemních komunikacích,
- doporučuje po realizaci stavby doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřícím protokolem prokazující splnění normy ČSN EN 13201, o osvětlení pozemních komunikací,
- při provádění stavebních/ montážních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a především musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- musí být zajištěn výhled na dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení vozidla,
- technická zařízení umístěna nad zemí (např. smyčkovací, přípojkové skříně atd.) nesmí narušit rozhledová pole křižovatek, jednotlivých připojení, přechodů pro chodce i míst pro přecházení. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu.
- firma, která bude stavbu realizovat v případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro přechodné dopravní značení (III. vydání - účinnost 1.4.2015).

**Odůvodnění**

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, po dodržení výše uvedených podmínek s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška  
vedoucí dopravního inspektorátu  
v.r.Václavská 11  
280 16 Kolín 3

Výtisk č. 1 : RAISA spol. s r.o.

Výtisk č. 2 : Dopravní inspektorát Kolín

Tel.: +420 974 874 562  
Fax: +420 974 874 569, (870 662)Email: [ko.di@pcr.cz](mailto:ko.di@pcr.cz)

ID DS: 2dtai5u