

Městský úřad Kolín

Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 140, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz

sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II



RAISA spol. s r.o.
Havlíčková 822
280 02 KOLÍN IV

Vaše čj. (zn.):
Naše čj.: MUKOLIN/OD 6853/18-car
Naše zn.: OD carvv1 6116/2018

Vyřizuje: Václav Carva
Telefon: 321 748 181
E-mail: vaclav.carva@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 1/1

Datum: 29.03.2018

Vyjádření k rekonstrukci veřejného osvětlení, Kolín-Sendražice, ul. Hlavní et. II pro územní řízení.

Odbor dopravy MěÚ v Kolíně, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr shora uvedené stavby, ke kterému zaujímá toto stanovisko:

Uvažovaná rekonstrukce veřejného osvětlení se podle předložené situace dotkne zájmu ochrany místní komunikace (dále jen MK) ul. K Veltrubům 1 x protlakem (podvrtem) a podélným výkopem v chodníku, v ul. Na Konečné 1 x protlakem (podvrtem), ul. K Ovčárům 1x protlakem (podvrtem) a podélným výkopem v chodníku a u sil. č. III/3284 ul. Hlavní v k.ú. Kolín – Sendražice mimo vozovku. Souhlas s umístěním zařízení do tělesa místní komunikace (stanovisko k dokumentaci stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb - stavební zákon) včetně stanovení podmínek pro uvedení zásahu v tělese MK vydá investorovi vlastník místních komunikací tj. město Kolín, zast. odborem regionálního rozvoje a územního plánování, popř. správce místních komunikací AVE Kolín s.r.o.

Uložení nového veřejného osvětlení požadujeme umístit dle předloženého situačního schéma. Příčné křížení komunikace požadujeme provést protlakem (podvrtem). Pouze v případě, že to nebude technicky možné překopem, kdy zásah do tělesa místní komunikace na základě § 36 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů požadujeme minimalizovat, tzn. výkop v tělese MK provést v co nejmenším možném rozsahu. V případě sil. č. III/3284 uložit mimo těleso komunikace a ve vzdálenosti nejméně 1 m od hrany vozovky, kdy osvětlovací body nesmí zasahovat do průjezdního úseku komunikace.

Po celou dobu provádění stavebních prací nesmí být ohrožen a minimálně omezen provoz na MK. Přístup k sousedním nemovitostem zůstane zachován. Stavební a výkopový materiál nebude umístěn (skladován) na přilehlé MK (chodníku, vozovce). Případné znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno.

Tento souhlas vlastníka MK nenahrazuje povolení zvláštního užívání MK z důvodu provedení stavebních prací (el. přípojky, netýká se veřejně přístupné účelové komunikace) dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích — rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, ve kterém budou zohledněny požadavky vlastníka MK pro provedení stavebních prací a uvedení MK do původního stavu. O povolení zvláštního užívání uvedených MK si zhotovitel požádá odbor dopravy MěÚ Kolín v dostatečném časovém předstihu 30 dní před započatím stavby dle § 25 uvedeného zákona. K žádosti doloží situační plánec, situaci širších vztahů, výše zmiňovaný souhlas vlastníka místních komunikací se zásahem do tělesa MK a souhlas Policie ČR KŘP Stř.kraje DI v Kolíně. Dále požádá zdejší odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu provádění stavebních prací, bude-li to nutné.

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru dopravy

2 pověřený Václav Carva
ved. odd. silničního hospodářství



