

Ze dne:	18. 01. 2018
Číslo jednací:	437/ 18
Naše značka:	25/ 18
Vyřizuje:	Olga Brožová
Tel.:	321737185
E-mail:	olga.brozova@vodoskolin.cz
Datum:	1.2.2018

Raisa spol. s r. o.

Havlíčková 822

280 02 Kolín

Věc:

VYJÁDRĚNÍ K AKCI:	Rekonstrukce veřejného osvětlení, etapa III
MÍSTO:	Kolín, Sendražice, ulice Hlavní
STUPEŇ PD:	SP
PROJEKTANT:	Raisa spol. s r. o., Havlíčkova 822, Kolín
INVESTOR:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. Pro vytyčení vodovodních řadů kontaktujte - V Kolíně (p.Horníček, tel.321 737 189) a pro vytyčení kanalizačních stok kontaktujte - V Kolíně (ing. Drastilová, tel: 321 714 242) (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. a **před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. - V Kolíně (p.Horníček, tel.321 737 189) V Kolíně (ing. Drastilová, tel: 321 714 242).
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude

konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.

- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Děkuji a jsem s pozdravem

 **VODOS Kolín**
VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III.
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Mgr. Petr Kavalír, Ph.D.

výrobně technický ředitel