

Váš dopis zn.: -

Ze dne: 30. 03. 2019

Vyřizuje: Petr Němec

Telefon: +420 602 628 916

E-mail: petr.nemec@mth-kolin.cz

REINVEST, spol. s r.o.

Petra Michálková

K Novému Dvoru 897/66

142 00 Praha 4

V Kolíně dne 01.04.2019

Věc: Stanovisko k žádosti na vyjádření o existenci sítí na akci „Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Kolín – DUR/DSP“

Název akce:	Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Kolín – DUR/DSP“		
Stručný popis akce:	Rekonstrukce úseku stávající stoky „Gla“ současně s rekonstrukcí povrchů		
Lokalizační údaje:	Okres:	Kolín	
	Obec:	Kolín	
	Název k.ú.:	Kolín	
Kontaktní osoba:	Petra Michálková		
Kontaktní údaje: tel., e-mail:	774 327 717, michalkova@reinvest.cz		
Platnost vyjádření:	1 rok		

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území **dojde ke střetu** se zařízením provozovaném Městským tepelným hospodářstvím Kolín, spol. s r.o.

Jedná se o:

podzemní rozvody tepelné sítě CZT ve vlastnictví Městského tepelného hospodářství spol. s r.o. Rozvody tepelné energie, jsou v bezkanálovém provedení. Dále pak komunikační kabely uložené v chrániče uložené samostatně v zemi. Rozvody potrubí se nachází v hloubce cca. 0,8 m až 1,5 m pod povrchem. Kabel je uložen nad tímto potrubím.

S realizací stavby dle přiložené dokumentace **SOUHLASÍME** za dodržení těchto podmínek:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu dle § 87 Zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění (Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.),

ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení.

Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen:

1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného teplotního zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného teplotního zařízení pracovat ve vzdálenosti 1 m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného teplotního zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek teplotné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření, nebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráničky, roznášecí Zátěžové desky atd.) na rozvodném teplotním zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném teplotním zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným teplotním zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseku technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

Vytýčení rozvodu teplotné energie bude provedeno na základě telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnu předem.


Sítě v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník:

Petr Němec, tel. 602 602 628 916, petr.nemec@mth-kolin.cz

Daniel Matuška na tel. 602 263 034, daniel.matuska@mth-kolin.cz

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu teplotné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.

S pozdravem



Jan Hladík
MTH Kolín, spol. s r.o.
petr.nemec@mth-kolin.cz
tel. 602 628 916