

REINVEST spol. s r.o.
K Novému dvoru 897/66
142 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1103748286

P. Pokorný / 800 850 860

Kolín / 6.5.2019

Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a VO v ul. Lipanská, Kolín“ pro stavební povolení a pro územní řízení.

ČEZ Distribuce, a.s. **nemá námitek ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a VO v ul. Lipanská, Kolín“** (dále jen stavba) za předpokladu, že bude respektováno ochranné pásmo našeho el. vedení.

Je nutné zažádat o sdělení k existenci sítí a pokud stavbou dojde ke střetu s elektrickým vedením, je nutné před zahájením stavby zažádat na předepsaném formuláři o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3 a PNE 33 3301 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 0,4kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.

Vzhledem k tomu, že stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započatím výkopových prací zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby.

Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů, nebo pojistkových či rozpojovacích skříní nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.

Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení.


Stožáry VO nesmějí být umístěny na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz,
www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB
Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Případné dotazy Vám sdělí na zákaznické lince 800 850 860. Potřebné formuláře jsou dostupné na www.cezdistribuce.cz.

S pozdravem



Zdeněk Říha
Technik SEM senior / oddělení SEM Sítě Střed