



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 11.02.2020
Naše značka: VEKOL/20200211-002/UZ
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: VEKOL/20200211-001/ES
Vy izuje: Ing. Miroslav uriš
Telefon: 721 446 619
E-mail: miroslav.duris@veolia.com
Datum: 17.02.2020

Reinvest spol. s r.o.

K Novému dvoru 897/66
14200 Praha

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie Kolín, a.s.
pro ú ely územního ízení

Název akce:	vodovodní a kanaliza ní p ípojky pro objekt 1388	
Stru ý popis akce:	novostavba p ípojek	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Kolín
	Obec:	Kolín
	Název k.ú.:	Kolín
Kontaktní osoba:	Pavel Jadrník	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	604507574, jadrnicek@reinvest.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 17.02.2020	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území
dojde k dot ení
za ízení ve správ Veolia Energie Kolín, a.s.

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené dokumentace.

Stavebník zajistí ochranu teplárenského za ízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném zn ní, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými p edpisy je povinen u init veškerá opat ení, aby b hem stavební innosti nedošlo k poškození teplárenského za ízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody zp sobené na za ízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku t etím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského za ízení b hem stavby a po jejím dokon ení je povinen zajistit spln ním následujících podmínek:

1/2

Veolia Energie Kolín, a.s.

Sídlo: Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B1523.
IČO: 45148091, DIČ: CZ45148091
Tel.: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů:
kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001
a managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50001



1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zaízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zaízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zaízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zaízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně položky nebo provedení doplňujících opatření (chránky, roznášecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zaízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zaízení nebo těmto osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zaízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku předemtného vyjádření.

Sít v terénu vám vytýčí odpovídající pracovník

Kolín - Bc. Jiří Fiala, tel.604702405, jiri.fiala@veolia.com

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona č. 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty těmto osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing. Rostislav Krempaský, Ph.D.

Výkonný editel společnosti

Tel.: + 420 221 511 987

E-mail: rostislav.krempasky@veolia.com