

REINVEST spol. s r.o.
K Novému Dvoru 897/66
142 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1103483349

VYŘIZUJE / LINKA
P. Pokorný / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Kolín / 5.4.2019

Vyjádření ke stavbě „rekonstrukce úseku stávající kanalizační stoky „Gla“ v ulici Lipanská v.k.u. Kolín“ pro stavební povolení a pro územní řízení

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek ke stavbě „**rekonstrukce úseku stávající kanalizační stoky „Gla“ v ulici Lipanská v.k.u. Kolín**“ (dále jen stavba) za předpokladu, že bude respektováno ochranné pásmo našeho el. vedení.

Je nutné zažádat o sdělení k existenci sítí a pokud stavbou dojde ke střetu s elektrickým vedením, je nutné před zahájením stavby zažádat na předepsaném formuláři o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů, nebo pojistkových či rozpojovacích skříní nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.

Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.

Vzhledem k tomu, že stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započatím výkopových prací zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby.

Případné dotazy Vám sdělí na zákaznické lince 800 850 860. Potřebné formuláře jsou dostupné na www.cezdistribuce.cz.

S pozdravem

Zdeněk Říha
Technik SEM senior / oddělení SEM Sítě Střed

