

REINVEST, spol. s.r.o.
K Novému Dvoru 897/66
142 00 Praha 4

NAŠE ZNAČKA: 046/19/Sp

V Kolíně dne: 9. 5. 2019

Věc: vyjádření k PD: „Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Kolín – DUR/DSP“

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. zahájení stavby oznámí investor správci - AVE Kolín s.r.o.,
2. doplnění nového veřejného osvětlení bude provedeno dle platných standardů VO města Kolína schválených Radou města; 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,
3. po dokončení prací budou okolní povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev,
4. stavba umožní svoz SKO a separovaného odpadu z této lokality, včetně vynášení košů, nebude-li možné bezpečně odpad svážet z důvodu stavebních prací na komunikaci, stavebník přistaví nádoby na bezpečné místo svozu odpadu, termíny a místa svozu odpadu budou upřesněny při předání staveniště a při předání povrchů místní komunikace,
5. nevyužitý materiál (uliční vpusti, lampy V.O.) bude demontován tak, aby nedošlo k jeho poškození, a bude odvezen do areálu AVE Kolín s.r.o.,
6. z důvodu špatného stavu betonových silničních obrub, navrhujeme jejich výměnu,
7. zeleň:
 - a. při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávničky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
 - b. výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění,
 - c. před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen, kontakt: pí Kuthanová, 606 639 032,
 - d. při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,
 - e. stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Mgr. Pavel Soukup

Vyřizuje: Mgr. Pavel Soukup
mob: +420 733 697 442
pavel.soukup@ave.cz

Ing. Adéla Vokounová

