

Unregistered Version - http://www.aidecad.com

V RÁMCI REALIZACE I.ETAPY BYLY PROVEDENY ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, MAR A ÚPRAVA SŘTP SPOJENÉ S:
- VÝMĚNOU MICHADEL V SELEKTORECH M106, M107, M108
- OSAZENÍM MICHADLA DENITRIFIKACE M341
- OSAZENÍM ČERPADLA RECIRKULACE M343
- VÝMĚNOU KYSLÍKOVÉ SONDY I.LINKY
- VYBUDOVÁNÍM NOVÉHO MĚRNÉHO OBJEKTU S P4 A POTRUBÍ OBTOKU
- OSAZENÍM pH SONDY V ROZDĚLOVACÍM OBJEKTU

OSTATNÍ PRÁCE BUDOU DLE PŘEDPOKLADU REALIZOVÁNY V RÁMCI II.ETAPY.

POZNÁMKY:
1. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-S/3NPE~50Hz, 400V
2. OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
3. KABELY VEDENY V TRUBKÁCH A ŽLABECH NA POVRCHU
4. TECHNOLOGICKÉ UZEMNĚNÍ PŘIPOJIT NA SPOLEČNÉ UZEM.

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
6	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY	30.6.2019	Ing. Šedivá
5			
4			
3			
2			
1	**VERZE K PROJEDNÁNÍ**	30.7.2018	Ing. Kuba, Ph.D.

Sweco Hydroprojekt a.s.

VYPRACOVAL	Ing. Bouček	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Mayer
PROJEKTANT	Ing. Bouček	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	07/2018
OBJEDNATEL	Město Kolín			OKRES	Kolín
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7102-02-05
ČOV TPCA - PD techn.čištění OV				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	013837/18/1
ČÁST STAVBY:	Elektrotechnologická část			SO/PS	PS02
PŘÍLOHA: Dispozice				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.2.5 a 1

Tato dokumentace včetně všech příloh(s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatel oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoliv využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku č.01 nebo originálu přílohy (matrici).