

LK PROJEKT s.r.o.
Ul. 28. října 933
250 88 Čelákovice

NAŠE ZNAČKA: 077/17/Sp

V Kolíně dne: 20. 6. 2017

Věc: vyjádření k PD: „Rekonstrukce kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín“

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín,
2. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,
3. stavebník prověří stav a funkčnost dešťové kanalizace, ke které bude přizván správce místní komunikace AVE Kolín s.r.o., v případě nevyhovujícího stavu bude dešťová kanalizace opravena,
4. dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do stavu:
 - povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v celé šíři,
 - povrch chodníku bude opraven celé šíři s osazením nových obrub,
 - ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. poklátka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí, s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu
 - okraje výkopu budou zaříznuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu rádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,
5. zeleň:
 - a. při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávníky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
 - b. výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmennů zabezpečit jejich bednění,
 - c. před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen, kontakt: pí Kuthanová, 606 639 032,

- d. při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,
- e. stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Vyřizuje: Mgr. Pavel Soukup
mob: +420 733 697 442
pavel.soukup@ave.cz

Ing. Adéla Vokounová

Mgr. Pavel Soukup



LK PROJEKT s.r.o.
Ul. 28. října 933
250 88 Čelákovice

NAŠE ZNAČKA: 078/17/Sp

V Kolíně dne: 20. 6. 2017

Věc: vyjádření k PD: „Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa v ul. Oldřišská, Kolín“

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín,
2. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,
3. stavebník prověří stav a funkčnost dešťové kanalizace, ke které bude přizván správce místní komunikace AVE Kolín s.r.o., v případě nevhodujícího stavu bude dešťová kanalizace opravena,
4. dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do stavu:
 - povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v celé šíři, staré vodící pásky budou nahrazeny novými,
 - bude opraven povrch vjezdů,
 - ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. pokládka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí, s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu
 - okraje výkopu budou zaříznuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu rádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,
5. zeleň:
 - a. při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávníky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
 - b. výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění,
 - c. před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen, kontakt: pí Kuthanová, 606 639 032,


- d. při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,
- e. stejná konečná úprava platí i pro povrhy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Mgr. Pavel Soukup

Vyřizuje: Mgr. Pavel Soukup
mob: +420 733 697 442
pavel.soukup@ave.cz

Ing. Adéla Vokounová



LK PROJEKT s.r.o.
Ul. 28. října 933
250 88 Čelákovice

NAŠE ZNAČKA: 075/17/Sp

V Kolíně dne: 20. 6. 2017

Věc: vyjádření k PD: „Rekonstrukce kanalizační stoky Che v ul. U Přejezdu, Kolín“

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín,
2. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,
3. stavebník prověří stav a funkčnost dešťové kanalizace, ke které bude přizván správce místní komunikace AVE Kolín s.r.o., v případě nevyhovujícího stavu bude dešťová kanalizace opravena,
4. dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do stavu:
 - povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v celé šíři,
 - ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. pokládka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí, s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu
 - okraje výkopu budou zaříznuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,
5. zeleň:
 - a. při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávníky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
 - b. výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění,
 - c. před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen, kontakt: pí Kuthanová, 606 639 032,

- d. při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,
- e. stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Mgr. Pavel Soukup

Vyřizuje: Mgr. Pavel Soukup
mob: +420 733 697 442
pavel.soukup@ave.cz

Ing. Adéla Vokounová



25
A/V/E
AVE Kolín s.r.o.
Třídvorská 1501
280 02 Kolín V
IČO: 25148117 DIČ: CZ25148117

