



Legenda - silnoproud :

- Zásuvka jednoduchá na dřevěném sloupku, 16A, 230V, IP44
- Vypínač jednopólový pod omítku, IP20, řaz.1
- Vypínač lustrový pod omítku, IP20, řaz.5
- Soumrakové čidlo
- Dálkový přijímač DALI
- rozdávěč
- Elektroměrový rozváděč RE
- S1 LED svítidlo PHILIPS BRS443 FG T25 GRN32-3S/830 A na stěžu 4,5m, s výložníkem
- S2 LED svítidlo PHILIPS BRS443 FG T25 GRN24-3S/830 DW na stěžu 4,5m s výložníkem
- S3 LED svítidlo PHILIPS BRS443 FG T25 GRN16-3S/830 DW na stěžu 4,5m s výložníkem
- S4 LED svítidlo nástěnné PHILIPS 2875 FLOWLED DTS / GRN 3200lm
- S5 LED svítidlo nástěnné PHILIPS WT470C L1600, stínívatelné
- S6 LED svítidlo zápusné do stěny IL TI LUCE MDAF-40030040GR DAF 03 gen2 CW

Poznámka:

vedení uložena v zemi v trubkách kopořex v nezámírné hloubce min. 0,7m, pod zpevněnou plochou v hloubce min. 1m

Kabely budou vedeny v rámci vnitřních rozvodů v domě směrem k fasádě. Dále budou kabely vedeny obvodovou stěnou a pod zateplovákem budou zapuštěny do země. Odtud bude kabelové vedení uloženo v zemi v chrániče (kopořex 50mm). Do výkopů s kabely bude položen zemní pás FeZn 30x4 mm kterým budou pospojeny a uzemněny všechny lampy.

projekt		ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PARTERU A ZAHRADY OBJEKTŮ		Souř. systém: JTSK ±0,00 = 208,28	
stavěbník		HUSOVA 69 a 110 - 113, KOLÍN			
		Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín			
část PD		D.1.4.d ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			
odpovědný projektant		místo stavby			
PMR elektro s.r.o.		Husova 69 a 110 - 113, Kolín			
Jaroslav Janeček		č. parc.		katastrální území	
tel: 737 226 770, jaroslav.janecek@pmr.cz		185/1, 185/2, 185/3, 186/2, 15		Kolín [668150]	
vypracoval		stúpen PD		DPS	
Lukáš Fassinger		datum		číslo paré	
tel: 608 774 437, lukas.fassinger@pmr.cz		06/2019			
		měřtko			
		1: 200			
obsah		SITUACE		č. výkresu	
		02			