

projekt	ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PARTERU A ZAHRADY OBJEKTŮ HUSOVA 69 a 110 - 113, KOLÍN - ETAPA I.		
stavebník	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín		
část PD	B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		
odpovědný projektant SPORADICAL architektonická kancelář Ing. arch. Jakub Našinec K. Lávičky 978/5, 37007 České Budějovice tel: 608 176 870, jakub.nasinec@sporadical.cz vypracovala Veronika Sávová tel: 775 041 011, veronika.savova@sporadical.cz	místo stavby	Husova 69 a 110 - 113, Kolín	
	č. parc.	185/1,185/2,185/3,186/2, 15	katastrální území Kolín [668150]
	stupeň PD	DPS	číslo paré
	datum	IX/2020	
	měřítko	-	
obsah	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		část B

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### OBSAH

#### B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
- b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
- c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,
- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
- f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
- g) ochrana území podle jiných právních předpisů<sup>1)</sup>,
- h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
- i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
- j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
- k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zборы zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
- l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
- m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
- n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
- o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

#### B.2 Celkový popis stavby

##### B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
- b) účel užívání stavby,
- c) trvalá nebo dočasná stavba,
- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
- f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů<sup>1)</sup>,
- g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
- h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
- i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
- j) orientační náklady stavby.

##### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
- b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

##### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

##### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

**B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

**B.2.6 Základní charakteristika objektů**

- a) stavební řešení,
- b) konstrukční a materiálové řešení,
- c) mechanická odolnost a stabilita.

**B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

**a) technické řešení,**

**b) výčet technických a technologických zařízení.**

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

**B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
- b) ochrana před bludnými proudy,
- c) ochrana před technickou seizmicitou,
- d) ochrana před hlukem,
- e) protipovodňová opatření,
- f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

**B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

- a) napojovací místa technické infrastruktury,
- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

**B.4 Dopravní řešení**

- a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
- b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
- c) doprava v klidu,
- d) pěší a cyklistické stezky.

**B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

- a) terénní úpravy,
- b) použité vegetační prvky,
- c) biotechnická opatření.

**B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

- a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
- b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
- c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
- d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
- e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
- f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

#### B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

#### B.8 Zásady organizace výstavby

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
- b) odvodnění staveniště,
- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
- d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
- f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
- g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
- i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
- j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
- k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
- m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
- o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

#### B.9 Celkové vodohospodářské řešení

*Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:*

- a)** požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
- b)** požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- c)** podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
- d)** zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
- e)** ochrana životního prostředí při výstavbě.

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,**

Úprava veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 zahrnuje řešení několika dílčích úloh v zastavěném území města, jejichž cílem je zkvalitnění stávajícího veřejného parteru ve vnitrobloku bytových domů a nové zpřístupnění navazující zahrady městské knihovny a parkánu nad železniční tratí. Místo je veřejný prostor, úprava má podpořit jeho využití. Sevřenost fasádami domů zachovává intimitu a podporuje sousedské vztahy. Zároveň je umožněn volný pohyb a přístup „hostů“ přicházejících na parkán, do knihovny, její zahrady nebo do obchodů v parteru. Navrhujeme volnou otevřenou plochu, chceme zdůraznit a nijak nestínit výhled na řeku. V prostoru je minimum solitérních pevných prvků městského vybavení.

- b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,**

Záměr je v souladu s politikou územního rozvoje, zásadami územního rozvoje, územním plánem Kolína a regulačním plánem městského historického jádra i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

- c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,**

Úprava veřejného parteru, parkánu a zahrady je v souladu s platným Územním plánem města Kolín po úpravě a vydání změny č. 3 s účinností od 07. 05. 2015.

- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,**

Nejsou.

- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,**

Všechny známé požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do projektové dokumentace. Před zahájením stavby je generální dodavatel povinen seznámit se se zněním společného povolení stavby a se všemi podmínkami obsaženými ve stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí E. Dokladové části této dokumentace. Více viz. kapitola B.2 e).

- f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,**

Závěry stavebně technické prohlídky území:

Viditelné statické poruchy vykazuje opěrná železobetonová stěna nad parkánem, která je určena k demolici (*demolice bude provedena v Etapě II.*). Prvky drobné architektury v parteru vyžadují obnovu. Stávající vpusti dešťové kanalizace mají zanesené lapače splavenin a je potřeba je vyčistit. Obvodové konstrukce průchodů do bytových domů jsou poškozené a zanedbané (podhledy, osvětlení, nejsou ale součástí řešení projektu).

Další průzkumy nebyly provedeny.

Podkladem pro projektování bylo geodetické zaměření stávajícího stavu z roku 12/2017:

Revitali s.r.o. – projektová kancelář, Ing. Marín Stybor, Ph.D., Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice  
tel: 737 033 707, 280 962 179, [www.revitali.cz](http://www.revitali.cz), [revitali@seznam.cz](mailto:revitali@seznam.cz)  
autorizoval: Ing. M. Škoda, č. autorizace 22757, tel 244 462 552, [skodastatik@centrum.cz](mailto:skodastatik@centrum.cz)  
vypracoval: Ing. Vlas, 777 789 732, [vlasek2@seznam.cz](mailto:vlasek2@seznam.cz)

Dokumentace bytových domů Husova 69 a 110-113 v archivu stavebního úřadu:

„Stavební úpravy domu sociální péče, Husova 110-113, Kolín“, ARCHA inženýrská agentura, a.s., 1/2004  
Ing. Ondřej Jareš, Smetanova 285, Kolín

Dokumentace přístavby osobního výtahu Městské knihovny Kolín, součástí podkladů pro arch. soutěž:

„Přístavba osobního výtahu Městské knihovny Kolín“ – výkres půdorysu, řezu a pohledů.  
Ing. Martin Škorpík, V Břízách 794, 280 02 Kolín 2, ČKAIT č. 1840IČO 66767849

Mapové podklady splňující TKP staveb státních drah z 05-06/2016

„Výřez jednotné železniční mapy v traťovém úseku 1501 (Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží) v kilometru 348,5 – 348,7.“ (4. 7. 2018)

Mgr. Aneta Kuldanová, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Správa železniční geodézie Praha  
Odbor centrální dokumentace, Pod Výtupnou 645/8, 186 00 Praha 8  
tel: 972 245 019

#### g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Všechny pozemky jsou v památkově chráněném území (185/1, 185/2, 185/3, 186/2 a 15), městská památková rezervace Kolín. Stavba je v ochranném pásmu železnice TÚ 1501 v cca km 348,5 – 348,7. Ochranná pásma vedení inženýrských sítí. **Etapa I. – pozemky 185/1, 186/2 a 15.**

#### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území ani v seizmicky aktivní oblasti. Lokalita není ohrožena sesuvy půdy. Nejsou nutná speciální opatření.

#### i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Úprava veřejného parteru objektů Husova 69 a 110-113 zahrnuje řešení několika dílčích úloh v zastavěném území města, jejichž cílem je zkvalitnění veřejného parteru ve vnitrobloku bytových domů a nové zpřístupnění navazující zahrady městské knihovny a parkánu nad železniční tratí.

### Etapa I.

#### Bytové domy Husova 69 a 110-113

Současný **přístřešek pro kontejnery** u fasády č.p. 113 je nahrazen obdobným objektem, zmenšeným proti původnímu o 4 metry délky. Výška a šířka přístřešku jsou stejné.

#### Úprava prostoru vstupu do knihovny

Před vstupem do knihovny je navržena úprava bezbariérového vstupu, aby vzhledem a použitými materiály navázal na rekonstruované náměstí.

#### Zahrada knihovny

Bude zpřístupněna zahrada knihovny, ve které je navržen otevřený altán a terénní schodiště. Zahrada bude ve večerních hodinách uzavřena brankami. Ochranné oplocení proti pádu osob je navrženo podle požadavků SŽDC. Opěrná cihelná stěna nad železničním koridorem není stavbou dotčena, pouze bude před stavbou plotu očištěna od popínavých rostlin (koruna a vnitřní strana zdi).

Odtokové poměry v zahradě se nemění, dešťové srážky budou vsakovány na terénu na travnaté ploše.

#### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace ani kácení dřevin nejsou požadovány. Demolice a bourací práce zahrnují:

Náměstí:

Bude odstraněn přístřešek na popelnice z betonových tvárnic před domem č.p. 113.

Úprava vstupního prostoru vstupu do knihovny

Dnešní úprava vstupu, která zahrnuje šikmou rampu, vyrovnávací schodiště, posuvnou branku a zeď z betonových tvárnic, bude kompletně odstraněna. Odstraněna bude také dlažba a zídka, která dělí prostor před knihovnou od zahrady.

#### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Pozemky 185/1, 185/2, 185/3 a 15 nejsou chráněny ZPF ani se nejedná o pozemky s funkcí lesa. Parcela 186/2 – zahrada knihovny – má evidované BPEJ (25600 (48 m<sup>2</sup>), 22911 (330 m<sup>2</sup>).

Bilance zpevněných a zastavěných ploch na pozemku zahrady – požadavek na trvalý zábor ZPF:

Altán	31,3 m <sup>2</sup>
Mlat	62,0 m <sup>2</sup>
Betonové schodiště	11,1 m <sup>2</sup>
Opěrná zeď	1,0 m <sup>2</sup>
Celkem	105,4 m <sup>2</sup>

#### **l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,**

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu:

Přístupy a vjezd do vnitrobloku (náměstí) průchody bytových domů z Husovy a Rubešovy ulice jsou stávající.

Do parametrů těchto komunikací nezasahujeme, měníme pouze jejich povrch.

#### **Napojení na technickou infrastrukturu**

##### **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (D.1.4.D)**

Veř. osvětlení: Zahrada knihovny z rozvaděče v 1.NP knihovny. Osvětlení náměstí a parkánu z rozvodné skříně u začátku Masarykova mostu (v Etapě II).

Elektrina NN: Napojení zahradního altánu a osvětlení zahrady z rezervy stávajícího rozvaděče v chodbě 1.np knihovny vedle výtahu.

Projekt řeší dovybavení (doplnění) rozvaděče RH v knihovně a napojení veřejného a venkovního osvětlení parteru.

#### **Venkovní osvětlení zahrady a altánu (Popis technického řešení):**

V zahradě knihovny bude umístěno nové venkovní osvětlení zahrady, osvětlení altánu a zásuvky do altánu. Napájení bude z rozvaděče RH umístěného ve vstupní chodbě knihovny z ulice Husova. V rozvaděči bude připraven pro zásuvky jistič 1x16A a kabel CYKY-J 3x2,5mm<sup>2</sup>. Pro venkovní osvětlení a osvětlení altánu jistič 2x 1x10A a kabely CYKY-J 3x1,5mm<sup>2</sup>. Kabelová trasa bude v chodbě knihovny zasekána pod omítku a ve venkovním prostoru budou kabely uloženy do země dle výkresu vzor výkopu. Ovládání bude umístěno na stěně neveřejné chodby za dveřmi z výtahové chodby. Jeden vypínač bude pro vypínání zásuvkového vývodu. Dva vypínače budou pro venkovní osvětlení. Světla v altánu budou stmívatelná a ovládána dvěma vypínači z chodby. Ovládání osvětlení v altánu bude dálkovým ovládáním včetně stmívání. Pro ovládání světel v altánu bude využit systém DALI.

V Etapě I. budou připraveny vývody pro orientační osvětlení opěrné zdi (LED svítidlo nástěnné, kabel CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup> bude ukončen v instalační krabici. V Etapě II. bude provedeno naspojování nového kabelu CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>. Viz *Výkres Situace v části dokumentace D.1.4D elektroinstalace*.

V Etapě I. budou připraveny vývody pro osvětlení přístřešku pro kontejnery (LED svítidlo zápusné do zdi, kabel CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup> bude ukončen v instalační krabici. V Etapě II. bude provedeno naspojování nového kabelu CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>. Viz *Výkres Situace v části dokumentace D.1.4D elektroinstalace*.

(následující je řešeno v Etapě II.):

Domovní vodovod (D.1.4A)

Domovní kanalizace (D.1.4A)

Vodovodní přípojka: (D.1.5; IO.01):

Kanalizační přípojka (D.1.5; IO.01):

NTL plyn: (D.1.5; IO.02)

#### **m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,**

Před zahájením stavby je generální dodavatel povinen seznámit se se zněním společného povolení stavby a se všemi podmínkami obsaženými ve stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí E. Dokladové části této dokumentace. Závazná stanoviska obsahují lhůty a termíny, ve kterých je nutné jednotlivým organizacím oznamovat začátek a průběh prací a také je žádat o dozor a odsouhlasení postupu.

#### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

185/1, 185/2, 185/3, 186/2 a st. 15

(sousední pozemky: st. 5539, st. 5538, st. 5540/1, st. 5540/2; st. 14, 187, 188; 2805/10, 2805/11 a 3029/1)

Obec:	Kolín [533165]
Katastrální území:	Kolín [668150]
Číslo LV, vlastnické právo:	10001, Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín
Způsob ochrany nemovitosti:	památkově chráněné území
Parcelní číslo:	<b>185/1</b> , výměra: 1390 m <sup>2</sup>
Způsob využití, druh pozemku:	jiná plocha, ostatní plocha
Parcelní číslo:	<b>185/2</b> , výměra: 57 m <sup>2</sup>
Způsob využití, druh pozemku:	jiná plocha, ostatní plocha
Omezení vlastnického práva:	věcné břemeno (podle listiny)
Parcelní číslo:	<b>185/3</b> , výměra: 211 m <sup>2</sup>
Způsob využití, druh pozemku:	jiná plocha, ostatní plocha
Omezení vlastnického práva:	věcné břemeno (podle listiny)
Parcelní číslo:	<b>186/2</b> , výměra: 378 m <sup>2</sup>
Druh pozemku:	zahrada
Způsob ochrany nemovitosti:	zemědělský půdní fond, památkově chráněné území
Seznam BPEJ:	25600 (48 m <sup>2</sup> ), 22911 (330 m <sup>2</sup> )
Parcelní číslo, výměra / Budova s č. p.:	<b>st. 15</b> , 456 m <sup>2</sup> / Kolín I [402087]; <b>č. p. 69</b> ; rodinný dům, ul. Husova
(hranice řešeného území zahrnuje část pozemku před budovou).	

#### Sousední pozemky (stavby na pozemku):

Parcelní číslo, výměra / Budova s č. p.:	<b>st. 5539</b> , 406 m <sup>2</sup> / Kolín I [402087]; <b>č. p. 110</b> ; bytový dům, ul. Husova
Parcelní číslo, výměra / Budova s č. p.:	<b>st. 5538</b> , 295 m <sup>2</sup> / Kolín I [402087]; <b>č. p. 113</b> ; bytový dům, ul. Husova
Parcelní číslo, výměra / Budova s č. p.:	<b>st. 5540/1</b> , 416 m <sup>2</sup> / Kolín I [402087]; <b>č. p. 112</b> ; bytový dům, ul. Husova
Parcelní číslo, výměra / Budova s č. p.:	<b>st. 5540/2</b> , 252 m <sup>2</sup> / Kolín I [402087]; <b>č. p. 111</b> ; bytový dům, ul. Husova
vše:	
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Číslo LV, vlastnické právo:	10001, Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín
Způsob ochrany nemovitosti:	památkově chráněné území

#### Sousední pozemky:

Parcelní číslo / Budova s č. popisným:	<b>st. 14</b> , 555 m <sup>2</sup> / Kolín I [402087]; <b>č. p. 70</b> ; rodinný dům, ulice Husova
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Číslo LV, vlastnické právo:	18014, Bošina Jiří, Za školou 320, 28104 Plaňany
Způsob ochrany nemovitosti:	památkově chráněné území
Parcelní číslo, výměra, druh pozemku:	<b>187</b> , 283 m <sup>2</sup> , zahrada
Číslo LV, vlastnické právo:	18014, Bošina Jiří, Za školou 320, 28104 Plaňany
Způsob ochrany nemovitosti:	zemědělský půdní fond, pam. chráněné území, seznam BPEJ 22911 (283 m <sup>2</sup> )
Parcelní číslo, výměra, druh pozemku:	<b>188</b> , 303 m <sup>2</sup> , zahrada
Číslo LV, vlastnické právo:	6464, D.A.V. Building s.r.o., Litvínovská 288/11, Střížkov, 190 00 Praha 9
Způsob ochrany nemovitosti:	zemědělský půdní fond, pam. chráněné území, seznam BPEJ 22911 (303 m <sup>2</sup> )

#### Sousední pozemky (komunikace - ulice Husova, Rubešova a železniční trat):

Parcelní číslo:	<b>2805/10</b> , 1980 m <sup>2</sup> (ul. Rubešova), <b>2805/11</b> , 1019 m <sup>2</sup> (ul. Husova)
Způsob využití, druh pozemku:	<b>ostatní komunikace</b> , ostatní plocha
Číslo LV, vlastnické právo:	10001, Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín
Způsob ochrany nemovitosti:	památkově chráněné území
Omezení vlastnického práva:	věcné břemeno (podle listiny)



Parcelní číslo:	<b>3029/1</b> , výměra: 43 698 m <sup>2</sup> (železnice)
Způsob využití, druh pozemku:	<b>dráha</b> , ostatní plocha
Číslo LV, vlastnické právo:	12778, Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
Omezení vlastnického práva:	věcné břemeno (podle listiny)

- o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.**

Nejsou.

## B.2 Celkový popis stavby

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,**

Změna dokončené stavby – údaje o současném stavu:

### Parkán a zahrada knihovny:

Parkán a zahrada knihovny nejsou přístupné. Byly vykáceny náletové dřeviny, prostor byl vyčištěn.

### Vstupní prostor před knihovnou:

Dnešní úprava vstupu, která zahrnuje šikmou rampu, vyrovnávací schodiště, posuvnou branku a zeď z betonových tvárnic je využívána jako bezbariérový vstup do městské knihovny.

### Závěry stavebně technické prohlídky (posouzení území Etapy I a Etapy II jako celku):

Viditelné statické poruchy vykazuje opěrná železobetonová stěna nad parkánem, která je určena k demolici. Prvky drobné architektury v parteru vyžadují obnovu. Stávající vpusti dešťové kanalizace mají zanesené lapače splavenin a je potřeba je vyčistit. Obvodové konstrukce průchoďů do bytových domů jsou poškozené a zanedbané (podhledy, osvětlení, nejsou ale součástí řešení projektu.

- b) účel užívání stavby,**

Zahrada knihovny s otevřeným altánem:

Park s otevřeným altánem ve správě městské knihovny, s omezením vstupu ve večerních hodinách

- c) trvalá nebo dočasná stavba,**

Trvalá stavba.

- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,**

Návrh řešení splňuje požadavky na účelové a stavebně technické řešení staveb v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku.

Stavba je navržena v souladu s vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

#### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Všechny známé požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do projektové dokumentace. Před zahájením stavby je generální dodavatel povinen seznámit se se zněním společného povolení stavby a se všemi podmínkami obsaženými ve stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí E. Dokladové části této dokumentace. Následuje výtah některých důležitých podmínek:

##### e1) Plán kontrolních prohlídek

Viz. D.1.1.a, Technická zpráva, kap. I)

##### e2) Vytyčení inženýrských sítí

Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí v terénu správcem zařízení, který určí příslušnou ochranu zařízení, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Stavebník zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádření těchto správců, která jsou součástí projektové dokumentace (ČEZ Distribuce, as: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o.: VODOS sro. Kolín; AVE Kolín. sro. Veolia Energie Kolín, a.s.; Energie AG, Teplo Bohemia s.r.o. MZH Kolín S.r.o.).  
Viz. D.1.1.a, Technická zpráva, Opatření před zahájením stavby.

##### e3) Oddělení památkové péče

Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Kolín, odboru výstavby oddělení památkové péče ze dne 03.12.2018 Č.j. MUKOLIN/SU 938101/18-vys:

- Nedojde k očištění opěrné zdi nad železnicí od rostlin, pokud nebude ihned poté provedena její oprava.
- Navržené prosklené oplocení bude provedeno tak aby byla v budoucnu umožněna rekonstrukce opěrné zdi nad železnicí (vzdálenost od této zdi min 1 m nebo možnost demontáže polí oplocení).
- U veřejného osvětlení bude instalováno teplé žluté světlo.

Viz D.1.1.a, Technická zpráva, část „Parkán“, výkres oplocení D.1.1.b – 6.A a 6.B, D.1.4.d elektroinstalace.

##### e4) Odpady

Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 15.10.2018 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 96150/18-Ze, Městský úřad Kolín 3/10 zn. MUKOLIN/SU 111639/18-pes:

Dodavatel stavby bude nakládat s odpady dle výše zmíněných podmínek. Viz. B. Souhrnná technická zpráva.

##### e5) Ochrana ovzduší

Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Kolín odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 15.04.2019 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 33139/19-Tv:

Při provádění zemních nebo stavebních prací, které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti, podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti (např. zkrápění a mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodu plachtou nebo ochrannou sítí oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, zaplachtování kontejneru pro stavební odpad a pro manipulaci se stavební sutí apod.

Dodavatel stavby se bude řídit výše zmíněnými podmínkami. Viz B. Souhrnná technická zpráva.

##### e6) Oplocení parkánu, parkán (v Etapě I. – část oplocení v zahradě):

Budou splněny podmínky uvedené v Souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty ze dne 05.12.2018 pod č.j. S 10626/US-40741/2018-SŽDC-OR PHA-710-Maň.

Plot splňuje požadavky SŽDC: výška zábrany 2000 mm od chodníku, výplň z nevodivých materiálů jako plná stěna o tl. 1,5 mm, zábrana nesmí být odstranitelná ani pomocí nástrojů, spodní hrana zábrany může být max. 12 mm od úrovně chodníku, v blízkosti začátku a ukončení zábrany se připevní bezpečnostní tabulka podle ČSN 37 5199.

Při provádění prací v blízkosti drážního tělesa je nutné v dostatečném předstihu projednat harmonogram, technologický postup a odborný dozor se SŽDC, OR Praha a s technickým oddělením Správy elektroniky a energetiky OR Praha. V prostoru 2,5 m od osy krajní koleje se mohou pohybovat pouze osoby proškolené a s povolením SŽDC.

Viz B. Souhrnná technická zpráva, D.1.1.a Technická zpráva, opatření před zahájením stavby, Viz D.1.1.a, Technická zpráva, část „Parkán“, výkres oplocení D.1.1.b – 6.A a 6.B, D.1.4.d elektroinstalace.

##### e7) Drážní úřad

Budou dodrženy podmínky Drážního úřadu Praha zn. MP-SOP2471/18-2/R) čj DUCR-72319/18/Rj:

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky, nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

- Všechny kovové část stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou. Dodavatel stavby se bude řídit výše zmíněnými podmínkami. Viz B. Souhrnná technická zpráva.

#### e8) Správa veřejných prostranství AVE Kolín:

Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření správce veřejných prostranství AVE Kolín s.r.o. ze dne 28.11.2018 pod zn. 139/18/Sp:

- min. 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MěÚ Kolín,
- min. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o povolení výkopu AVE Kolín s.r.o.,
- min. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytýčení kabelů VO v případě odkrytí kabelů VO bude před zasypáním vyzván ke kontrole pracovník AVE Kolín s.r.o. tel. 602 298 283,
- po dokončení prací budou okolní povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev,
- nepoužitý materiál (kamenná dlažba, mříže uličních vpustí, veřejné osvětlení, mobiliář, odpadkové koše), který nebude použit, bude očištěn a vrácen MěÚ Kolín.

Dodavatel stavby se bude řídit výše zmíněnými podmínkami. Viz B. Souhrnná technická zpráva, D.1.1.a Technická zpráva.

#### e9) Doprava

Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Kolín čj. MUKOLIN/OD 94701/18-vol (týká se realizace kanalizační přípojky v Etapě II.)

#### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Požadavek SŽDC na technické vlastnosti oplocení parkánu nad železnicí viz předchozí odstavec).

#### g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Dlažba mozaika	75 m <sup>2</sup>
Dlažba	17 m <sup>2</sup> (plocha před přístřeškem pro kontejnery v místě demolice stávajícího objektu; lze využít stávající betonovou dlažbu, která bude odstraněna z prostoru před knihovnou - dočasně, před realizací finální dlažby v Etapě II.)
<b>Dlažba celkem</b>	<b>92 m<sup>2</sup></b>
Mlat (zahrada)	61 m <sup>2</sup>
Zahrada (trávník)	231 m <sup>2</sup>
Přístřešek na kontejnery	ZP = 21,84 m <sup>2</sup> , OP = 77,5 m <sup>3</sup>
Altán	ZP = 31,28 m <sup>2</sup> , OP = 153,7 m <sup>3</sup>

#### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Stavba – neprodukuje odpady ani není zdrojem emisí. Žádný objekt není vytápěný, nedokládá se PENB. Odtokové poměry v zahradě se nemění, dešťové srážky budou vsakovány na terénu na travnaté ploše.

#### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaná realizace stavby je IV.Q 2020 – II.Q 2021

#### j) orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby jsou 3.000.000 Kč bez DPH.

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Řešený prostor bude přístupný, průchozí a přinese obyvatelům i návštěvníkům města další možnost projít se na parkánech nad železnicí a nad Labem a pohlédnout na protější panorama Práchevny a Skály. Skládá se ze tří částí. Jednou je zahrada za budovou městské knihovny, druhou je vnitroblok bytového domu s třetí částí je plocha parkánu. Požadavky investora (město Kolín) jsou z hlediska využití a funkčnosti pro každou část mírně odlišné.

#### Zahrada za knihovnou (Etapa I):

Jde o území členité, svažující se k parkánové zdi k Labi. Bude volně přístupný v rámci určitého denního režimu. Předpokládá se, že ve večerních hodinách bude prostor uzavřen. Mělo by jít o prostory městské knihovny pod širým nebem. Veřejně přístupný prostor, který by měl sloužit čtenářům, návštěvníkům knihovny, ale samozřejmě i ostatním zájemcům. Protože půjde o prostor knihovny, bude se v zahradě nacházet "zahradní altán" tzn. krytý prostor, kde si bude možné sednout s knihou anebo zorganizovat pro žáky škol společné čtení. Velikost altánu by měla umožnit sezení jedné třídy.

#### Vnitroblok bytového domu (Etapa II):

V současné době je bytový komplex Husova kolaudován k bytovým účelům. Úpravy jednotlivých bytů realizované v posledních 6 letech se snažily vyjít vstříc potřebám seniorů s omezenou schopností pohybu. Z tohoto specifického způsobu využití vycházejí následující upřesňující požadavky. Požadavek na vyšší lavičky pro seniory kvůli zvednutí a přemýšlení o potřebách seniorů a jejich omezených možnostech (nezvednou se z nízkého, při zvedání potřebují oporu, při chůzi případně potřebují oporu) případně i k jejich bezpečí v daných prostorech (osvětlení večer atd.). Požadavek na bezbariérovost pro všechny druhy zdravotních postižení a pro osoby upoutané na invalidní vozík. Je třeba zachovat parkovací místo pro pečovatelskou službu vzhledem ke stárnoucí populaci a případně vjezd pro RZS a připravovat se na klesající orientační a fyzické schopnosti obyvatel daných bytů.

#### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Úprava veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 zahrnuje řešení několika dílčích úloh, jejichž cílem je zkvalitnění veřejného parteru ve vnitrobloku bytových domů a zpřístupnění navazující zahrady městské knihovny a parkánu nad železniční tratí. Společným jmenovatelem je myšlenka, aby plochy a objekty byly zajímavé i při pohledu shora z oken domů (vzory z dlažby, text na altánu, plot u dráhy) a aby nabídly na malé ploše a vzdálenosti řadu rozdílných vjemů a zážitků.

#### NÁMĚSTÍ – PROSTOR MEZI OBJEKTY HUSOVA 69, 110-113 – předmětem Etapy II.,

Etapa I. zahrnuje pouze:

##### 1. Objekt pro odpad

Současný přístřešek pro kontejnery u fasády č.p. 113 je nahrazen obdobným objektem, zmenšeným proti původnímu o 4 metry délky. Výška a šířka přístřešku jsou stejné, materiálové řešení také (světle šedé omítané stěny z betonových tvarovek, konstrukce střechy z profilů IPE 120, jeleků a trapézového plechu). Dvoukřídlé posuvné plechové dveře slouží k odvozu odpadu, boční plechové požární dveře jsou pro denní vstup uživatelů. Kovové konstrukce jsou zinkované s povrchovou úpravou v odstínu RAL 7032.

#### PARKÁN – předmětem Etapy II.

(Etapa I. zahrnuje pouze oplocení na území zahrady, stěna nad železnicí tamtéž)

##### 2. Oplocení podél zdi nad železnicí (v části ZAHRADA KNIHOVNY)

Linka plotu sleduje půdorys opěrné zdi nad tratí. Plot je od zdi odsazen směrem do parkánu o 55 – 173 cm (v místě zahrady knihovny 55 – 123 cm) v závislosti na tvaru zdi. Výška plotu je min. 200 cm, je navržen z pozinkovaných jeleků lakovaných světlou šedobéžovou barvou RAL 7032 kotvených v modulu 60 cm do průběžného základového pasu. Výplň mezi sloupky tvoří systémové číré plnostěnné polykarbonátové panely. Jednotlivé díly mají tvar plochého U v modulu 60 cm a jsou upevněny na sloupky ze strany železnice pomocí systémových zámků – průběžných U profilů. Směrem k železnici oplocení tvoří nevodivou plochu beze spár v celé výšce 2 m. Výplň oplocení není možné ze strany parkánu náhodně uvolnit. Plot je možné odborně rozmontovat pro účely opravy opěrné zdi u železnice.

**V Etapě I. bude provedena první část plotu v zahradě knihovny (13,8m).**

##### 3. Očištění a úprava opěrné stěny nad železnicí (v části ZAHRADA KNIHOVNY)

Opěrná cihelná stěna nad železničním koridorem bude před stavbou plotu očištěna od popínavých rostlin (koruna a vnitřní strana zdi) a ihned opravena dle požadavku NPÚ.

#### ZAHRADA KNIHOVNY

##### 4. Úprava vstupního prostoru vstupu do knihovny

Před vstupem do knihovny je navržena úprava bezbariérového vstupu, aby vzhledem a použitými materiály navázal na rekonstruované náměstí. Plocha před vstupem je dělena do dvou výškových úrovní s rozdílem 50 cm, který překonává vyrovnávací schodiště a bezbariérová rampa. Rampa a plocha před vstupem mají

povrch z tmavé žulové mozaiky 6/6/6, schody jsou betonové. Od náměstí i zahrady je vstupní plocha před knihovnou oddělena zdí se světle šedou omítkou a korunou z hlazených betonových prefabrikovaných desek. Prostor je možné uzavřít.

#### 5. Zelený svah s terénními schody

Svah u knihovny navrhujeme jako volnou zelenou travnatou plochu s terénními schody. Protiklad kamenného náměstí. Schodiště na terénu kopíruje svah a směřuje od knihovny podél fasády č.p. 113 na parkán. Stupně jsou betonové s přírodním povrchem, zábradlí ocelové světle šedé (pozink. + RAL 7032), chodník mezi rameny schodiště má mlatový povrch. V horní ploše svahu je zbytek cihlové zdi, která bude opravena a zůstane v zahradě zachována.

#### 6. Altán

Tvar altánu - domek se sedlovou střechou - jsme zvolili jako protiklad plochým střechám okolních domů a jako neutrální doplnění svahu zahrady. Altán má kryté boční stěny, štíty jsou zcela otevřené a vstupuje se jimi dovnitř. Ke vstupu jsou ve svahu vytvořeny dvě rovné mlatové plochy, horní plocha je spojená s terénním schodištěm kamennými šlapáky. Konstrukce altánu je dřevěná trámková, krytá průsvitnými (mléčnými) systémovými deskami z komůrkového polykarbonátu. Jednotlivé díly mají tvar plochého U v modulu 60 cm a jsou upevněny na sloupky pomocí systémových zámků – průběžných hliníkových U profilů. Podlahu tvoří zalomená betonová deska. Stěny a střecha jsou potištěny (příp. polepeny) textem inspirovaným životem kolínského občana a ředitele knihovny Jaroslava Janíka. Altán je osvětlený odolnými prachotěsnými stmívatelnými LED svítidly.

#### 7. Osvětlení zahrady

Nová 3 svítidla jsou stožárová s krátkými (ca 0,5 m) výložníky. Výložníky jsou součástí stožáru. Stožár je kuželového tvaru s kruhovým průřezem. Průřez se směrem vzhůru zmenšuje. Stínidlo má tvar klasické lampy – polokoule (podrobněji viz výkres 3.B – Osvětlení –stožár, a specifikace osvětlení v části D.1.1.d Standardy).

Plocha kolem opěrné zdi, rampa a schodiště na parkán i plocha parkánu jsou osvětleny zápusnými obdélnými svítidly vestavěnými do opěrné zdi. **V části realizované opěrné zdi bude v Etapě I. provedena příprava, osvětlení bude jako celek realizováno v Etapě II.**

Zápusné svítidlo je umístěno také v opěrné zdi před vstupem do knihovny.  
(viz výkres D.1.1.b -13 Zápusné svítidlo)

#### 8. Branky

Zahradu knihovny je možné ve večerních hodinách uzavřít. Branky jsou umístěny na podestě rampy a na konci parkánu, také ve zdi oddělující prostor před knihovnou od náměstí. Jsou ocelové s tyčovou výplní, pozinkované a natřené světlou šedobéžovou barvou RAL 7032. **Branka Z3 na hraně zahrady a parkánu bude realizována až v Etapě II.**

#### 9. Nová opěrná zeď

Náměstí a parkán bude spojen v Etapě II. schodištěm a rampou, která vede delším ramenem na plošinu před zahradním altánem a vrací se druhým ramenem zpět na parkán. Opěrná zeď nad parkánem je nová, zděná z betonových tvárnic až do výšky zábradlí a omítnutá. Je napřímená a má větší odstup od podloubí domu č.p. 112. Koruna zdi je kryta deskami ze strojně vyrobených betonových hlazených prefabrikátů (viz výkres 10 – Koruna zdi).

**V Etapě I. bude provedena pouze část opěrné zdi nižší rampy v délce 5m zasahující do zahrady knihovny. V Etapě II. se stavbou rampy a opěrné zdi na realizovanou část opěrné zdi v zahradě naváže.**

#### 10. Lavička

Lavička v zahradě je typová, dřevěná. Jednoduchý design. Stejná jako lavičky na Parkáně (viz výkres D.1.1.b -12 Lavička).

### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Přístup s vjezd do vnitrobloku průchody bytových domů z Husovy a Rubešovy ulice jsou stávající a zůstávají beze změny. Plocha parteru je volně průchodná, stejně jako dnes.

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Přístupy do vnitrobloku průchody bytových domů z Husovy a Rubešovy ulice jsou stávající. Do parametrů těchto komunikací nezasahujeme, měníme pouze jejich povrch. Stávající povrch je kombinace betonové a žulové dlažby, nový povrch je navržen z žulové mozaiky vel. 6/6. *Hlavní výškové úrovně stávající plochy náměstí jsou zachovány. Zůstane zachován současný počet 3 parkovacích stání pro dům s pečovatelskou službou. 2 stání budou trvalá (z toho jedno pro*

*invalidy) a 1 stání dočasné – 30 minut. (Etapa II.)* Parkovací stání pro invalidy pro obyvatele bytových domů jsou stávající v ulici Rubešova mimo řešené území.

Všechny vchody do bytových a nájemních prostorů jsou na stejné výškové úrovni jako plocha náměstí. Vstup do knihovny bude upraven jako bezbariérový. Komunikace do knihovny má sklon 1:12, šířku 2 m a délku 6 m, boky tvoří stěna knihovny a nová zídka do výšky 100 cm. Do zídky jsou upevněna 3 madla ve výšce 250, 750 a 900 mm. Madla přesahují začátek a konec rampy o 150 mm a jsou odsazená od zdi o 60 mm. Vyrovnávací schodiště vstupu do knihovny má 3 stupně výšky 167 mm, po obou stranách schodiště jsou madla ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm a odsazením 60 mm.

*Chodník (rampa) z náměstí na parkán má sklon 1:12 a je po přibližně po 7,3 m členěna podestami o délce 1,5 m. Přístup na parkán z Rubešovy ulice kopíruje stávající terén, celá plocha parkánu je mlatová. (Etapa II.)*

K orientaci osob se zrakovým postižením slouží v řešeném území přirozené vodící linie. Nově navržené zdi zábradlí jsou plné nebo je zábradlí stávající a neměníme jej. Plot u železnice je s výplní z hladkých plných polykarbonátových panelů od terénu až do výšky min. 2 m.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupáním. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

#### a) stavební řešení

##### Dlážděné plochy

Monochromní dlažba z tmavé žuly - mozaika 6/6/6 cm (typ A).

##### Opěrné zdi a zídky

Opěrné zídky jsou založené na betonovém pasu do nezámrzné hloubky, jsou z betonových tvárnic ztraceného bednění. Koruna zdi je tvořena betonovými prefabrikovanými deskami z hlazeného betonu. Omítka je hrubá, vápenná, jednovrstvá. Finálním povrchem je vápenný světlešedý nátěr.

##### Schodiště

Stupně jsou z železobetonu s přírodním povrchem a protiskluznou úpravou.

#### b) konstrukční a materiálové řešení,

##### b1) Názvy výrobků

Pokud se v popisu technického řešení v jakékoliv části projektové dokumentace objeví název konkrétního stavebního výrobku nebo stavebního řešení, jedná se o specifikaci požadovaného standardu a je možné tento konkrétní výrobek nahradit jiným, se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.

##### b2) Opatření před zahájením stavby

Před zahájením stavby je generální dodavatel povinen seznámit se se zněním společného povolení stavby a se všemi podmínkami obsaženými ve stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí E. Dokladové části této dokumentace. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí, bude provedena jejich ochrana a odpojení. Vytyčí a označí se výškový bod, od kterého se určí všechny příslušné výšky.

Budou realizována DIO, stavební pozemek bude oplocen a bude zřízeno zařízení staveniště s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Staveniště bude označeno informačním panelem dle požadavku investora.

Upozorňujeme na podmínku vydaného stavebního povolení bod č.19, že jakékoliv omezení plynulosti dopravy bude v předstihu projednáno a je nutné žádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace s podklady dle §40 vyhl. 104/1997 Sb. Dále bude požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací s vyjádřením

Policie ČR, DI Kolín. V případě, že stavební práce budou vyžadovat úplnou uzavírku místní komunikace je nutno požádat o povolení s podklady §39 vyhl. 104/1997 Sb.

Při provádění prací v blízkosti drážního tělesa je nutné v dostatečném předstihu projednat harmonogram, technologický postup a odborný dozor se SŽDC, OŘ Praha a s technickým oddělením Správy elektroniky a energetiky OŘ Praha. V prostoru 2,5 m od osy krajní koleje se mohou pohybovat pouze osoby proškolené s povolením SŽDC.

### NÁMĚSTÍ – PROSTOR MEZI OBJEKTY HUSOVA 69, 110-113

#### b3) Demolice:

Všechny práce musí probíhat s ohledem na stávající inženýrské sítě a objekty bytových domů, u kterých bude zajištěna ochrana a stabilita. Bourané konstrukce budou staticky zabezpečeny, rozebírány po částech shora dolů, a bude omezena prašnost prací. Nepoužitý materiál (kamenná dlažba, mříže uličních vpustí, veřejné osvětlení, mobiliář) budou očištěny a vráceny MěÚ Kolín.

#### Demolice přístřešku na popelnice

Bude odstraněn přístřešek na popelnice z betonových tvárníc před domem č. p. 113. Před bouráním bude objekt odpojen od inženýrských sítí. Bude rozebrána střešní krytina a poté střešní vazníky. Bude demolována betonová podlaha a základová deska. Základový pas pod plochou náměstí bude ubourán pouze pod úroveň nové skladby dlažby, základový pas u zahrady knihovny bude ubourán v celé hloubce.

#### b4) Zemní práce:

##### Hrubé terénní úpravy a výkopy

Veškeré zemní práce je nutné provádět za dle s ČSN 736133 a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmito pracemi (zejména nařízení vlády č. 591/2006Sb). Šířka výkopové rýhy pro vstup pracovníků pro ruční výkop musí být min. šíře 0,8m nestanovují-li zvláštní předpisy jinak. Před zahájením zemních prací se objekty vytyčí lavičkami. Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a rozvody inženýrských sítí za přítomnosti geologa dodavatele stavby. Po výkopech a zhutnění podloží je třeba přistoupit ihned k betonáži podkladních betonů. V případě předpokládané prodlevy mezi výkopy a betonáží základů je třeba poslední vrstvu výkopu tl. min. 150 – 300 mm sejmout těsně před betonáží. V průběhu výkopových prací je třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. Pokud dojde k poškození základové spáry je nutné poškozené vrstvy zeminy v základové spáře odstranit a nahradit např. hubeným betonem, betonovým recyklátem, nebo jinou vhodnou zeminou dle rozhodnutí geologa. Přejímku základové spáry musí stvrdit zápisem oprávněná osoba autorizovaného statika. Výkopy musí být spádovány směrem od objektů, aby nepřiváděly vodu do podloží pod objektem. Předpokládané svahování výkopů je v řešeném území převážně 1:1. Na parkánu je pro výkopy základů oplocení navrženo svahování 1:2. Jiné svahování je možné realizovat na základě posudku geologa dle konkrétních podmínek po odstranění stávající dlažby náměstí.

##### Zásypy

O vhodnosti využití vykopané zeminy zpět do zásypů rozhodne stavební geolog na stavbě při realizaci. Zásypy stavební jámy budou provedeny z nepropustných zemin, které zamezí hromadění vody v zásypech kolem stávajících a nových objektů. Hutněné zásypy budou ukládány po vrstvách pokud možno na celou šířku konstrukce. Kontrolní zkoušky se musí provést v místech reprezentujících zkoušenou plochu. O provedení zhutňovací zkoušky včetně vyhodnocení zpracuje zhotovitel zkoušky protokol, který předloží k předání díla.

Nасыпанý terén / zemina bude hutněna po 20 cm na míru zhutnění  $E_{def,2} = \min 45 \text{ MPa}$ . Podloží kamenné mozaikové dlažby min 90 MPa.

##### Drenážní systém

V Etapě I. bude provedena pouze část drenáže (5m + 3,9m) podél paty opěrné zdi v zahradě realizované v této fázi. Drenáž bude dočasně volně vyústěna do prostoru parkánu za branku Z4 (dl. 3,9m). V Etapě II. se na realizovanou drenáž naváže u paty zdi a kompletní drenážní potrubí (o celkové délce 5 + 90 m) bude zaústěno do potrubí dešťové kanalizace „D2“. Část dočasné drenáže z Etapy I. (3,9m) bude zrušeno.

U paty opěrných zdí nad parkánem je navržen drenážní systém zaústěný do dešťové kanalizace parkánu. Drenáž je navržena ze stavebnicového systému, který se skládá z perforovaných trubek DN 100 a všech dalších potřebných systémových doplňků, kolen a napojení. Potrubí je uloženo podél paty opěrných stěn v minimálním spádu 0,5 % ve šterkovém balu fr. 16 – 32 mm chráněném ze všech stran polypropylénovou geotextilií 200 g/ m2.

#### b5) Objekt pro odpad

Současný přístřešek pro kontejnery u fasády č. p. 113 je nahrazen obdobným objektem, zmenšeným proti původnímu o 4 metry délky. Výška +3,000 a šířka 4,2 m přístřešku jsou stejné.

Založení přístřešku je ve dvou výškových úrovních. V ploše náměstí je využit očištěný stávající základový pas a doplněn nový příčný pas do hloubky – 1,150. Severozápadní roh základu u zahrady je kvůli klesajícímu terénu zahlouben až na úroveň -2,150 mm, ca od poloviny délky i šířky přístřešku.

Zdivo přístřešku je z betonových tvárníc, omítaných s finálním vápenným světlešedým nátěrem, stejně jako všechny opěrné stěny a zídky v řešeném území. Od domu č.p. 13 je nová konstrukce dilatována vložením 50 mm polystyrenu EPS 70. Překlady nad dveřmi jsou typové železobetonové prefabrikáty. Do rohů ostění dveří budou vloženy podomítkové ztužující lišty.



Podlahu tvoří betonová deska hlazená ocelovým hladítkem s betonářskou sítí, napojení omítky u podlahy je řešeno bez soklové lišty. Dodavatel provede smršťovací spáru(y) dle ČSN 744505. Podlahu je nutné po obvodě podél stěn, zárubní, prostupujících konstrukcí, potrubí, či jiných překážek dilatovat min. 10 mm. Spáru je nutné vyplnit pružnou stlačitelnou výplní z pěnového polyetylénu.

Jako zastřešení je navržena zinkovaná ocelová střešní konstrukce z nosníků IPE 120 a jáckelových profilů vaznic 60x40x3. Střecha je tvořena pouze samotným vlnitým plechem SP 42/160/0,75. Statické posouzení je součástí dokumentace (*D.1.2.b Podrobný statický výpočet a výkres D.1.2.c – 003 Střecha přístavku pro kontejnery*).

Dvoukřídlé posuvné plechové dveře D1/P slouží k odvozu odpadu. Dveřní křídlo má rám z profilů L30/30/3 a povrch z pohledové strany tvoří plech tl. 3mm. Povrchová úprava křídla je žárové zinkování + nátěr RAL 7032.

Dveře mají systémové kování, dodaný pojezd, kolejnice i její zavěšení musí odpovídat váze dveří. Dveře je možné uzamknout a zajistit z vnitřní strany.

Boční plechové požární dveře D2/P (EW15-DP1-C) slouží pro denní vstup uživatelů. Požadovanou požární odolnost splní výplň jako jeden celek s požární zárubní, zámkem, závěsy, montáží.

Pro zastřešení je navržena zinkovaná ocelová střešní konstrukce z nosníků IPE 120 a jáckelových profilů vaznic 60x40x3. Střecha je tvořena pouze samotným vlnitým plechem SP 42/160/0,75. Statické posouzení je součástí dokumentace D.1.2 – stavebně konstrukční řešení. Odvodnění střechy přístřešku je na terén, pozinkovaný žlab K1 r. š. 200 mm a svod K2 DN 60.

Objekt je osvětlen odolnými prachotěsnými svítidly. V Etapě I. bude provedena pouze příprava pro osvětlení.

## VSTUP DO KNIHOVNY, ZAHRADA, ALTÁN

### Úprava vstupního prostoru vstupu do knihovny

Před vstupem do knihovny je navrženo nové řešení bezbariérového vstupu, aby vzhledem a použitými materiály navázal na rekonstruované náměstí.

#### b6) Demolice:

Dnešní úprava vstupu, která zahrnuje šikmou rampu, vyrovnávací schodiště, posuvnou branku a zeď z betonových tvárnic, bude kompletně odstraněna. Základové konstrukce těchto drobných staveb budou odstraněny pod úroveň nové skladby dlážděné plochy a zároveň tak, aby nebránily realizaci nových konstrukcí. Odstraněna bude také dlažba a zídka ze smíšeného zdiva včetně základu, která dělí prostor před knihovnou od zahrady. Všechny práce musí probíhat s ohledem na stávající inženýrské sítě a objekty knihovny a bytových domů, u kterých bude zajištěna ochrana a stabilita. Bourané konstrukce rozebírány po částech shora dolů, a bude omezena prašnost prací. Nepoužitý materiál (kamenná dlažba, mřížové uličníkové vpustí, branka, mobiliář) budou očištěny a vráceny MÚ Kolín).

#### Odstranění skladeb komunikací a pochozích ploch:

Stávající betonová dlažba bude odstraněna včetně pokladních vrstev na úroveň ca 200 - 300 mm pod povrch náměstí. Předpokládáme, že bude možné využít pro novou skladbu stávající podkladní vrstvy, které byly dle dostupné PD realizovány do hloubky ca 500 mm. Podkladní šterkové vrstvy budou deponovány a využity do nových skladeb.

#### b7) Zemní práce:

##### Hrubé terénní úpravy a výkopy.

Pro provádění zemních prací platí popis dle kapitoly d4). Před zahájením zemních prací se objekty vytyčí lavičkami. Následně budou provedeny výkopy pro základové pásy a rozvody inženýrských sítí za přítomnosti geologa dodavatele stavby. Po výkopech a zhutnění podloží je třeba přistoupit ihned k betonáři podkladních betonů. V případě předpokládané prodlevy mezi výkopy a betonáři základů je třeba poslední vrstvu výkopu tl. min. 150 – 300 mm sejmout těsně před betonáři. V průběhu výkopových prací je třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. Pokud dojde k poškození základové spáry je nutné poškozené vrstvy zeminy v základové spáře odstranit a nahradit např. hubeným betonem, betonovým recyklátem, nebo jinou vhodnou zeminou dle rozhodnutí geologa. Přejímku základové spáry musí stvrdit zápisem oprávněná osoba autorizovaného statika. Výkopy musí být spádovány směrem od objektů, aby nepřiváděly vodu do podloží pod objektem. Předpokládané svahování výkopů je 1:1, jiné svahování je možné realizovat na základě posudku geologa dle konkrétních podmínek po odstranění stávající dlažby náměstí.

##### Zásypy

O vhodnosti využití vykopané zeminy zpět do zásypů rozhodne stavební geolog na stavbě při realizaci. Zásypy stavební jámy budou provedeny z nepropustných zemín, které zamezí hromadění vody v zásypech kolem stávajících a nových objektů. Hutněné zásypy budou ukládány po vrstvách pokud možno na celou šířku konstrukce. Kontrolní zkoušky se musí provést v místech reprezentujících zkoušenou plochu. O provedení zhutňovací zkoušky včetně vyhodnocení zpracuje zhotovitel zkoušky protokol, který předloží k předání díla. Nasypaný terén / zemina bude hutněna po 20 cm na míru zhutnění  $E_{def,2} = \min 45 \text{ MPa}$ . Podloží kamenné mozaikové dlažby min 90 MPa.



#### Násypy pro čisté terénní úpravy

Pro nezatížené zásypy na dotvarování terénu zahrady (zatravněné plochy) bude v maximální míře využito vykopaných zemín. Násypy budou hutněny po vrstvách do ulehleho stavu. Pro konečné dotvarování a ohumusování bude použita ornice v tl. 0,2 m.

#### b8) Výškové úrovně a plocha před vstupem, vyrovnávací schodiště, opěrné zídky

##### Výškové úrovně a plocha před vstupem

Plocha před vstupem je dělena do dvou výškových úrovní s rozdílem 50 cm, který překonává vyrovnávací schodiště a rampa. Řešení vstupu do knihovny je navrženo podle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání. Komunikace do knihovny má sklon 1:12, šířku 2 m a délku 6 m, boky tvoří stěna knihovny a nová zídka do výšky 100 cm. Do zídky jsou upevněna tři madla ve výšce 250, 750 a 900 mm. Madla přesahují začátek a konec rampy o 150 mm a jsou odsazená od zdi o 60 mm. Vyrovnávací schodiště vstupu do knihovny má 3 stupně výšky 167 mm, po obou stranách schodiště jsou madla ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm a odsazením 60 mm. Kvůli větší rozloze plochy před vstupem je potřeba upravit prkenná dvířka na fasádě knihovny – viz. výr. D3.

##### Vyrovnávací schodiště a rampa

Vyrovnávací schodiště je navrženo z betonových stupňů s přírodním povrchem a protiskluznou úpravou na desce vyztužené betonářskou sítí. Deska je betonována na podkladní vrstvy betonu a hutněné šterkodrtě. Madla z jeklu 50/30/4 (výr. Z13) jsou kotvena do nadzemní části opěrných zídek, jsou žárově zinkována a natřena v odstínu RAL 7032. Rampa a plocha před vstupem mají povrch z tmavé žulové mozaiky 6/6/6.

##### Opěrné zídky

Opěrné zídky na ploše před knihovnou jsou z betonových tvárnic o síle 150 mm. Koruna zdi je tvořena betonovými prefabrikovanými deskami z hlazeného betonu. Jsou založeny na základový pas šířky 400 mm a hloubky 900 mm betonovaný na 100 mm podkladního betonu. Základ bude dilatován min. 20 mm EPS od okolních konstrukcí. Ve spodní části zídky jsou navrženy otvory pro odvodnění (viz. *stavebně – konstrukční řešení PD, výkres D.1.2.c – 007 – Opěrné stěny - zahrada*). Omítka je hrubá, vápenná, jednovrstvá tloušťky 15–20 mm. Malta se nanáší na zaschlý a znovu navlhčený postřík z vápenocementové malty a uhladí se dřevěnými hladítky. Finálním povrchem je vápenný světlešedý nátěr, který zachovává charakteristický vzhled klasických vápenných nátěrů, má výbornou paropropustnost a stejný průběh stárnutí jako vápenné omítky. Před aplikací bude na čerstvé omítky nanesen podnátěr dle doporučení výrobce. Rubová strana zídky je chráněna asfaltovým SBS pásem a nopovou fólií 500 g/m<sup>2</sup> s nopy 8 mm.

Stejně je řešena i zídka mezi rampou a schodištěm, která kopíruje sklon rampy, a zídka mezi zahradou a vstupním prostorem, která je vysoká 900 mm (viz. *stavebně – konstrukční řešení PD, výkres D.1.2.c – 007 – Opěrné stěny - zahrada*).

Prostor před knihovnou uzavírají křídlová a posuvná teleskopická brána s el. pohonem. Viz. zámečnické výrobky Z1 a Z2. Sloupky branky jsou jekly 80/60/5, rám je z profilů 60/40/5, výplň pásovina 10/60 a 120 mm. Povrchová úprava zinkování + RAL 7032. Základy brány a branky budou upraveny dle výrobní dokumentace dodavatele.

#### b9) Zelený svah s terénními schody a mlatovými plochami

##### Schodiště

Zahradu u knihovny navrhujeme jako zelenou travnatou plochu s terénním schodištěm. Schodiště kopíruje svah a směřuje od knihovny podél fasády č. p. 113 na parkán. Široké schodiště před altánem má 3 stupně. Dvě ramena u fasády č.p.13 mají 6 stupňů 330/150, jedno rameno 4 stupně 330/150. Schodiště je navrženo z betonových stupňů s přírodním povrchem a protiskluznou úpravou na desce vyztužené betonářskou sítí. Deska je betonována na podkladní vrstvy betonu a hutněné šterkodrtě. Madla z jeklu 50/30/4 (výr. Z14) jsou kotvena do schodišťových stupňů. Spodní kotvení je pod terénem do čela prvního stupně přes ocelovou desku P15 a chemické kotvy, horní kotvení je do stupnice jalového schodu na trn připravený při betonáži. Zábradlí je žárově zinkováno a natřeno v odstínu RAL 7032.

##### Mlatové plochy

Ke vstupu do altánu jsou ve svahu vytvořeny dvě rovné mlatové plochy, horní plocha je spojená s terénním schodištěm kamennými šlapáky, spodní plocha mlatovou rampou. Mlatová plocha spojuje i jednotlivá ramena terénního schodiště. V příčném řezu je střed mlatového chodníku nadvýšen kvůli odtoku vody. Od travnatého terénu jsou mlaty odděleny obrubou z ocelové pásovin (výr. Z20-29). Pásovina je surová ocel profilu 6/100 kotvená do rostlého terénu navařenými roksory R14 délky 55-60 cm po ca 0,5 metru. K bokům betonových schodišť je pásovina upevněna ocelovými destičkami.

##### Zelený svah

Pro nezatížené zásypy na dotvarování terénu zahrady (zatravněné plochy) bude v maximální míře využito vykopaných zemín. Násypy budou hutněny po vrstvách do ulehleho stavu. Na ploše se po terénních úpravách -20 cm provede rozproštění ornice ve vrstvě 15 cm, plošná úprava terénu, obdělání půdy do drobtovité struktury kultivátorováním, na rovině smykováním, ve svahu ručním hrabáním. Před výsadbami a výsevem trávníku se provede hnojení umělým hnojivem a ošetření herbicidem postříkem na široko. Trávník bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku. Před

výsevem bude na ornici uložena vrstva 5 cm trávnickového substrátu. Je počítáno se zálivkou trávniku do zapojení drnu, celkem cca 20 l/m<sup>2</sup>.

Při realizaci budou dodržovány normy ČSN 83 9011 Práce s půdou, 83 9031 Zakládání trávníků, 83 9021 Výsadby rostlin, 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, 83 9051.

#### Cihlová zídka

V horní ploše svahu je zbytek cihlové zdi, která bude opravena a zůstane v zahradě zachována. Bude provedena stavební konzervace – doplnění chybějících cihel a kamenů, spárování vápenocementovou maltou rozetřenou do líce.

#### Branky

Zahradu knihovny je možné ve večerních hodinách uzavřít. Branky jsou umístěny na podestě rampy (Z3) a na konci parkánu (Z4). Mají rozdílnou výšku, Z3 1200 mm, Z4 1950 mm. Sloupky branek jsou jekly 80/60/5, rám je z profilů 60/40/5, výplň pásovina 10/60 á 120 mm. Povrchová úprava zinkování + RAL 7032. Základy brány a branky budou upraveny dle výrobní dokumentace dodavatele.

**Branka Z3 bude realizována v Etapě II.**

#### Základ a stožáry veřejného osvětlení

V ploše zahrady jsou 3 stožáry veřejného osvětlení napájené z knihovny. Přesný tvar základu bude realizován dle výrobní dokumentace a požadavků dodavatele veřejného osvětlení. Předpoklad je betonová patka d. 600 x š. 600 x hl. 800 mm betonovaná na 100 mm podkladního betonu. Bude obsahovat potřebné instalační otvory a otvor pro odvod kondenzátu.

Nová 3 svítidla jsou stožárová s krátkými (ca 0,5 m) výložníky. Výložníky jsou součástí stožáru. Stožár je kuželového tvaru s kruhovým průřezem. Průřez se směrem vzhůru zmenšuje. Stínidlo má tvar klasické lampy – polokoule (podrobněji viz výkres 3.B – Osvětlení –stožár, a specifikace osvětlení v části D.1.1.d Standardy).

#### b10) Opěrné stěny nad železnicí

Opěrná cihelná stěna nad železničním koridorem bude před stavbou plotu očištěna od popínavých rostlin (koruna a vnitřní strana zdi). Po sejmutí rostlin musí být ihned opravena dle požadavku NPÚ. Bude provedena stavební konzervace rubové strany zdi – doplnění chybějících kamenů, spárování vápenocementovou maltou rozetřenou do líce. Finální povrchová úprava bude na vzorku 1x1 m odsouhlasena zástupcem NPÚ.

#### b11) Oplocení podél zdi nad železnicí (v Etapě I. realizovaná část oplocení v zahradě – délka 13,8m)

Linka plotu sleduje půdorys opěrné zdi nad tratí. Plot je od zdi odsazen směrem do parkánu o 55 – 173 cm v závislosti na tvaru zdi (max 123cm v místě zahrady). Do konstrukce opěrné zdi nad železnicí plot nezasahuje. Oplocení splňuje požadavky SŽDC: výška zábrany 2000 mm od chodníku, výplň z nevodivých materiálů jako plná stěna o tl. 1,5 mm, zábrana nesmí být odstranitelná ani pomocí nástrojů, spodní hrana zábrany může být max. 12 mm od úrovně chodníku, v blízkosti začátku a ukončení zábrany se připevní bezpečnostní tabulka podle ČSN 37 5199. Zároveň je možné plot odborně rozebrat v případě nutnosti opravy opěrné zdi.

Základ plotu je pas z prostého betonu o šířce 300 mm a hloubce 1 m, zapuštěný do terénu tak, aby přes něj bylo možné realizovat skladbu mlatu. Konstrukce plotu bude tvořena ocelovými pozinkovanými jáckelovými profily 80x60x3mm s osovou vzdáleností 600 mm kotvenými do základu. Výška plotu je min. 200 cm s mezerou u terénu. Na jekly jsou upevněny ze strany železnice montážní hliníkové zámky – systémové U Profily 32/54 mm průběžné po celé výšce jeklu. Do zámků se ze strany železnice zacvaknou systémové polykarbonátové panely. Systém nemá viditelné spoje, je možné jej rozmontovat jen odbornou firmou. Výplň mezi sloupky tvoří číré plnostěnné polykarbonátové panely. Jednotlivé díly mají tvar plochého U, síla stěny je 4 mm. Nosné zinkované sloupky plotu i hliníkové U profily budou lakované světlou šedobéžovou barvou RAL 7032.

#### b12) Nová opěrná zeď

##### Opěrná zeď

Opěrná zeď je nová, zděná z betonových tvárnic až do výšky zábradlí a omítnutá.

V první etapě bude provedena část opěrné stěny, na kterou se naváže v druhé etapě. Tato část stěny má převýšení mezi úrovněmi terénu pouze 740 mm a je tvořena prvky ztraceného bednění tloušťky 150 mm. Spodní část je pak tvořena monolitickou železobetonovou částí propojenou s prvky ztraceného bednění betonářskou výztuží B500B ØR12/150. Úroveň základové spáry byla volena s ohledem na sítě (kanalizace, plyn), jelikož stěna navazuje na II. etapu, kde pod stěnou prochází kanalizace. Podrobná geometrie viz příloha – statické posouzení opěrných zdí a výkresová část D12c-002. Stěna první etapy bude ukončena v místě první dilatace a její délka je tak 5m. Ve stěně bude provedeno odvodnění dle výkresové části.

Součástí stěny jsou vestavná svítidla veřejného osvětlení. V Etapě I. bude provedena příprava osvětlení (ukončeno v instalační krabici). Viz část dokumentace D.1.4.D Elektroinstalace.

Stěna bude odvodněna pomocí drenáže (v Etapě I. bude drenáž dočasně volně vyústěna do prostoru parkánu za branku Z4). Stěna bude odvodněna i příčnými otvory, rub stěny je chráněn hydroizolací z asfaltového SBS pásu a nopovou fólií 500 g/m<sup>2</sup>. Podrobná geometrie viz stavebně konstrukční řešení (výkres D.1.2.c – 002 Opěrné stěny - parkán).

Koruna zdi je kryta deskami ze strojně vyrobených betonových hlazených prefabrikátů. Omítka je hrubá, vápenná, jednovrstvá tloušťky 15–20 mm. Malta se nanáší na zaschlý a znovu navlhčený postřik z vápenocementové malty a uhladí se dřevěnými hladítky. Finálním povrchem je vápenný světlešedý nátěr, který zachovává charakteristický vzhled klasických vápenných nátěrů, má výbornou paropropustnost a stejný průběh stárnutí jako vápenné omítky. Před aplikací bude na čerstvé omítky nanesen podnátěr dle doporučení výrobce.

*Náměstí a parkán je propojeno schodištěm a rampou, která vede delším ramenem na plošinu před zahradním altánem a vrací se druhým ramenem zpět na parkán. Ohraničující konstrukce tvoří výše popsaná opěrná stěna. V Etapě I. se provede její část na území zahrady.*

### b13) Anglický dvorek

Anglický dvorek u objektu č.p. 113 bude upraven (detail a specifikace viz. zámečnický výrobek Z 31). Bude ubourána poslední vrstva betonových tvárnic, na stávající základ bude proveden nový z betonových tvárnic 150mm, následně provedena dobetonávka včetně trnování a výztuže. Zakrytí tvoří pochozí svařovaný zinkovaný rošt 1050/870/30/2.

### b14) Zahradní altán

Altán má kryté boční stěny a sedlovou střechu, štíty jsou otevřené a vstupuje se jimi dovnitř. Konstrukce je založena na základových pasech š. 400 a 450 mm a hloubky 800 mm. Základová deska tl. 150 mm vyztužená betonářskou sítí je zalamovaná – tvoří stupně pro posezení v altánu, povrch bude ručně hlazený ocelovým hladítkem. Dodavatel provede smršťovací spáry dle ČSN 744505. Deska bude dále dilatována minimálně 10 mm na spodní a horní hraně stupňů pro sezení. Spáry je nutné vyplnit pružnou stlačitelnou výplní z pěnového polyetylenu a vytmelit.

#### Nosná konstrukce

Nosná konstrukce altánu je navržena jako dřevěná ze sloupků z profilů 80/140 a krokví 80/140 spojených v rozích ocelovými plechovými styčníky. Dřevo je smrkové, pevnostní třída C24, vizuální třída S20, třída vlhkosti 2. Statické schéma konstrukce je rám s vetknutými sloupy, bylo zvoleno z důvodu omezení vodorovných deformací od zatížení větrem. Podélné ztužení je zajištěno pomocí závitové tyče M16 v místě rámových rohů a ocelových táhel o průměru 10 mm. Tuhost konstrukce bude zajištěna i tuhostí polykarbonátových prvků opláštění. Posouzení je součástí dokumentace D.1.2 – stavebně konstrukční řešení. Řezivo bude hoblované, napuštěné transparentní ochranou proti houbám a plísním a transparentním olejem pro vnější použití. Nátěr se zcela vpíjí do dřev a nevytváří na povrchu film.

#### Střecha a stěny

Střecha i stěny jsou kryty průsvitnými (mléčnými) deskami z mikrokomůrkového polykarbonátu tl. 16 mm. Jednotlivé díly mají tvar plochého U v modulu 60 cm a jsou upevněny na sloupky pomocí systémových zámků – průběžných hliníkových U profilů. Jako dekor budou střecha i stěny altánu potíštěny nebo polepeny textem inspirovaným životem a dílem kolínského občana a ředitele knihovny Jaroslava Janíka. Plocha fasády pro aplikaci grafiky je 70 m<sup>2</sup>. Altán je osvětlený odolnými prachotěsnými svítidly.

#### Police T2

Police na knihy (viz výr. T2) jsou upevněné na nosnou dřevěnou konstrukci altánu. Jsou vyrobeny z masivního smrkového dřeva tl. 25 mm, hoblované, broušené, dokonale vysušené proti kroucení. Jsou ošetřeny transparentním nátěrem proti houbám a plísním a transparentním olejem pro vnější použití. Nátěr se zcela vpíjí do dřeva a nevytváří na povrchu film.

### b15) Mobiliář

Specifikace mobiliáře je samostatnou přílohou PD (viz D1.1.d Standardy). Jedná se o 1 ks volně stojící lavičky (dřevěná, jednoduchý design). V řešeném území jsou dále 2 ks odpadkových košů. Součástí dodávky mobiliáře je i kotvení a založení do terénu.

#### c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřipustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Statické posouzení je součástí dokumentace D.1.2 – stavebně konstrukční řešení.

#### Altán

Konstrukce je navržena jako dřevěná ze sloupků z profilů 80/140 a krokví 80/140. Statické schéma konstrukce je rám s vetknutými sloupy. Statické schéma bylo zvoleno z důvodu omezení vodorovných deformací od zatížení větrem. Podélné ztužení je zajištěno pomocí závitové tyče M16 v místě rámových rohů a ocelových táhel o průměru 10 mm. Tuhost konstrukce bude taktéž zajištěna tuhostí polykarbonátových prvků opláštění.

#### Oplocení

V první etapě bude provedena pouze část oplocení (viz výkres D12c-001). Konstrukce plotu bude tvořena ocelovými jáckelovými profily 80x60x3 s osovou vzdáleností 600 mm. Osazeny budou systémové polykarbonátové prvky. Základ oplocení bude z prostého betonu šířky 300 mm a výšky 1000 mm a bude lícovat s konstrukcí opěrné stěny.

#### Opěrné stěny

V první etapě bude provedena část opěrné stěny, na kterou se naváže v druhé etapě. Tato část stěny má převýšení mezi úrovněmi terénu pouze 740 mm a je tvořena prvky ztraceného bednění tloušťky 150 mm. Spodní část je pak tvořena monolitickou železobetonovou částí propojenou s prvky ztraceného bednění betonářskou výztuží B500B ØR12/150. Úroveň základové spáry byla volena s ohledem na sítě (kanalizace, plyn), jelikož stěna navazuje na II. etapu, kde pod stěnou prochází kanalizace. Podrobná geometrie viz příloha – statické posouzení opěrných zdí a výkresová část D12c-002. Stěna první etapy bude ukončena v místě první dilatace a její délka je tak 5m. Ve stěně bude provedeno odvodnění dle výkresové části.

#### Zastřešení přístřešku kontejnerů

Je navržena ocelová střešní konstrukce z nosníků IPE 120 a jáckelových profilů vaznic 60x40x3. Střecha je tvořena pouze samotným vlnitým plechem TR40S/160/0,63. Statické posouzení viz příloha – zastřešení přístřešku kontejnerů.

#### Železobetonová schodiště

Železobetonová schodiště budou vyztužena betonářskou sítí KARI ØR8/150- ØR8/150. Výkresy tvaru a vyztužení jednotlivých schodišť viz výkresová část.

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### a) technické řešení

#### SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (D.1.4D)

Veřejné osvětlení: Zahrada knihovny z rozvaděče v 1.NP knihovny.

Elektřina NN: Napojení zahradního altánu a osvětlení zahrady z rezervy stávajícího rozvaděče v chodbě 1.np knihovny vedle výtahu.

#### Rozsah projektovaného zařízení

Projekt řeší dovybavení (doplnění) rozvaděče RH v knihovně a napojení veřejného a venkovního osvětlení parteru.

#### Údaje o provozních podmínkách

#### Napěťová soustava:

V hlavním rozvaděči RH (rozdávěč knihovny) je napájecí soustava dělena na:

**3 PEN/N+PE AC, 50Hz, 400/230 V, TN-C-S**

Vnitřní elektroinstalace objektu bude provedena v soustavě: **3 N+PE AC, 50Hz, 400/230 V, TN-S**

**Instalovaný výkon:** Odběr elektrické energie bude sloužit pro napájení osvětlení venkovního altánu.

#### Určení vnějších vlivů:

Vnější vlivy ve venkovním prostředí: AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AL1, AM2, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2. Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 je venkovní prostor s výše uvedenými vnějšími vlivy klasifikován jako prostor zvlášť nebezpečný. Využití: BA4, BC3, BD1, BE1. Podle příslušné ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 mohou být venkovní prostory s vnějšími vlivy AD2, AD3, AD4 posuzovány jako prostory nebezpečné, pokud se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze v době působení vlivů maximálně dle tab. NA.4 a NA.5 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1. Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

### Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Venkovní instalace musí odpovídat stanovenému druhu prostředí zejména pak stupněm krytí min. IP43. Veřejné osvětlení bude uzemněno.

### Technické řešení

#### Výpočet osvětlení

Dle normy ČSN 33 2000-7-714 ed.2 byl proveden návrh osvětlení na daný prostor (parteru). Intenzita osvětlení řešeného prostoru byla spočítána na základě souboru norem ČSN EN13201 a normy ČSN EN 12464-1 odbornou firmou ve stupni dokumentace DSP, viz příloha TZ - výpočet osvětlení.

#### Popis technického řešení:

V zahradě knihovny bude umístěno nové venkovní osvětlení zahrady, osvětlení altánu a zásuvky do altánu. Napájení bude z rozváděče RH umístěného ve vstupní chodbě knihovny z ulice Husova. V rozváděči bude připraven pro zásuvky jistič 1x16A a kabel CYKY-J 3x2,5mm<sup>2</sup>. Pro venkovní osvětlení a osvětlení altánu jistič 2x 1x10A a kabely CYKY-J 3x1,5mm<sup>2</sup>. Kabelová trasa bude v chodbě knihovny zasekána pod omítku a ve venkovním prostoru budou kabely uloženy do země dle výkresu vzor výkopu. Ovládání bude umístěno na stěně neveřejné chodby za dveřmi z výtahové chodby. Jeden vypínač bude pro vypínání zásuvkového vývodu. Dva vypínače budou pro venkovní osvětlení. Světla v altánu budou stmívatelná a ovládána dvěma vypínači z chodby. Ovládání osvětlení v altánu bude dálkovým ovládáním včetně stmívání. Pro ovládání světel v altánu bude využit systém DALI.

#### Uložení kabelů, základy stožárů

V celé délce výkopů se jedná o výkopové trasy vedené pod chodníkem a komunikací, kde mohou být uloženy stávající inženýrské sítě. Vzhledem k tomu bude nutno provádět všechny výkopy s maximální opatrností. Kabely musí být ukládány v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 „Elektrická zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení“ a ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Kabely budou vedeny ve výkopu v hloubce min. 70 cm pod povrchem (v terénu), 100 cm (v pojezdových plochách i parkovištích), resp. 35 cm (v chodníku). Kabel bude uložen do pískového lože v otevřeném výkopu, v odůvodněných případech (zpevněné povrchy u vstupů atd.) bude kabel veden v ochranné korugované trubce KOPOFLEX KF09063 (kvůli snadnější výměně při poruše). Příčné přechody pojezdových ploch budou navíc v chrániče DN110. Krytí kabelu 1 kV bude v chodníku min. 0,35 m. Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi je nutno dodržovat ČSN 73 6005 a příslušné předmětové normy a respektovat i příslušná vyjádření správců jednotlivých sítí. V případě nutnosti při křížení, ev. těsném souběhu s jinými inženýrskými sítěmi bude kabel uložen do ochranných žlabů, případně budou do žlabů uloženy stávající sítě. Uložení kabelu je patrné z řezů kabelovou trasou – viz výkres situace.

#### Pokyny pro provádění stavby

Prováděním stavby mohou být pověřeny pouze osoby oprávněné ve smyslu § 160 zák. č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění. Při stavbě musí být dodržena tato projektová dokumentace. Pokud se při realizaci zjistí, že projektované parametry nebude možno dodržet, nebo je zájem změnit (věcně či situačně) navržená řešení, je nutno předem vyžádat autorský dozor projektanta. Při veškeré činnosti je nutno především dodržet ustanovení bezpečnosti a podmínky stavebního povolení. Práce budou prováděny na veřejných prostranstvích a komunikacích. Nalézají se zde různé stávající inženýrské sítě provozované i vyřazené z provozu.

#### Vytýčení

Před zahájením výkopových prací je nutno se seznámit s polohou stávajících sítí a provést vytýčení těchto sítí v terénu. Tam, kde vzniknou pochybnosti o poloze stávajících inženýrských sítí, je nutno nechat je vytýčit jejich správci. Trasu výkopu je nutno vytýčit dle situace s ohledem na polohu stávajících inženýrských sítí a rovněž s ohledem na případné vytýčení pozemkových hranic. V případě jakýchkoli nejasností přizvat projektanta. Všem institucím, které si to vyžádaly ve svých vyjádřeních, je nutno oznámit v příslušných lhůtách zahájení výkopových prací.

#### Výkopové práce

Výkop se provádí podle výkresů „Situace“ a „Řezy“, s respektováním údajů o stávajících inženýrských sítích. Při výkopu v ochranných pásmech stávajících kabelů a dalších podzemních sítí je nutno provádět výkop ručně a s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí, zejména kabelových. Je nutno dodržet všechny podmínky, za nichž oprávněné instituce souhlasily s prováděním projektovaných prací. Vzhledem k provozu vozidel i chodců je nutno velmi dbát i na jejich bezpečnost. Neobtěžovat okolí zbytečným hlukem. Výkopy je nutno po dobu jejich nezbytného odkrytí řádně ohradit. V době snížené viditelnosti zajistit řádné osvětlení staveniště.

#### Odvoz materiálů

Přebytek výkopku bude odvezen na skládku. Materiál je nutno odvážet za podmínek a po dopravních trasách stanovených oprávněnými orgány. Materiál určený ke zpětnému zabudování, je možno (není-li v konkrétním případě dohodnuto něco jiného) skladovat podél trasy výkopu tak, aby nečinil dopravní nebo bezpečnostní překážku a nebránil pokládce a montážním pracím na kabelech.

#### **Pokládka kabelu**

Pokládka se provádí podle údajů na „Situaci“. Před objednávkou kabelu je nutno odměřit na staveništi skutečně potřebnou délku pro pokládku a zapojení. Při pokládce kabelu v terénu je nutno dodržet zejména ČSN 73 6005 v prostorovém uspořádání vedení, a to i v případech, kdy poloha stávajících vedení je odlišná od údajů zjištěných při zpracování dokumentace projektantem. Případné nejasnosti řešit za účasti projektanta a příslušných správců.

#### **Revize a předání zařízení do provozu, kolaudace**

Na závěr prací je nutno provést všechny předepsané zkoušky a provést výchozí revizi. Podrobně zpracovanou dokumentaci skutečného provedení, včetně geodetického zaměření a revizní zprávy, předat při převěrací budoucímu uživateli. Stavba musí být ukončena kolaudací, provedenou stavebním úřadem, který vydal stavební povolení.

*Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, výstavbě a za provozu zařízení – viz technická zpráva D.1.4D.*

#### **b) výčet technických a technologických zařízení.**

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové dokumentace. Stavba neobsahuje technologická zařízení.

### **B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení**

*Je předmětem samostatné přílohy D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení, který je nedílnou součástí dokumentace. Výpočtová část: viz D.1.3, strana 6.*

Konstrukční systém:

Konstrukce altánu je navržena jako dřevostavba opláštěná z polykarbonátu.

Konstrukce prostoru pro kontejnery je navržena jako betonová ze zdiva z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm. Nosná konstrukce střechy je tvořena ocelovými nosníky IPE 120 á 1670 mm se střešní krytinou z pozink. plechu.

Základní požárně technická charakteristika objektu:

Počet podlaží	1NP
Zastavěná plocha	31,3 m <sup>2</sup> - altán 21,8 m <sup>2</sup> - kontejnery
Požární výška objektu:	h = 0,0 m

Konstrukční systém objektu altán: Dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8 c) se jedná o konstrukční systém hořlavý

Konstrukční systém objektu přístřešku: Dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8 a) se jedná o konstrukční systém nehořlavý

Prostor altánu a prostoru pro kontejnery bude posuzován dle ČSN 73 0802.

#### **Rozdělení posuzovaného objektu do požárních úseků, stanovení požárního rizika stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,....**

Rozdělení na PÚ bylo provedeno v souladu s normami ČSN 73 0802. Stanovení požárního zatížení a SPB bylo provedeno v souladu s pravidly ČSN 73 0802 tab. A1 a tab. 8.

Prostor altánu bude v rámci PBR uvažován jako samostatný PÚ, kde požární zatížení bylo stanoveno výpočtem na hodnotou  $p_v = 4,00 \text{ kg/m}^2$  při součiniteli  $a = 1,00$ . PÚ je zařazen do I.SPB.

Prostor pro kontejnery bude tvořit samostatný PÚ, kde výpočtové požární zatížení bude uvažováno dle ČSN 73 0802 tab. B.1 pol. 10 hodnotou  $p_v = 40,00 \text{ kg/m}^2$  při součiniteli  $a = 1,00$ . PÚ je zařazen do I.SPB.

#### **Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí.**

Posouzení požární odolnosti konstrukcí dle tab. 12 ČSN 73 0802, ČSN 73 0810:

#### **Zahradní altán:**

V souladu s ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 13 konstrukce přístřešku nemusí vykazovat požární odolnost. Vzhledem k použitému materiálu a ČSN 73 0802 čl. 8.8.2 doporučujeme, aby instalované opláštění z polykarbonátu jako hořící neodpadávalo či neodkapávalo.

#### **Přístřešek pro kontejnery:**

Svislá nosná konstrukce je zděná v tl. 200 mm a vyhovuje pro požadovanou požární odolnost REI 15 dle katalogu výrobce. Nosná konstrukce střechy a střešní plášť nemusí pro I.SPB vykazovat požární odolnost. Nosná konstrukce střechy není současně střešním pláštěm (viz. ČSN 73 0802 čl. 8.7.2 pozn. 14) + tab. 12 poznámka 1)). Střešní plášť se nenachází v blízkosti POP stávajících objektů a nenachází se tedy v PNP, nicméně v souladu s ČSN 73 0810

vykazuje klasifikaci Broof t3. Dveře o šíři 900 mm do řešeného prostoru budou provedeny s požární odolností EW 15 DP1 C, a to vzhledem k jejich orientaci do zúženého prostoru, který slouží jako provozní vstup do přilehlého objektu a případného ohrožení unikajících osob sálavým teplem.

#### **Veškeré prvky vyhoví pro I.SPB**

**Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení.**

#### **Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu:**

Možnosti bezprostředního provedení event. požárního zásahu jak uvnitř, tak i vně objektu nejsou zvláštním způsobem omezeny, v tomto směru není nutno přijímat zvláštní opatření. Požární zásah u objektu bude veden pomocí otvorů ve fasádě.

#### **Zhodnocení únikových cest:**

Vzhledem k charakteru staveb jsou ÚC hodnoceny jako vyhovující. NÚC dosahují max. délky cca 6 m a šířky 1,5 únikového pruhu. Rovněž zde nelze očekávat výskyt většího počtu osob a únik osob není nikterak omezen. Rovněž v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.10.2 lze počátek ÚC uvažovat v místě východu na volné prostranství.

#### **Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru.**

Odstupové vzdálenosti od objektu jsou hodnoceny pomocí výpočtu dle hustoty tepelného toku pro jednotlivé požárně otevřené plochy ve fasádách, kde při vzájemně blízko vzdálených otvorů je požárně otevřená plocha uvažována včetně okenních pilířů (jedná se o POP u stávajících objektů č. p. 113 a 69) – řešení je na straně bezpečnosti. Hodnocena je vždy největší požárně otevřená plocha v každé fasádě. Obvodové konstrukce objektu jsou hodnoceny jako požárně uzavřené. Odstupy od požárně otevřených ploch jsou znázorněny v situaci.

Dále je provedeno posouzení PNP od sousedních objektů č. p. 113 (dům s pečovatelskou službou) a č. p. 69 (knihovna). U objektu č. p. 113 bude uvažováno s požárním zatížením  $p_v = 40,00 \text{ kg/m}^2$  dle ČSN 73 0835 čl. 9.3.1, u objektu č.p. 69 pak s  $p_v = 120,00 \text{ kg/m}^2$  (stanoveno odborným odhadem s přihlédnutím k ČSN 73 0802 tab. A.1 pol. 3.5).

U nekrytého prostoru pro popelnice není stanoven PNP. Jedná se o ohraničený nezastřešený prostor, který se oproti stávajícímu stavu zmenšuje.

Varianta	Odstup	Výška [m]	Délka [m]	Otevř. Plocha [m <sup>2</sup> ]	% otev. Ploch [%]	Zatíž. $P_{vyp}$ [kg.m <sup>-2</sup> ]	Pr.in. t.toku [kW.m <sup>-2</sup> ]	Odst. D [m]	Odst. $d_s$ [m]
stavební objekt hustotou tep. toku	Sever	3,37	4,60	15,50	100,00	19,00	68,06	3,58	1,20
	Jih	2,17	4,60	9,98	100,00	19,00	68,06	2,77	0,83
	Východ, západ	2,77	6,80	18,84	100,00	19,00	68,06	3,72	1,05
	č.p. 113 Západ	1,60	13,90	22,24	100,00	19,00	101,87	4,06	1,03
	č.p. 69 Sever	2,20	3,10	6,82	100,00	135,00	173,21	4,23	1,85
	Kontejnery Jih	2,05	1,70	3,48	100,00	40,00	107,87	2,22	0,95

Požárně nebezpečný prostor od objektu nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedních objektů, což vyhovuje ČSN 73 0802. Objekt sám neleží v požárně nebezpečném prostoru objektů sousedních. Porovnáním vypočtených odstupových vzdáleností se situací stavby je možno konstatovat, že požárně nebezpečný prostor od objektu nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora akce.

#### **Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších**

odběrních míst, vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,...

**Vnější odběrná místa:** Požadovaná min. dimenze vnějšího vodovodu pro posuzovaný PÚ je DN 80. Max. požadovaná vzdálenost hydrantů od objektu je 150 m, max. vzájemná vzdálenost hydrantů je 300 m. Odběr vody z vnějších hydrantů  $Q = 4,5 \text{ l/s}$  při  $v = 0,8 \text{ m/s}$ . V blízkosti objektu se nachází podzemní hydrant vyhovující požadavkům, a to jižním směrem v ulici Husova. Řešené prostory jsou rovněž v těsné blízkosti přirozeného povrchového zdroje řeky Labe.

**Vnitřní odběrní místo:** Vnitřní odběrná místa nejsou vyžadována.

**Příjezdové komunikace:** Dle ČSN 73 0802 čl. 12.2 se za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,00 m. Vjezd do areálu musí dosahovat nejméně 4 100 mm výšky a 3 500 mm šířky.

K řešeným prostorům nejsou zajištěny příjezdové komunikace. Přístup průjezdem z jižní strany dosahuje světlé výšky 3,5 m a příjezd z východní strany je omezen šířkou 3,01 m. Vjezdy do prostoru areálu nevyhovují požadavkům ČSN 73 08xx, ale vzhledem k charakteru staveb a minimálnímu riziku z hlediska požární ochrany (v tomto případě se jedná pouze o PNP, který neohrožuje sousední objekty) nejsou navržena dodatečná opatření.

**Nástupní plochy, zásahové cesty:** Nejsou vyžadovány v souladu s ČSN 73 0802 čl. 12.

#### **Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů.**

Hasicí přístroje jsou v objektu navrženy v souladu s ČSN 73 0802 čl. 12.8. Výpočet pro stanovení počtu

V blízkosti objektu altánu bude instalován 1 PHP PG6.

V objektu pro kontejnery bude instalován 1 PHP PG6.

#### **Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti.**

**Elektroinstalace:** V řešeném prostoru se nenachází žádné požární bezpečnostní zařízení, jež by bylo nutno napojovat na náhradní zdroj elektrické energie.

**Vzduchotechnika:** není nutno hodnotit dle ČSN 73 0872.

**Vytápění:** není nutno posuzovat.

- žádné další technické zařízení ve vztahu k požární bezpečnosti stavby se zde nenachází

#### **Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požární bezpečnostními zařízeními, stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby.**

Elektrická požární signalizace: V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0875 není nutná instalace EPS.

Stabilní hasicí zařízení: Není Nutno instalovat v souladu s ČSN 73 0802 čl. 6.6.10.

Samočinné odvětrávací zařízení: Není Nutno instalovat v souladu s ČSN 73 0802 čl. 6.6.11.

Nouzové osvětlení: Není Nutno instalovat v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.15.1.

#### **Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požární bezpečnostní zařízení.**

Stavby nevyžadují žádná další opatření z hlediska PO.

#### **B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana**

Veřejné osvětlení a umělé osvětlení altánu a přístřešku na kontejnery bude vybaveno moderními LED zdroji. Jedná se o úpravu parteru a zahrady. Žádný z objektů není vytápěný.

#### **B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí. Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat. Bude realizována z materiálů, které jsou netoxické.

Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba nebude mít negativní vliv na stav životního prostředí v rámci hranic řešeného území, ani v jeho bezprostředním okolí. Provozem a užíváním dotčeného prostoru i objektů na něm umístěných nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separovaně skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy žádné zdroje ohrožení zdraví.

Komunální odpad zanechaný návštěvníky bude v řešeném území shromažďován v 2 odpadkových koších a bude vyvážen smluvním partnerem města Kolín.



#### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

##### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není předmětem řešení.

##### b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba je svou polohou mimo drážní a tramvajové cesty, ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace a dokonalou protikorozní ochranou kovových prvků.

##### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba nezahrnuje žádná zařízení, která by představovala riziko technické seizmicity. Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá.

##### d) ochrana před hlukem,

Objekty nejsou zdrojem hluku ani nevyžadují ochranu před hlukem. Oplocení nad železnicí není navrženo jako hluková bariéra, i když přispěje k lepší akustické pohodě na ploše parkánu a v zahradě knihovny.

##### e) protipovodňová opatření,

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou navrhována.

##### f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

#### B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

##### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Napojení na technickou infrastrukturu:

Veřejné osvětlení: Zahrada knihovny z rozvaděče v 1.NP knihovny.

Elektřina NN: Napojení zahradního altánu a osvětlení zahrady z rezervy stávajícího rozvaděče v chodbě 1.np knihovny vedle výtahu.

Pitná voda: z podzemního technického kolektoru ve vnitrobloku Husova 69 a 110-113.

**Řešeno v Etapě II.**

Kanalizace: jednotná veřejná kanalizace z podzemního technického kolektoru ve vnitrobloku Husova 69 a 110-113, z veřejného kanalizačního řádu v ulici Rubešova.

**Řešeno v Etapě II.**

##### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

#### SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

##### Napětíová soustava:

V hlavním rozvaděči RH (rozvaděč knihovny) je napájecí soustava dělena na:

**3 PEN/N+PE AC, 50Hz, 400/230 V, TN-C-S**

Vnitřní elektroinstalace objektu bude provedena v soustavě:

**3 N+PE AC, 50Hz, 400/230 V, TN-S**

**Instalovaný výkon:** Odběr elektrické energie bude sloužit pro napájení osvětlení venkovního altánu.

Sít': 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN – C, TN-S

Výkonové údaje nového osvětlení:

	Instalovaný výkon	max. výpočt. zatížení	
	Pi (kW)	Pp (kW)	
VO město	0,415	0,415	Etapa II.
VO knihovna	0,306	0,306	Etapa I.

#### B.4 Dopravní řešení

##### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Přístup do vnitrobloku (náměstí) průchody bytových domů z Husovy a Rubešovy ulice jsou stávající. Do parametrů těchto komunikací nezasahujeme. Zůstane současný počet 3 parkovacích stání. 2 stání trvalá (z toho jedno pro invalidy) a 1 stání dočasné – 30 minut. Parkovací stání pro invalidy pro obyvatele bytových domů jsou stávající v ulici Rubešova mimo řešené území. Před knihovnou je dopravní značka zákaz zastavení, aby bylo umožněno její zásobování.

Vstup do knihovny bude upraven jako bezbariérový. K orientaci osob se zrakovým postižením slouží v řešeném území přirozené vodící linie. Nově navržené zdi zábradlí jsou plné nebo je zábradlí stávající a neměníme jej. Plot u železnice je s výplní z hladkých plných polykarbonátových panelů od terénu až do výšky 2 m.

##### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající řešení se nemění – vstup a vjezd z Husovy ulice průjezdem v domě č.p. 110, pěší vstupy z Rubešovy ulice.

##### c) doprava v klidu,

Stavebními úpravami se nenavýší normové požadavky na dopravu v klidu. Počet bytových jednotek ani obchodní plocha se nemění. Stávající počet stání se nemění. Dvě stání jsou trvalá (pro potřeby pečovatelského domu), z toho je jedno pro invalidy. Jedno stání je dočasné označené jako „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (značka č. IP 13b), doplňková tabulka 30 minut. Pro potřeby manipulace a zásobování knihovny slouží její vstupní prostor doplněný o značku zákaz zastavení. Dopravní značky jsou nové.

Parkovací stání na nově upravené ploše náměstí jsou předmětem Etapy II.

##### d) pěší a cyklistické stezky.

Stávající pěší trasy přes řešené území jsou zachovány beze změny. Výškový rozdíl je překonán rampou a schodištěm. Zahrada knihovny bude po realizaci Etapy II. průchozí z parkánu terénním schodištěm ke knihovně. Provoz zahrady je omezen na denní dobu. Cyklistické stezka řešeným územím neprochází.

#### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

##### a) terénní úpravy,

Svah zahrady knihovny zůstává beze změny, lokálně budou vyrovnány nerovnosti terénu s ohledem na vyrovnanou bilanci zemin. Pro nezatížené zásypy na dotvarování terénu zahrady (zatravněné plochy) bude v maximální míře využito vykopaných zemin. Násypy budou hutněny po vrstvách do ulehlého stavu.

##### b) použité vegetační prvky,

Pro realizaci stavby není potřeba kácení. Zahrada knihovny bude zatravněna, bez nové výsadby křovin nebo stromů. Na ploše se po terénních úpravách -20 cm provede rozproštění ornice ve vrstvě 15 cm, plošná úprava terénu, obdělání půdy do drobtovité struktury kultivátorem, na rovině smykáním, ve svahu ručním hrabáním. Před výsadbami a výsevem trávníku se provede hnojení umělým hnojivem a ošetření herbicidem postřikem naširoko. Trávník bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku. Před výsevem bude na ornici uložena vrstva 5 cm trávníkového substrátu. Je počítáno se zálivkou trávníku do zapojení drnu, celkem cca 20 l/m<sup>2</sup>.

##### c) biotechnická opatření.

Neřeší se.

#### B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

##### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí. Provoz stavby neobsahuje výrobu, nebudou vypouštěny žádné škodlivé zplodiny. Při provozu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude shromažďován v 2 odpadkových koších a pravidelně vyvážen oprávněnou firmou v rámci smluvních podmínek města Kolína.

##### Ovzduší

Provoz stavby nevyvolá zhoršení ovzduší, protože se jedná o úpravu parteru a zahrady a žádná ze staveb není vytápěná ani neobsahuje zdroj znečištění ovzduší.

##### Hluk

Stavba nevyvolává svým provozem hluk.

##### Voda

Stavebními úpravami nedojde ke znečištění povrchových a spodních vod. Dešťová voda v zahradě knihovny je vsakována na terénu.

##### Půda

Parcela 186/2 – zahrada knihovny – má evidované BPEJ (25600 (48 m<sup>2</sup>), 22911 (330 m<sup>2</sup>). Plocha zpevněných a zastavěných ploch na pozemku zahrady – požadavek na trvalý zábor ZPF – je celkem 105,4 m<sup>2</sup>.

##### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, nevyžaduje kácení ani ochranu dřevin.

##### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

##### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Nepožaduje se.

##### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Nepožaduje se.

##### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Navrhovanou stavbou nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma, kromě normové ochrany uložených inženýrských sítí.

#### B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle platných krizových plánů a směrnic.

#### B.8 Zásady organizace výstavby

##### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Veškeré materiály je možné dopravit až ke stavbě pomocí nákladních automobilů, autodomíchávačů, pump na betonovou směs, autojeřábu a drobné techniky. Větší objemy materiálů je nutné přeložit na menší mechanizaci, rozměry průjezdů jsou omezené. Je nutné nezatěžovat stropy suterénu pod průjezdy a strop technického kolektoru nad hranici únosnosti konstrukcí. Zděné konstrukce jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění, k jejich dopravě na místo spotřeby není nutná těžká stavební technika.

Potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot bude zajištěna dodavatelem stavby. Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody ze stávajících zdrojů v rozvodnicích objektů Husova 69, 110-113 a v pozemním kolektoru ve vnitrobloku. Dodavatel stavby si dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem.

#### **b) odvodnění staveniště,**

Rozsah stavby nevyžaduje realizaci dodatečného odvodnění staveniště.

#### **c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,**

Dopravní napojení staveniště je z místní komunikace – ulice Rubešova a Husova. Hlavní příjezd na stavbu bude z ulice Rubešova na začátku Masarykova mostu. NN a voda budou využívány ze stávajícího zdroje v prostoru, kde se stavební úpravy odehrávají.

Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření správce veřejných prostranství AVE Kolín s.r.o. ze dne 28. 11. 2018 pod zn. 139/18/Sp:

- min. 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MěÚ Kolín,
- min. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o povolení výkopu AVE Kolín s.r.o.,
- min. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytýčení kabelů VO v případě odkrytí kabelů VO bude před zasypáním vyzván ke kontrole pracovníků AVE Kolín s.r.o. tel. 602 298 283,
- po dokončení prací budou okolní povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev.

#### **d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,**

Harmonogram prací a dopravní opatření projedná dodavatel stavby s majitelem komunikace (Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín). Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytýčení všech podzemních i nadzemních sítí v terénu správcem zařízení, který určí příslušnou ochranu zařízení, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Dodavatel v zastoupení stavebníka zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádření těchto správců, která jsou součástí projektové dokumentace (ČEZ Distribuce, as: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o.: VODOS sro. Kolín; AVE Kolín. sro. Veolia Energie Kolín, a.s.; Energie AG, Teplo Bohemia s.r.o. MZH Kolín s.r.o.).

Budou dodrženy podmínky Drážního úřadu Praha zn. MP-SOP2471/18-2/R) čj DUCR-72319/18/Rj:

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky, nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.

Budou splněny podmínky uvedené v Souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty ze dne 05. 12. 2018 pod č.j S 10626/US-40741/2018-SŽDC-OR PHA-710-Maň:

- Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
- Do průjezdného průřezu traťových kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál, apod.).
- Nesmí být zasahováno do drážního tělesa. Pokud dojde v důsledku stavebních prací nebo dopravy stavebního materiálu k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa, nebo narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
- Upozorňujeme, že se plánovaná stavební činnost nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 — 1 ed. 3 a TNŽ 34 3109. Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a TV jako celek musí být chráněn před poškozením.
- Práce uskutečňované v blízkosti stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí respektovat jejich ochranné pásmo.
- Technologický postup, časový harmonogram prací, odborný dozor při provádění prací v blízkosti a prostoru železničního tělesa je nutno projednat, v dostatečném předstihu před zahájením prací v tomto prostoru, se SŽDC, OR Praha, Správa tratí Praha východ (dále jen ST) a dále s technickým oddělením Správy elektrotechniky a energetiky OR Praha. Veškerý technologický postup prací se musí vždy řídit příslušnými

interními předpisy SŽDC, normami a zákony týkající se drážní dopravy. Zejména Zákon č. 266/1994 Sb. a Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.

- V případě že z projednání technologického postupu vyplýne, že je práce nutné provádět za výluk železniční dopravy je nutno zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu a na konání jednotlivých výluk uzavřít smlouvu se SŽDC - Odborem plánování a koordinace výluk. Žádost o vypracování Rozkazu o výluce (ROV) spolu s technologickým postupem prací s časovými nároky na dobu přerušení je nutno předložit na OR Praha min. 60 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky.
- Investor/zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OR Praha týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení a pokyny správců kabelů a zařízení, vyplývající ze souhrnného stanoviska a z projednání technologického postupu stavby.
- Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným. V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty.
- Přebytkový materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.
- Zahájení stavby bude v dostatečném předstihu (min. 14 dní předem) oznámeno písemně OR Praha na e-mail: ePodatelnaORPHA@szdc.cz a současně telefonicky ST místnímu správci dráhy.
- Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a odvozem veškerého zbytkového materiálu.
- Investor požádá o prohlídku dokončené stavby před zahájením kolaudačního řízení a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Podmiňujícím dokladem pro vydání kolaudačního rozhodnutí / souhlasu je kladné vyjádření SŽDC, OR Praha.

Stavební práce budou probíhat tak, aby neobtěžovaly okolí nadměrnou hlukem. Stavba se bude řídit předpisy zákona č. 258/2000 Sb. (v platném znění) o ochraně veřejného zdraví. Budou splněny hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí překročit v době od 7.00 do 21.00h v LAeq 65 dB, v době od 6.00 7.00h a od 21.00 – 22.00h v LAeq55 dB a v době od 22.00 – 6.00h v LAeq 40 dB v prostoru 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty.
- V případě, že by hodnoty 2m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů překročily stanovené hladiny, musí být provedena taková opatření, aby hladina hluku uvnitř obytných a ostatních chráněných objektů nepřekročila 40 dB ve dne a 30 dB v noci v L Aeq.

Ulice Rubešova (parcelní číslo: 2805/10), pro drobnou dopravu i ulice Husova (parcelní číslo: 2805/11), budou využity jako příjezdová cesta. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, bude neprodleně realizační firmou očištěna. Pokud vlivem stavby dojde k poškození komunikace, bude na náklady dodavatele uvedena do původního stavu. Nepoužitý materiál (kamenná dlažba, mříže uličních vpustí, veřejné osvětlení, mobiliář, odpadkové koše), který nebude použit, bude očištěn a vrácen MěÚ Kolín.

#### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, oplocena bude i stěna nad železnicí, aby nedošlo k pádu pracovníků do prostoru kolejí. V rámci stavby nejsou asanovány pozemky, nedochází ke kácení dřevin. Realizace stavby bude zajištěna tak, aby neomezovala sousední objekty a splňovala bezpečnost staveniště. Staveniště je výhradně na pozemku investora. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru.

Při realizaci budou použity běžné stavební stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky, a pracovní doba při provádění stavby bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu. Požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu budou splněny.

Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Kolín odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 15.04.2019 pod č. j. MUKOLIN/OZPZ 33139/19-Tv. Při provádění zemních nebo stavebních prací, které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti, podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti (např. zkrápění a mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, zaplachtování kontejneru pro stavební odpad a pro manipulaci se stavební sutí apod.

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001).

Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přisunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

#### **f) maximální dočasné a trvalé zábohy pro staveniště,**

Stavba nevyvolá zábor veřejných zpevněných ploch mimo řešené území. Staveniště je na pozemcích investora (město Kolín) uvnitř vnitrobloku, vlivem stavby nedojde k záborům soukromých pozemků.

Harmonogram prací projedná dodavatel stavby s majitelem nebo správcem dotčených pozemků. Doporučujeme zvážit umístění části zařízení staveniště (šatnu, kancelář) do některého z volných nájemních prostor ve vnitrobloku. Pokud bude třeba pro stavbu zřídit vyhrazená dočasná parkovací stání, budou po souhlasu investora (město Kolín) vyznačena jako podélná v Rubešově nebo Husově ulici.

#### **g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,**

Nejsou. Rekonstruovaný parter je možné obejít ulicí Rubešovou a Husovou.

#### **h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,**

Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 15. 10. 2018 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 96150/18-Ze:

- S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, zejména §16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů. Odpady budou přímo na staveništi tříděny podle druhů a kategorií (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů v platném znění), budou zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.
- V případě že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění oprávněna k jejich převzetí.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.

Za využití, recyklaci, popř. likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnou legislativou je zodpovědný jejich původce – (dodavatel), který musí dodržet zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek. Původce je také povinen předcházet vzniku odpadů, a pokud již vzniknou, minimalizovat jejich množství.

Běžný komunální odpad bude tříděný do jednotlivých kontejnerů a bude zajištěn smluvním oprávněným partnerem jeho odvoz a likvidace. Pracovníci stavby budou komunální odpad ukládat do připravených nádob a pravidelný odvoz bude dokladován.

Při stavbě budou vznikat odpady typické pro činnost tohoto druhu a rozsahu. Zdrojem produkovaných odpadů budou např.:

- bourací práce
- údržba a provozování stavebních strojů a zařízení
- vlastní stavební činnost
- provozování a údržba zařízení staveniště
- provoz sociálních zařízení staveniště

Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Přednostně budou předávány k materiálovému a energetickému využití. Původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. nádoby od nátěrových hmot, impregnací, tmelů, montážních pěn apod.), bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.

Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce.

Název odpadu	Kat. číslo	Kategorie	Způsob nakládání	Množství
Beton (železobeton)	17 01 01	O	recyklace nebo skládka	20 m3
Směsi nebo frakce betonu	17 01 07	O	skládka	15 m3
Cihelné a keramické výrobky	17 01 02	O	recyklace nebo skládka	4 m3
Dřevo	17 02 01	O	energetické využití	1 m3
Sklo	17 02 02	O	recyklace	30kg
Plasty	17 02 03	O	recyklace	50 kg
Výrobky z dehtu	17 03 03	N	řízená skládka	50 kg
Železo a ocel	17 04 05	O	recyklace	100 kg
Směsné kovy	17 04 07	O	recyklace	30 kg
Kabely ostatní	17 04 11	O	recyklace	20 kg
Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	17 06 03	N	skládka NO	10 kg
Izolační materiály ostatní	17 06 04	O	skládka	20 kg
Směsné stavební odpady a odpady ostatní	17 09 04	O	skládka	3 m3
Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O	recyklace	50 kg
Plastové obaly	15 01 02	O	recyklace	50 kg
Dřevěné obaly	15 01 03	O	spalovna	1 m3
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	15 01 10	N	spalovna NO, skládka NO	20 kg
Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	15 02 02	N	spalovna NO	5 kg
Směsný komunální odpad	20 03 01	N	spalovna KO, skládka	0,5 t

Aktuální zákony a vyhlášky, které je nutno respektovat:

- zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
- vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů
- vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady

#### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Přísuny a deponie plynou z rozsahu výkopových prací, kde možnost zpětného využití zemin pro násypy zhodnotí geolog.

#### j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu u přilehlých komunikací a prostranství bylo minimální. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na:

- ochranu proti hluku a vibracím
- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
- ochranu proti znečišťování komunikací
- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod
- respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení stavenišť

Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechny odpady budou během stavby likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby.

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC dočasně umístěné na staveništi.

S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy.

Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud bude třeba, zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

#### **k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,**

Bezpečnost při stavbě i během užívání stavby je zajištěna splněním všech dotčených platných norem a vyhlášek. Veškeré stavební práce budou probíhat dle platných právních předpisů o bezpečnosti práce, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Dodavatel stavby zajistí před samotnou realizací zpracování plánu BOZP, jehož účelem bude zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a majetku, zajištění ochrany životního prostředí a předcházení havárií, požárů a mimořádných událostí.

Příprava staveniště bude provedena dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. Zde jsou popsána pouze některá opatření vyplývající z výše uvedené vyhlášky. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nebudou zakotveny ve smlouvě, shodně tomu bude při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Staveniště bude označeno po dobu výstavby výstražnou bezpečnostní páskou. Vstup na staveniště bude uzamykatelný a bude označen bezpečnostními značkami a tabulkou se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.

Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit provádění prací dle sbírky zákonů č. 309/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. Musí tedy vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce, kterými jsou technologický anebo pracovní postup, jež bude zejména obsahovat tyto body:

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací
- pracovní postup pro danou pracovní činnost
- použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí
- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí
- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje

Pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem v rozsahu, který se jich týká. Povinnosti pracovníků a dohled na jejich vykonávání v souladu s vyhláškou si zajistí dodavatel stavebních prací.

Při výstavbě bude BOZP zajišťována dodavatelem stavby v souladu se sbírkou zákonů č. 309/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. Vyhláška samostatně upravuje bezpečnostní aspekty provádění, montážních prací, prací ve výškách, používání strojů a strojních zařízení a provádění prací souvisejících se stavební činností.

#### **l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,**

Po celou dobu výstavby bude zachován přístup do bytových domů, zejména do domu s pečovatelskou službou. Sanitní vozy budou po nutnou dobu zastavovat v ulici Husova (nároží s Rubešovou) v zálivu mezi rampou a zídou kolem stromu. Trasa ke vstupu do pečovatelského domu bude po stávajícím chodníku – rampě.

Po dobu realizace bezbariérového vstupu do knihovny bude používán vstup z Husovy ulice se stávající šikmou rampou. Přístup k výtahu bude zabezpečen vnitřní chodbou knihovny, která bude na nutnou dobu otevřena pro veřejnost.

#### **m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,**

Realizace stavebních úprav nevyžaduje trvalá dopravní inženýrská opatření. Výjezd ze stavby bude řádně označen. Dle harmonogramu výstavby vypracovaného dodavatelem stavby může být operativně navrženo dopravní opatření po dohodě se správcem komunikace.

Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Kolín čj. MUKOLIN/OD 94701/18-vol

- Při vlastní realizaci nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací.

- Jakoukoli potřebu omezení plynulosti silničního provozu v ulicích Husova a Rubešova požadujeme se zdejšími odborem dopravy projednat v dostatečném časovém předstihu předem pro vyloučení střetu zájmů (vyloučit střet s probíhajícími jinými dopravními omezeními).

#### **n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,**

Speciální podmínky pro provádění stavby se v rámci této projektové dokumentace nestanovují.



#### **o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.**

Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jeden celek.

Zahájení stavby: IV. Q 2020, Dokončení stavby: II. Q 2021

Předběžný popis postupu výstavby:

- náměstí
  - odpojení inženýrských sítí dotčených demolicí
  - demolice přístřešku na kontejnery
  - sítě (elektro)
  - přístřešek na kontejnery
  - úprava prostoru před knihovnou
  - branka a posuvná brána
- zahrada
  - hrubé terénní úpravy
  - plot podél železničního koridoru (základy)
  - část opěrné zdi, základy pro mobiliář a branku Z4?
  - sítě (osvětlení)
  - altán (základy, deska, dřevěná konstrukce, opláštění)
  - schodiště
  - plot podél železničního koridoru (nadměrná část)
  - osvětlení
  - čisté terénní úpravy
  - mobiliář

#### **B.9 Celkové vodohospodářské řešení**

Neřeší se.

Vypracoval: Jakub Našinec, v Praze, červenec 2020