

Ze dne: 13.11.2018  
Číslo jednací: 7915/18  
Naše značka: 354/18  
Vyřizuje: Jiří Funda  
Tel.: 321737183  
E-mail: jiri.funda@vodoskolin.cz  
Datum: 4.12.2018

Veronika Sávová  
Václavská č.p. 2068/14  
12000 Praha - Nové Město

**Věc:**

VYJÁDŘENÍ K AKCI: **Úpravy veřejného parteru a zahrady**  
MÍSTO: **Kolín , Husova č.p. 69, č.p. 110-113**  
STUPEŇ PD: **SP**  
PROJEKTANT: **SPORADICAL arch. kancelář**  
INVESTOR: **Město Kolín**

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE DN 25 (32 x 4,4 mm) a to navrtávkou s kulovým uzávěrem na stávající vodovodní řad s osazením litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí.

Přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou sestavou ( ventil před a za, zpětná klapka, vodoměr ), která bude umístěna dle předložené PD ve stávajícím kolektoru.

Vodoměr dodá vlastník vodovodu po dohodě s provozovatelem. Dle standardů provozovatele bude osazen vodoměr DN 20 Qn 2,5m3/h. V případě uvažování jiného typu vodoměru bude tato skutečnost předem písemně oznámena příslušnému vedoucímu pracovníkovi a bude podmíněna jeho souhlasem.

*Samotnou realizaci přípojky a montáž vodoměru je nutno po obdržení stavebního povolení dohodnout s vedoucím provozu vodovodů:*

V Kolíně (p. Horníček, tel. 321 737 189)

Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.

**Závěr:**

*Upozorňujeme investora, že **dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů musí být s naší společností **uzavřena smlouva o dodávce vody**. Tato smlouva bude uzavřena na fakturačním oddělení (Legerova 21, Kolín) na základě podané **Příhlášky odběratele** a bude sloužit jako podklad **k osazení vodoměru**. Formulář „Žádost o zřízení vodovodní přípojky“ včetně její projektové dokumentace je evidován u naší společnosti pod číslem 8079/18.*

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o.. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. – V Kolíně(p.Horníček,tel.321 737 189) V Kolíně (p. Konývka, tel. 603 557 122) - (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti VODOS, s.r.o. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům VODOS, s.r.o. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu VODOS, s.r.o. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VODOS, s.r.o. V Kolíně (p. Konývka, tel. 603 557 122) ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo

VODOS s.r.o.

Legerova 21

280 02 Kolín III.

tel.: 321 737 171

[www.vodoskolin.cz](http://www.vodoskolin.cz)

společnosti VODOS, s.r.o. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VODOS, s.r.o. řádné provedení napojení.

- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti VODOS, s.r.o..
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – V Kolíně(p.Horníček,tel.321 737 189) V Kolíně (p. Konývka, tel. 603 557 122). Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VODOS, s.r.o. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- Ke kolaudaci bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení obsahující polohu vysazených odboček dešťových vpustí ve formátu DGN, DWG.

#### **Obecná ustanovení:**

- Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítí (Město Kolín) s napojením ve věcech majetkových.
- Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení ve smyslu § 95 zákona č. 183/2006 Sb.

#### **Činnosti před realizací:**

- Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměru je sjednání Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte na fakturačním oddělení ( Legerova 21, Kolín ) na základě podané Přihlášky odběratele.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese [www.vodoskolin.cz](http://www.vodoskolin.cz) nebo na technickém úseku společnosti VODOS, s.r.o. včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřipustné.

#### **Činnosti v průběhu realizace:**

- Pro zhotovení přípojek doložíte Přihlášku odběratele. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru společnost VODOS, s.r.o. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor. Vodoměrná sestava bude umístěna dle "Technické požadavky na umístění vodoměru". Bude osazen vodoměr Qn 2,5.
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti VODOS, s.r.o. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) a předložena smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod.

Toto vyjádření společnosti VODOS s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



Jiří Funda

technický pracovník

VODOS s.r.o.  
Legerova 21  
280 02 Kolín III.  
tel.: 321 737 171  
[www.vodoskolin.cz](http://www.vodoskolin.cz)