



TOPNÁ TĚLESA V MÍSTNOSTECH POHYBU DĚTI  
JSOU OPAŘENA BEZPEČNOSTNÍMI KRYTY

KRYTY RADIÁTORŮ

- K1 – ROZMĚR 2450x650 MM – 4 KS
- K2 – ROZMĚR 2150x650 MM – 1 KS
- K3 – ROZMĚR 950x650 MM – 2 KS
- K4 – ROZMĚR 850x650 MM – 1 KS

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ  
ZPĚTNÉ POTRUBÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	TEPELNÁ ZTRÁTA	TEPLOTA V MÍSTNOSTI
101	VSTUP DĚTI – CHODBA	563 W	15°C
102	ŠATNA UČITELE	436 W	20°C
103	WC UČITELE	755 W	20°C
104	PLYNOVÝ KOTEL	NEVYTÁPĚNO	
105	ŠATNA DĚTI	1 547 W	22°C
106	HERNA/LOŽNICE	12 200 W	22°C
107	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DĚTI	2 170 W	22°C
108	ÚKLIDOVÁ KOMORA	NEVYTÁPĚNO	
109	VÝDEJNA JÍDEL	688 W	20°C
110	ZÁSOBOVÁNÍ KUCHYŇ	NEVYTÁPĚNO	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB	ING. BOHUMÍR MATĚJKA PROJEKCE TZB KŘEČANSKÁ 1045, 407 77, ŠLUKNOV ICO : 666 35 209, TEL.: 412 386 457, 608 280 562
Ing. Jekub Kunčík	Ing. Matějka Boh.	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VZDUCHOTECHNIKA	
INVESTOR	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	MŠ Bezručova č.p.801, st.p.č.4095/5, KÚ Kolín	DATUM	07/2021
AKCE:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ MŠ Bezručova č.p.71, st.p.č.4095/5, KÚ Kolín	ÚČEL	PROJEKT STAVBY
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		ČÍS.ZAK.	210701
OBSAH VÝKR.:	TOPNÝ ROZVOD – PŮDORYS 1.NP		ČÍS. PARÉ 01 ÚT