

STAVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:
SKLADBA OD ETERIERU


FOKIE PVC SVAROVANÁ MECH KOTVENÁ K OSNĚ KONSTRUKCI 1,5 MM
POLYSTYREN PSV S 25 %SPADOVÉ KLINÝ MIN 160MM
PAROTĚSNÁ IZOLACE ASF MODIFIKOVANÝ PÁS 4 MM
PENETRACE
ŽELEZOBET. STR. KONSTRUKCE

TERASOVÉ ČÁSTI STŘECH S DLAŽBOU NUTNO VYBOURAT
V RÁMCI VÝKRESU NAZNAČEN PROJEKTOVANÝ ROZSAH DLAŽEB

POŠKOZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
STAVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z HLEDISKA SKLADBY JE V NÁVRHU NAVRŽENA SPRÁVNĚ. BOHUŽEL NEJSOU SPRÁVNĚ PROVEDENY TĚSNĚNĚNÍ KONSTRUKCE A DOCHÁZÍ K ZATEKÁNÍ.
PRŮJEM PROKÁZAL NEVÝHODNOST STAV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOCHÁZÍ K ZATEKÁNÍ V MÍSTĚ UKONČOVÁNÍ POVRCHOVÉ HYDROIZOLACE T.J. NAVAZOVÁNÍ NA STĚNY. ŠACHTY A T.D. DALE MÍSTY PORUŠENÉ NÁPOJENÍ HYDROIZOLACÍ V PLOŠE SE ZATEKÁNÍ POD STŘEŠNÍ PLÁŠT.
DLOUHOTRAVJÍCÍ STAV S VLHKOSTNÍM POŠKOZENÍM DALŠÍCH TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH A PAROTĚSNÝCH VRSTEV STŘECHY.

NÁPRAVA:
PROVEDENÁ NUTNÁ VÝMĚNA CELÉHO PLÁŠTĚ OD NOSNÉ KONSTRUKCE VČ. PROVEDENÍ SPÁDÁVNÍ A NÁPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY.

Poznámky:
1. Projekt se zabývá opravou střešního pláště. budou vybourány veškeré nenosné skladby střešních souvrství a teras a omítky a izolace na stěnách, šachtách, výlezech a výlezech (u vysokých stěn s omítkou do výše 400 mm nad střešní rovinu, ostatní až po korunu stěny) stávající prvky ukončení šachet, výlezu a výlehu pokud možno zachovat, popřípadě sejmout a po opravě navrátit s napojením na nově provedenou hydroizolaci střešní a stěn.
2. prvky tlakovodu a dalších mž. sil budou sejmuty a po opravě obnoveny do původního stavu.



| | | | | |
|---|--|---|--|---------|
| Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Štyblov, Ph.D. Machovská 270, 190 14 Praha Klánovice 737 633 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz | | REVITALI projektová kancelář | | RAZÍTKO |
| AUTORIZOVAL: Ing. M. Škoda Ing. J. Řehák Ing. M. Škoda | | VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlček Tel: 777 780 732 vlcek2@seznam.cz | | |
| OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN | | DOKUMENTACE: D1.1 | | DVZ |
| PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1037 – Výměna střešního pláště | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021009 | | |
| UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1037, 280 02 Kolín II | | MĚŘÍTKO: 1:100 | | |
| PROJEKT ČÁSTI: D1.1-STAVEBNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | | DATUM PROJEKTU: 06/2021 | | |
| NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECH-PŮVODNÍ STAV+BOURÁNÍ | | DATUM TISKU: 28.8.2021 | | |
| | | ČÍSLO KOPIE: ČÁST: ČÍS VÝKRESU | | |
| | | D1.1 | | 2 |