

Ze dne: 17.08.2021
Číslo jednací: 021070157139
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Fax: 321 712 326
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 13.09.2021

LK PROJEKT s. r. o.
28. října č.p. 933/11
250 88 Čelákovice

**Kolín, parc. č. 650/1, Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc ul. Zličská, Kolín
(územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)**

Investor: Město Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizace CHVc, veřejného osvětlení a komunikace v ul. Zličská na parc. č. 2832/4, 650/61, 650/8, 650/49, 598/39 v k.ú. Kolín.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Potrubí rekonstruované jednotné kanalizace bude provedeno z potrubí PP UR DN 400 plné žebro SN 12 v celkové délce 92,5 m.
- Na rekonstruované kanalizaci budou osazeny nové revizní šachty (3 ks) DN 1000 kompaktní dno typu Perfekt, prefabrikované skruže tl. 120 mm s oplastovanými stupadly, kónus s kapsovým stupadlem, plovoucí plný poklop z tvárné litiny DN600 s kloubem a aretačí víka, s tlumící vložkou kat. D400, bez odvětrání.
- Na rekonstruovanou stoku budou napojeny uliční vpusti (3 ks). Napojení uličních vpustí bude provedeno z potrubí PP DN 150 SN 12 v celkové délce 9,5 m. Napojení bude provedeno odbočkou DN 400/150.
- Rekonstruované kanalizační přípojky (13ks) budou provedeny z potrubí PP DN 150 SN 12 v celkové délce 73,0 m. Na jednotlivých kanalizačních přípojkách budou na veřejném prostranství osazeny revizní šachty DN 400 s plným litinovým poklopem D400. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem Energie AG Kolín a.s.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust provedení s pantem bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností Energie AG Kolín a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem Energie AG Kolín a.s.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv)
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro vytyčení kanalizačních stok Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s. – Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným

časovým předstihem informován zástupce společnosti Energie AG Kolín a.s. Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.

- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností Energie AG Kolín a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty:

- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].
- o Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností Energie AG Kolín a.s.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


ENERGIE AG (33)
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace