



HZSSX00CHQWI



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kolín

Polepská 634, 280 02 Kolín

Č. j.: HSKL- 7996-2/2021 - KO
Datum: 8. 9. 2021
Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová
Tel.: 950 885 161
E-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
LK PROJEKT s. r. o.
28. října 933/11
250 88 Čelákovice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a CHIVb, ul. Sadová, Kolín

Místo stavby:

Sadová, Kolín V, Kolín

k. ú.: Kolín, parc. č. 650/25, 650/73, 650/94, 2832/4

Stavebník:

Město Kolín, IČO 00235440,

Karlovo náměstí 78, Kolín I, Kolín 280 02

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Liběna Knapová, ČKAIT 0008928, datum: 03/2021

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. 8. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:

vypracoval: Ing. Liběna Knapová, ČKAIT 0008928, datum: 03/2021

Popis stavby:

Rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Sadová v délce 105 m a rekonstrukce komunikace.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

V průběhu realizace stavby bude v maximální možné míře zachován průjezd pro techniku HZS. V opačném případě je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Stavebník zašle kopii rozhodnutí o uzavření komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras, které budou splňovat požadavky přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění a čl. 12.2 ČSN 730802 PBS – Nevýrobní objekty, na HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru Kolín
úřední osoba