


LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTÍ | PLOCHA [m²] |
|------|-----------------|-------------|
| 1.01 | CHODBA | 44,30 |
| 1.02 | CHODBA | 16,30 |
| 1.03 | SCHODIŠTĚ | 9,10 |
| 1.04 | KÓJE | 0,60 |
| 1.05 | ZÁDVEŘÍ | 3,90 |
| 1.06 | ZÁVĚTRÍ | 4,90 |
| 1.07 | CHODBA | 20,10 |
| 1.08 | KOUPELNA + WC | 5,80 |
| 1.09 | POKOJ | 14,30 |
| 1.10 | POKOJ | 19,50 |
| 1.11 | KUCHYŇ | 13,70 |
| 1.12 | CHODBA | 24,30 |
| 1.13 | KOUPELNA + WC | 5,60 |
| 1.14 | POKOJ | 14,80 |
| 1.15 | KUCHYŇ | 12,60 |
| 1.16 | POKOJ | 20,10 |

POZNÁMKA

- 
- MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI
BYLA MEZERA 20-25 MM



POTRUBÍ VZT OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ, IZOLACE JE NAVRŽENA ZE
SYNTETICKÉHO KAUKČUKU TL. 20 mm, SE SAMOLEPEM A HLINÍKOVOU FÓLIÍ

OHEBNÉ, HLUKOVÉ TLUMÍCÍ POTRUBÍ, KTERÉ SLOUŽÍ PRO PŘIPOJENÍ
DISTRIBUČNÍHO PRVKU OSAZENÉHO V PODHLEDU

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

Qp MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod
Qo MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod

SCHÉMA OBJEKTU



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | <div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div> | |
| Ing. KADLEČEK JIŘÍ | JIŘÍ SVOBODA | JIŘÍ SVOBODA | | |
| | | | | |
| KRAJ STŘEDOČESKÝ | | | MěÚ KOLÍN | |
| STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I | | | | |
| AKCE | | | DATUM | 11/2020 |
| KOLÍN, TOVÁRNÍ 45 - BYTOVÝ DŮM VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ SPOLUOBČANY TOVÁRNÍ 45, 282 02 KOLÍN V, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 485 | | | Č.ZAK. | CT20 - 18 |
| | | | FORMÁT | 2×A4 |
| | | | | |
| OBSAH | | | MĚŘÍTKO | Č.VÝKRESU |
| SO-01 - BYTOVÝ DŮM VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS I.NP (±0,000) | | | 1:100 | CT2018 - RVZT01 |