



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Ev. č. KO - 1430 - 2/2018/PD

Kolín 17. 12. 2018

S4A, s.r.o.
Loupnická 176
435 42 Litvínov

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/PD

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová, tel.: 950 885 161, e-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Kolín, Sendražice, Hnykova /k. ú. 747394/ p.č. 1043/2 a 1108
Název stavby : Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v ul. Hnykova, Kolín - Sendražice
Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín
Předložená dokumentace : A. Průvodní dokumentace a Koordináční situace z 09/2018, S4A, s.r.o., Loupnická 176, Litvínov

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 23. 11. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky:

V průběhu realizace stavby bude v maximální možné míře zachován průjezd pro techniku HZS. V opačném případě je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení jako část kapitoly 14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti, zpracovatel Ing. Bc. Lucie Dvořáková, AO 0012706.

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci*. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
25