



Z důvodů hustoty inženýrských sítí, některé nemusí být z výkresu zřetelné. Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutné nechat sítě vytvářet správci sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě, jednotlivé přípojky nejsou zakresleny.					
Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu					
LEGENDA:					
	Kanalizace (Severočeské vodododavky a kanalizace, a.s.)		Asfaltové plochy řešené v rámci komunikace		
	Vodovod (Severočeské vodododavky a kanalizace, a.s.)		Travnaté plochy řešené v rámci komunikace		
	Plyn – STL (GridServices, s.r.o.)				
	Telekomunikační vedení (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)				
	Energetické vedení (ČEZ Distribuce, a.s.)				
	Nová obruba				
	Katastrální mapa				
	Hrany ploch				
LEGENDA ELEKTRO:					
	Veřejné osvětlení navržené v rámci jiného projektu		Uložení nového vedení ve zvláštní chráničce		
	Nové veřejné osvětlení		Rušené veřejné osvětlení		
	Vedení rušeného veřejného osvětlení – vrchní vedení		Uzemnění nového veřejného osvětlení		
	Vedení nového veřejného osvětlení				
	Vedení veřejného osvětlení řešeného v rámci jiného projektu				
TYP STOŽÁŘŮ A SVÍTIDEL:					
OZNAČENÍ	B–X–a				
STOŽÁŘ	KL–6,0 – 133/60				
VÝLOŽNÍK/NÁKLON	– / –				
SVÍTIDLO	Voltana – led				
SVORKOVNICE	pro připojení 3 přívodů				
KABEL KE SVÍTIDLU	CYKY–J 3x1.5				
JÍŠTĚNÍ SVÍTIDLA	max 6A				
PARAMETRY ZAPOJENÍ:					
PROPOJOVACÍ KABEL	CYKY–J 4x16mm ²				
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELU	Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086–2–4				
	Chránička HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086–2–4				
ULOŽENÍ POD VOZOVKU	2xChránička HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086–2–4				
ZAKONČENÍ	SMRŠŤOVACÍ HLAVICE CCB 4–38/11				
ZEMNĚNÍ	FeZn p=10mm (FeZn 30/10mm)				
SOUŘADNÝ SYSTÉM: S–JTSK					
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv					
SYSTÉM PROMÍTÁNÍ: ISO E					
REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	1.12.2018	DUS v rozsahu pro PS	T.DVOŘÁK	L.DVOŘÁKOVÁ	T.DVOŘÁK
ZP. PROJEKTANT: T.DVOŘÁK		ZAKÁZKA Č.: 18ZK00079		STUPEŇ PD: DUS	
PROJEKTOVAL: T.DVOŘÁK		DATUM: 1.12.2018		FORMAT: A2	MĚRÍTKO: 1:500 [m]
MÍSTO STAVBY: Středočeský kraj – Kolín					
STAVEBNÍK: Město Kolín					
NÁZEV: Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v ul. Hnykova, Kolín – Sendražice					
ČÁST: Veřejné osvětlení			DOKUMENT ČÍSLO:		
PŘÍLOHA: Situace, uzemnění, uložení kabelů, základy a zapojení			18ZK00079–01–DW–001		
SOUBOR: 18ZK00079–01–DW–001V1.0.DWG			LIST/LISTŮ: 1/1		