


LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	SCHODIŠTĚ	15,30	2.11	WC - ZAMĚSTNANCI	1,10
2.02	CHODBA	5,50	2.12	PŘÍPRAVA JIDEL	11,00
2.03	SCHODIŠTĚ	15,30	2.13	STROJOVNA VÝTAHU	0,40
2.04	CHODBA	26,90	2.14	JÍDELNÍ VÝTAH	0,70
2.05	ŠATNA DĚTI 11	6,70	2.15	HERNA	47,40
2.06	UMÝVÁRNA + WC	9,00	2.16	HERNA	56,00
2.07	ŠATNA DĚTI 22	13,10	2.17	HERNA	37,80
2.08	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI	14,90	2.18	UMÝVÁRNA	5,20
2.09	ÚKLID	1,20	2.19	WC	5,50
2.10	UMÝVÁRNA	1,10	2.20	PODESTA	5,80
			2.21	SCHODIŠTĚ	14,00


POZNÁMKA

- 2400
M D 355
MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2400
M D 355
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- BP
DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI
BYLA MEZERA 15-20 MM
- DM
OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA - ZAJISTÍ
STAVBA, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PRŮTOČNÁ
PLOCHA MŘÍŽKY $S_{min} \geq 0,02m^2$
- SH 2500
VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- OS 2500
VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- 80 m/h
VÍŘIVÁ VÝUSTKA SNAŽECÍMI LAMELAMI, OSAZENÁ V PODHLAVU,
DOPOJENÍ VÝUSTKY NA PEVNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ
OHEBNÉHO, HLUKOVÉ TLUMIČOVÉHO POTRUBÍ
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVESŮ 3 M


ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



SITUAČNÍ SCHÉMA



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTANT SVOBODA JIŘÍ	VYPRACOVAL SVOBODA JIŘÍ	KONTROLOVAL SVOBODA JIŘÍ	<p>INTERKLIMA spol. s r. o. Pardubice - Semtín 92, areál firmy Synthesia a.s. 533 53 Pardubice 19 e-mail: jiri.svoboda@interklima.cz</p> <p>PROJECT spol. s r. o. Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341; DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755</p>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ			
KRAJ STŘEDOČESKÝ STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12, KOLÍN 1	MěÚ KOLÍN		
AKCE			
STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ CHELČICKÉHO ŠTÍTNÉHO 975, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 2548 CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 4644			DATUM 01/2022
SO-01 - MŠ ŠTÍTNÉHO 975 VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS II.NP (+4,000)			Č.ZAK. CT21 - 20
			FORMÁT 6×A4
			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.VÝKRESU CT2120 - R1VZT01