

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111, fax: 321 720 911

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 58135/22-sus

Spisová zn.: OSBN 10069/2022

Vyřizuje: Jiří Šustr

Telefon: 321 748 187

E-mail: jiri.sustr@mukolin.cz

Počet listů: 2

Příloh: 0

Datum: 14.06.2022

Dodatečné informace č. 3 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel
Zastoupené
Se sídlem
Telefon
e-mail
IČ
DIČ

Město Kolín
Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
321 748 111
posta@mukolin.cz
00235440
CZ00235440

Zateplení objektu č.p. 923, Rimavské Soboty, Kolín

Zadavatel obdržel dne 10.06.2022 žádost o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené zakázce malého rozsahu:

Dotaz:

„Dle informací Našich dodavatelů PVC výplní otvorů není možné pol. č. 147 – Pozice OST3 dodat ve variantě v PVC dle projektové dokumentace z důvodu velkých rozměrů sestavy. Na takovou výšku sestavy musí být již použit dilatační spojovací profil. Proto není možná výroba v jednom kuse. Při takové ploše a hnaném silném dešti může ve spodní části sestavy a skrze spojovací profil docházet k zatékání. PVC profil nemá takovou odolnost vůči hnanému dešti jako hliníková sestava v uceleném kuse.

Tudíž z našeho pohledu se jeví jako vhodnější hliníková sestava.“

Odpověď zadavatele:

V dokumentaci je navržena stěna z plastových oken, uprostřed stěny je navržen ocel. nosník za okenní stěnou a předpokládaný dělicí plastový rám uchycený k ocel. nosníku, kde lze provést rozdělení stěny na 2 menší. Podrobné řešení má být rozpracováno ve výrobní dokumentaci a ve spolupráci konkrétním výrobcem oken.

Dodavatel stavby spolu s výrobcem oken ručí za kvalitu a funkčnost okenní stěny. Plastová varianta s dilatacemi s děl. lištou je též možná avšak je nutné aby výrobce provedl kvalitně dělicí dilataci včetně utěsnění a krycí lišty.

S pozdravem,

za zadavatele
Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN