

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín

Zadavatel dne 12. 8. 2022 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky na opravy povrchů komunikací z asfaltového betonu včetně podkladních vrstev SC a ŠD.

Vzhledem ke znalosti místních poměrů, šířce výkopů rýh, velkým hloubkám výkopů rýh a zejména s ohledem na složité hydrogeologické poměry stavby se domníváme, že navržené plochy oprav komunikací jsou nedostatečné, neboť při provádění prací dojde k poškození větších ploch komunikací. Jakým způsobem bude zadavatel řešit tyto rozdíly ve výkazech výměr u těchto položek?

Odpověď:

Opravy povrchů jsou v dokumentaci navrženy v souladu s požadavky správce komunikace. V případě, že z objektivních důvodů bude nutné narušit stávající povrchy komunikací v jiném (menším či větším) rozsahu, bude zadavatel vycházet z jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele a skutečné výměry opravy.

Dotaz č. 2

V dokumentu „POSOUZENÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ“ z července 2017 od Mgr. Michala Štainera je uvedeno:

„U soudržných zemin lze výkopy hloubit svisle do 2 m p.t., v závislosti na místních podmínkách. U větších hloubek je třeba stavební jámy svahovat nebo pažit. Pažit výkopy bude bezpodmínečně nutné v místech pod úrovní hladiny podzemní vody mělké kvartérní zvodně a dále v místech výskytu nesoudržných zemin a případně navážek, což je prakticky v celé trase kanalizace. Nad hladinou podzemní vody je vhodné použít pažení příložné bez mezer a v pískách pod hladinou podzemní vody hnané těsněné.“

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky na zřízení pažení pomocí standardních pažících boxů, nejsou uvedeny žádné položky na zřízení pažení pomocí např. kluznicového pažení z důvodů vysoké hladiny spodní vody a pískového podloží. Žádáme tedy zadavatele o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

Odpověď:

Upřesňujeme postup provádění výkopových prací:

*Výkopové práce budou prováděny na délku pracovního záběru, tj. maximálně 20 m. Při pažení rýhy bude použito pažících boxů, které budou spouštěny současně s hloubením rýhy. Tzn., že rýha bude vykopána na hloubku max. 1,0 m, dále bude nasazen box, který bude **zatlačován současně s hloubením rýhy**. Přednostně bude rýha vyhloubena v místě jámky pro čerpání podzemních vod. Potom, co hloubka výkopu v místě jámky dosáhne požadované hloubky, bude osazena čerpací pažnice a zahájeno snižování hladiny podzemní vody. Další prohlubování výkopu na předepsanou hloubku bude probíhat za současného snižování hladiny podzemní vody. Cílem je dosáhnout stavu, kdy pískové podloží bude v době výkopových prací v něm již nezvodněné. Pro uzavření svislých mezer mezi pažícími boxy bude v případě potřeby možné použít pažnice UNION, které bude zhotovitel nutně používat místo pažících boxů v místech, kde výkop kříží inženýrské sítě. Předpokládá se zapažení čel výkopu přejezdovými plechy. Pažící boxy musí být použity pro zapažení **celé hloubky výkopu**. V projektu je navrženo **nepřetržité čerpání podzemní vody**. Tato skutečnost má na stabilitu pískového podloží zásadní vliv. Přerušit čerpání podzemní vody v pracovním záběru je možné až po zprovoznění čerpací jámky drenážních vod v následujícím záběru. Z toho vyplývá nutnost délky pažnice čerpací jámky drenážních vod na celou hloubku rýhy.*

Výše uvedený postup byl odsouhlasen zpracovatelem POSOUZENÍ INŽENÝRKOGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ, Mgr. Michalem Štainerem.

Zdůrazňujeme nezbytnost hydrogeologického dozoru během provádění stavby.

V Kolíně dne 17. 8. 2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor dotací a veřejných zakázek
Karlovo náměstí 78
280 12 KOLÍN 1
18.03

Ing. Milana Podnecká
referent ODVZ, Město Kolín