

Ze dne: 07.12.2021  
Číslo jednací: O21070166659  
Vyřizuje: Olga Krčmářová  
Tel.: 607 301 906  
Fax: 321 712 326  
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz  
Datum: 13.12.2021

Město Kolín  
Karlovo náměstí č.p. 78  
280 02 Kolín I

**Kolín, parc. č. 500/1, Studie výběhu pro hospodářská zvířata (zákres sítí - se záměrem napojení domu na vodohospodářské sítě)**

Investor: S4A, s.r.o., Janov, Loupnická, č.p. 176, 43542

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod a oddílnou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
- K předloženému záměru je potřeba předložit předpokládané množství spotřebované vody.
- V případě, že kolem hranice nemovitosti (pozemku) se nenachází vodovod pro veřejnou potřebu, požadujeme prodloužení vodovodního řadu.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vodovodní řad Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz; pro kanalizační stoku Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod a kanalizaci je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese [www.energiekolin.cz](http://www.energiekolin.cz) nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti Energie AG Kolín a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Odpadní vody odváděné kanalizační přípojkou do kanalizační sítě ukončené čistírnou odpadních vod nesmí být předčišťovány v septiku či žumpě. Existující septik či žumpa musí být vyřazen z provozu.
- Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Dešťové vody nebudou odváděny do kanalizační stoky (budou likvidovány na pozemku ve vsaku nebo jímkách). Požadujeme doplnit projektovou dokumentaci o způsob odvádění dešťových vod. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem, požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření včetně vyplněných formulářů „Žádost o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky a žádost o uzavření smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod“ a „Čestné prohlášení stavebníka pro účely stanovení sazby a režimu DPH“ a Souhlasného stanoviska vlastníka vodovodu (VHS Kolín).
- Veškeré formuláře jsou dostupné na [www.energiekolin.cz](http://www.energiekolin.cz) v sekci důležité informace ke stažení nebo v naší společnosti

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem

Olga Krčmářová  
technický pracovník dokumentace

Přílohy: Mapa\_O21070166659.pdf



**ENERGIE AG** 33  
Kolín a.s.  
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457