

VODOS s.r.o.  
Ing. Martin Soudek Ph.D.  
Legerova 21  
280 02 Kolín

NAŠE ZNAČKA: 104/17/Sp

V Kolíně dne: 19. 7. 2017

**Věc: vyjádření k PD pro vodoprávní řízení: „Kolín – ulice Třídvorská –  
výměna kanalizace“**

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín,
2. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o povolení výkopu v zeleni AVE Kolín s.r.o.,
3. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,
4. dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do stavu:
  - povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v šíři jízdního pruhu,
  - povrch chodníku v případě podélného výkopu bude proveden v celé šíři,
  - ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. pokládka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí, s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu
  - okraje výkopu budou zaříznuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,
5. zeleň:
  - a. při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a travníky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
  - b. při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,
  - c. stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Bc. Pavel Soukup

Vyřizuje: Bc. Pavel Soukup  
mob: +420 733 697 442  
pavel.soukup@ave.cz  
Ing. Adéla Vokounová

  
