

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**VODOS Kolín, s.r.o.  
Ing. Martin Soudek, Ph. D.  
Legerova 21  
280 02 Kolín III**

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

4828/17/KSÚS/KHT/KUT  
Ev.č. 34929/2017-KSÚS

Vyřizuje/telefon

Kolín

Kutil / 724 304 257 13.7.2017

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu – Kolín, ul. Třídvorská – výměna  
kanalizace, včetně kanalizačních přípojek (domovních a uličních vpustí).

Investor: město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Zastoupen: VODOS Kolín, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III

Číslo silnice: II/322 pozemek p.č.: 2854/4 a 2849/2

Kat. území: Kolín

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti – silnice II/322, k Vaší žádosti sděluje, že se stavbou „Kolín, ul. Třídvorská – výměna kanalizace, včetně kanalizačních přípojek“, souhlasíme a požadujeme dodržet níže uvedené podmínky:

- 1) Stavba výměny kanalizace, včetně výměny kanalizačních přípojek bude navazovat na stavbu výměny vodovodního řadu, včetně přípojek v ulici Třídvorská, Kolín.
- 2) Při podélném uložení kanalizace do tělesa silnice II/322, jsou podmínky stejné jako při výměně vodovodního řadu. Před zahájením stavebních prací, vozovka zaříznuta do pravidelného obrazce. Vzhledem na hloubku uložení kanalizačního řadu, bude výkop pažen, aby bylo minimalizováno poškození okolní části vozovky. Zásyp výkopu musí být řádně hutněn po vrstvách, max po 20 cm. Na zásyp výkopu nebude použit výkopový materiál. Na zhutněný podklad zásyp štěrkopískem, 20 cm betonu B 10, 10 cm živice ABH. Vzorový list přiložen v projektové dokumentaci. V předložené projektové dokumentaci je přesah 50 cm na každou stranu výkopu. Povrch vozovky bude opraven ve stávající niveletě.
- 3) Od KŠ12 po KŠ15 bude kanalizační řad DN300 uložen v přilehlém zeleném pásu.
- 4) Podmínky pro uložení kanalizačních přípojek (domovních i uličních vpustí) jsou stejné jako pro uložení kanalizačního řadu v tělese vozovky.
- 5) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
- 6) Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeným KSÚS SK smlouva o omezení užívání silnice na p.p.č. 2854/4 a 2849/2 v k.ú. Kolín.
- 7) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena faktura za omezení užívání silnice ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
- 8) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

předána zpět KSÚS SK a přílohou protokolu budou hutní zkoušky, které předloží stavebník. Záruční doba na povrch silnice bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání. V příloze posíláme formulář pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a omezení užívání silnice. Vyplněné formuláře zašlete zpět na naši výše uvedenou adresu.

- 9) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Kolín.

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (6)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001

**Petr Holan**  
vedoucí TSÚ oblast Kutná Hora

Příloha: vzorový list A1  
podklad pro uzavření smlouvy