

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín - opakovaná

Zadavatel dne 3. 11. 2022 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr nejsou ani spojovací ani infiltrační postřiky. Žádáme o doplnění k zadání a prodloužení termínu podání nabídek.

V projektové dokumentaci byla oprava povrchů řešena alternativně (viz. příloha D.4. – Vzorové uložení). Varianty spočívají v tom, že buď po stavbě kanalizace proběhne celková oprava krytu vozovky na náklady KSUS Středočeského kraje (varianta označena v příloze D.4. „v případě celkové opravy krytu“), nebo bude v rámci stavby provedena oprava rýhy s příslušnými přesahy v případě, že celková oprava krytu nebude prováděna (varianta označena v příloze D.4. „v případě bez celkové opravy krytu“).

Alternativa pro případ celkové opravy krytu na náklady KSUS

Odpověď:

Protože v rámci stavby bude prováděna pouze provizorní oprava krytu, nejsou spojovací a infiltrační postřik uvažovány.

Alternativa pro případ bez celkové opravy krytu na náklady KSUS

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky spojovacího a infiltračního postřiku do výkazu výměr. Opravený výkaz výměr je vyvěšen.

Závěr:

V průběhu investiční akce bude situace koordinována s KSÚS. Nově doplněné položky je třeba nacenit:

VV	Součet			1 304,334		
203	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 585,318	0,00 CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112			
	VV		1667,394+917,924		2 585,318	
204	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 585,318	0,00 CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211109			
	VV		1667,394+917,924		2 585,318	

V souvislosti s doplněními a specifikacemi uvedenými ve Vysvětleních zadávací dokumentace č. 1 rozhodl zadavatel v souladu § 99 ZZVZ o prodloužení lhůty k podání nabídek a termínu otevírání nabídek.

Původní lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 16. 11. 2022 v 09:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 22. 11. 2022 v 09:00 hod.

V Kolíně dne 8. 11. 2022

Město Kolín

Mgr. Alena Hrabalová