



POZN.:

- PŘI MONTÁŽI NOVÉ ČÁSTI OCELOVÝCH ROZVODŮ (ZESÍLENÍ Z DIMENZE 1" NA 5/4") ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ SPÁD POTRUBÍ.

-VÝPOČTOVÝ TEPLOTNÍ SPÁD TOPNÉ VODY : 70/50 °C

- UVEDENÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA NOVÉHO ÚSEKU PRO VYTÁPĚNÍ SPOJOVACÍHO KROKU VYCHÁZÍ Z POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLŮ UVEDENÝCH V MINIMÁLNÍCH STANDARDECH (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA).

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÝCH TYPŮ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT TLAKOVÁ ZTRÁTA UPŘESNĚNA, VČETNĚ NÁVRHU OBĚHOVÉHO ČERPADLA PRO TOPNOU VĚTEV "INTERNÁT A JIDELNA".

- MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST ULOŽENÍ POTRUBÍ - DLE DIMENZE :

MĚŘENÉ POTRUBÍ :

- 18x1 1,3 m

| | |
|----------------|-------|
| - ZZx | 1,3 m |
| - 28x1,5 | 1,7 m |

OCELOVÉ POTRUBÍ:

..... 2,4 m
- 5/4"

LEGENDA ARMATUR:

RV - RADIÁTOROVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM

+ TERMOSTATICKÁ HLAVICE PRO VEŘEJNÉ BUDOVY, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

IRŠ - UZAVÍRACÍ-REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

konjunktory, isolluminyrovani po i avicem, metoda metzliunni i konjunktory i spornii i danqull i avicet

- KONVEKTORY JSOU UMÍSTĚNÉ POD LAVICEMI. VEZERA MEZI KURSI PŘANOU KONVEKTORY A SPOJNÍ PŘANOU LAVICE. MUSÍ BYT min. 100 mm.

- POTRIBÍ PŘI PODÍLE SPOJOVACHO KŘČKU JF VEDENO NAD SEROU V SOKI OVÝCH LÍSTÁCH S VÝJIMKOU LÚSEK POD OKNO

KDE JE VEDENO VOLNĚ.

- KONVEKTORY JSOU NA HORIZONTÁLNÍ ROZVODY NAPOJENY PŘÍPOJKAMI 18x1.

-STOUPAČKA "S" VEDENA V DRAŽCE VE ZDIVU ZAPENTOVÁNA.

ΒΟΥΛΟΝΤΕΣ ΤΑΚΕΥΤΕ ΣΑΝΟΚΑΡΤΟΝΙΑΝ ΟΒΙ ΚΑΝΕΜ (ΒΟΝ ΣΤΕΡΟΕΜ ΒΕΛΙΟΥ) Α ΒΟΥΛΟΝΤΕΣ ΠΕΝΕΝΕ ΝΕ ΤΡΙΝΙΤΑ ΙΝΟΥΧ

STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY TRUBICEMI NA BAZÍ PE (např. "TUBEX") tl. 10 mm

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| ING. PETR JIROVSKÝ NA SPRÁVEDLNOSTI 472 280 02 KOLÍN II tel : +420 774 829 059 e-mail : pejirovsky@sseznam.cz | | ING. PETR JIROVSKÝ ICO : +486 55 007 | | ING. PETR JIROVSKÝ MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78 - 280 02 KOLÍN | |
| FORMÁT 6 A4 | | INVESTOR | | 3. ZŠ KOLÍN, PROKOPA VELIKÉHO 633, KOLÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍHO KRČKU | |
| DATUM 02/2020 | | DISPOZICE | | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | |
| STAD. PROJ. DSR | | MĚŘITKO 1 : 50 | | Č. KOPIE | |
| UT - 01 | | ARCH. ČÍSLO | | | |