

STAVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:  
SKLADBA OD ETERIERU


ROLIE PVC SVAROVANÁ MECH KOTVENÁ K OSNĚ KONSTRUKCI 1,5 MM  
POLYSTYREN PSV S 25 %SPADOVÉ KLÍNY MIN 160MM  
PAROTĚSNÁ IZOLACE ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS 4 MM  
PENETRACE  
ŽELEZOBET. STR. KONSTRUKCE

TERASOVÉ ČÁSTI STŘECH S DLÁŽBOU LITOU VYBOURAT  
V RÁMCI VÝKRESU NAZNAČEN PROJEKTOVANÝ ROZSAH DLÁŽEB

POŠKOZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
STAVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z HLEDISKA SKLADBY JE V NÁVRHU NAVRŽENA SPRÁVNĚ. BOHUŽEL NEJSOU SPRÁVNĚ PROVEDENY TĚSNĚNÍ NAPOJENÍ KONSTRUKCE A DOCHÁZÍ K ZATEKÁNÍ.  
PRŮJEM PROKÁZAL NEVÝHODNÝ STAV STR. PLÁŠTĚ DOCHÁZÍ K ZATEKÁNÍ V MÍSTĚ UKONČOVÁNÍ POVRCHOVÉ HYDROIZOLACE, T.J. NAVAZOVÁNÍ NA STĚNY. ŠACHTY A T.D. DÁLĚ MÍSTY PORUŠENÍ NAPOJENÍ HYDROIZOLACÍ V PLOŠE SE ZATEKÁNÍ POD STŘEŠNÍ PLÁŠT.  
DLUHOTRAVJÍCÍ STAV S VLHKOSTNÍM POŠKOZENÍM DALŠÍCH TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH A PAROTĚSNÝCH VRSTEV STŘECHY.

NÁPRAVA:  
PROVEDENÁ MŮŽE VÝMĚNA CELÉHO PLÁŠTĚ OD NOSNÉ KONSTRUKCE VČ. PROVEDENÍ SPÁDÁVNÍ A NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY.

Poznámky:  
1. Projekt se zabývá opravou střešního pláště, budou vybourány veškeré nenosné skladby střešních souvrství a teras a omítky a izolace na stěnách, šachtách, výlezech a výlezech (u vysokých stěn s omítkou do výše 400 mm nad střešní rovinu, ostatní až po korunu stěny) stávající prvky ukončení šachet, výlezu a výlehu pokud možno zachovat, popřípadě sejmout a po opravě navrátit s napojením na nově provedenou hydroizolaci střešní a stěn.  
2. Prvky tlakovodu a dalších mž. sil budou sejmuty a po opravě obnoveny do původního stavu.



Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. Machovská 270, 190 14 Praha Klánovice 737 633 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz		<b>REVITALI</b> projektová kancelář		RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. M. Štěpánek Ing. J. Řezák Ing. M. Škoda		VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas Tel: 777 780 732 vlasek2@seznam.cz		DOKUMENTACE: D1.1	
ORIGINÁL: MÍSTO K		PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1037 – Výměna střešního pláště		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021009	
UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1037, 280 02 Kolín II		PROJEKT ČÁSTI: D1.1-STAVEBNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO: 1:100	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECH-PŮVODNÍ STAV+BOURÁNÍ		DATUM PROJEKTU: 06/2021		DATUM TISKU: 28.8.2021	
				ČÍSLO VÝKRESU: 2	