

Váš dopis zn.:
Ze dne: 12.11.2021

TIMAO s. r. o.
Pod Beránkou 2465/7
160 00 Praha 6

Spis. zn.: S- KHSSC 59411/2021
Č. j.: KHSSC 59411/2021

Vyřizuje: Černíková
Tel.: 310 014 422
E-mail: michaela.cernikova@khsstc.cz

Datum: 29.11.2021

Projektová dokumentace akce „**Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín IV**“ - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě Vaší žádosti v zastoupení stavebníka – **Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova 70, Kolín** - posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako orgán místně příslušný podle § 82 odst.1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení stavby „**Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín IV**“ v rozsahu právní úpravy provedené § 3 odst. 1 a § 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu toto **z á v a z n é s t a n o v í s k o :**

S předloženým návrhem projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení stavby „**Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín IV**“ **s e s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek :

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorků vody **z konce nových řadů D43 a B7**. Rozbory budou provedeny včetně odběru vzorků akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „**krácený**“ rozbor dle požadavku § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 4 odst. 7 vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve znění pozd. předpisů.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy **doklady o použitých materiálech** určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), ve znění pozd. předpisů.

Odůvodnění:

Dne 15.11.2021 byla doručena KHS k posouzení projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na výměnu vodovodu. Projekt zpracovali Ing. K. Kříž, Ph.D. a Ing. I. Pelánová, 10/2021, ID akce 210208.

Jedná s obnovu stávajícího příváděcího řadu LT DN 400 (D43) a rozvodného řadu LT DN 150 (B7), které budou vzájemně propojeny v délce 2,5 m. Realizovány budou z materiálu PE 100 RC, řad D43 v délce 397,3 m a řad B7 v délce 380,2 m; stávající vodovodní potrubí bude demontováno. V uzlových bodech v místě napojení na stávající vodovody budou vyměněny stávající armatury a tvarovky. U stávajícího vodovodu D44 bude obnovena i část potrubí (1,6 m); dále bude obnovena část řadu D54 v ul. Jeronýmova v délce 12,6 m. Veškeré řady budou uloženy v nezámrzné hloubce.

Projektová dokumentace byla posouzena z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví.

Dle § 3 odst.1 zákona ve spojení s § 4 odst. 7 vyhlášky 252, je třeba ověřit kvalitu vody po úpravě, proto byla dána podmínka č. 1. Podmínka č. 2 vychází z požadavků § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky 409.

Ing. Jana Motýlová

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okresy Kolín a Kutná Hora

Rozdělovník

Adresát DS

KHS Stč. kraje, ÚP Kolín – HOK