


ZÁSUVKOVÉ OKRUHY TAŽENY KABLEM CYKY-J 3x2,5 POD OMÍTKOU  
VÝŠKA ZÁSUVEK 40 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

SCHÉMA AREÁLU MŠ  
1:2000



LEGENDA MÍSTNOSTI			
Č.M.	NÁZEV	Plocha (m <sup>2</sup> )	Poř. osv./lx
1.01	VSTUPNÍ HALA	10.50	BA2 150
1.02	SCHODIŠTĚ	11.50	BA2 200
1.03	CHODBA	14.20	BA2 200
1.04	KOTELNA	6.70	BA2 200
1.05	UMÝVÁRNA PERSONAL	7.90	BA2 150
1.06	WC UČITELE	23.90	BA2 150
1.07	ŠATNA DĚTI	18.40	BA2 200
1.08	TRÍDA	2.98	BA2 500
1.09	UMÝVÁRNA DĚTI	14.00	BA2 200
1.10	KUCHYNKA	10.70	BA2 500
1.11	CHODBA	5.30	BA2 200
1.12	SKLAD	7.00	BA2 150
1.13	SKLAD	9.88	BA2 150
1.14	SKLAD	42.70	BA2 150

Stoupec 4 - Vliv nad rámec prostor NORMÁLNÍ uveden vliv.  
Zelené-prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červené - prostor zvlášť nebezpečný  
Stoupec 5 - Požadavek na mříž, osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

Výpracoval	Zlep. projektant	Test. kontrola	FILIPKA ALOIS
FIDLER	FIDLER	A. Pešout	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
FIDLER	Popis	Autorizace	TEL: 602 460 779, FAX: 602 460 779
FIDLER			E-mail: info@proje.cz
Investor			1 list A1
Město Kolín, Karlovo náměstí 47, Kolín			datum
Rekonstrukce elektrorozvodny			únor 2023
MŠ Bezručova 801, Kolín			účel
PAVILON 3 - 1.NP			Projekt pro realizaci
ZÁSUVKOVÉ OKRUHY			č. zakázky
			01023
			počet
			1
			archivní č.
			A01023
			č. výkresu
			1:50
			EL-01023-F03