


SVĚTELNÉ OKRUHY TAŽENY KABLEM CYK-J 3x1,5 (5x1,5) (5x1,5) POD OMÍTKOU  
VÝŠKA VYPÍNAČŮ 120 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

SCHÉMA AREÁLU MŠ  
1:2000



LEGENDA MÍSTNOSTI			
C.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	Vlivy
1.01	VSTUPNÍ HALA	10,50	BA2
1.02	SCHODIŠTĚ	11,50	BA2
1.03	CHODBA	14,20	BA2
1.04	KOTELNA	6,70	BA2
1.05	UMYVÁRNA PERSONÁL	7,90	BA2
1.06	WC UČITELÉ	23,90	BA2
1.07	ŠATNA DĚTI	18,40	BA2
1.08	TRIDA	2,98	BA2
1.09	UMYVÁRNA DĚTI	14,00	BA2
1.10	KUCHYŇKA	10,70	BA2
1.11	CHODBA	5,30	BA2
1.12	SKLAD	7,00	BA2
1.13	SKLAD	9,89	BA2
1.14	SKLAD	42,70	BA2

Stoupe 4 - Vliv nad rámec prostor NORMÁLNÍ, uveden vliv.  
Zelené-prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červené - prostor zvlášť nebezpečný  
Stoupe 5 - Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

Vypracoval	Zlep. projektant	Techn. kontrola
FIDLER	FIDLER	A. Pešout
Kořel	Pojedl	Princ
FIDLER		

Investor	Město Kolín, Karlovo náměstí 47, Kolín
Architekt	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
Objekt	MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN
Č. zakázky	01023
Podpis	3
archivní č.	A01023
Č. výkresu	EL-01023-F05

PAVILON 3 - 1.NP	
OSVĚTLENÍ+NO	
1:50	EL-01023-F05