

ŘEZ A-A'




ŘEZ B-B'



POZNÁMKA :

- | | |
|-----|--|
| - | - PŘED SANACÍ A PROVEDENÍM IZOLACE SE PROVEDE 2×NÁSTRÍK VĚŠKERÉHO OTLUČENÉHO ZDIVA PROSTŘEDKEM ESCOFLUAT A NÁSLEDNĚ OČISTÍ HRUBÝM KARTÁČEM |
| AQF | - INFUZNÍ CLONA NAVRTÁVKY 10-12cm OD SEBE Ø14mm UKONČIT 5-8cm PŘED KONCEM ŠÍŘE ZDI
OTVORY VYPLNIT PŘES INJEKTÁŽNÍ MNOŽDIKY AQUAFINem-F
- PRUH 20-30cm V OBLATI VRTŮ OPATŘIT MALTOU ASOCRET-M 30 A IZOLACE AQUAFIN-SULFATFEST |
| SM | - NÁSTRÍK THERMOPAL-SP 50% ZDIVA, NA IZOLACI 100% ZDIVA, SANAČNÍ OMÍTKA THERMOPAL-SR 24
A SANAČNÍ ŠTUK THERMOPAL-FS 33 |
| NHA | - VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI ZDIVA MALTOU ASOCRET-M30
- 2×IZOLAČNÍ HMOTA AQUAFIN-SULFATFEST |
| UL | - UKONČOVACÍ LIŠTA NOPOVÉ FOLIE CCA 100mm NAD TERÉNEM |

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div> AZ PROJECT spol. s r.o.</div> <div>Plynářská 830, 280 02 Kolín IV</div> <div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div> <div>Tel: 321 728 755</div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN			
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE			DATUM	04/2023
NÁVRH SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA I.NP			Č.ZAK.	CT23 - 05
			FORMÁT	2×A4
TOVÁRNÍ 45, 282 02 KOLÍN V, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 485				
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
ŘEZ A-A', B-B'			1:100	CT2305 - 03