


POZNÁMKA :

- PŘED SANACÍ A PROVEDENÍM IZOLACE SE PROVEDE 2×NÁSTŘÍK VEŠKERÉHO ZDIVA PROSTŘEDKEM ESCOFLUAT A NÁSLEDNĚ SE OČISTÍ ZDIVO HRUBÝM KARTÁČEM
- AQF - INFUZNÍ CLONA NAVRTÁVKY 10-12cm OD SEBE, Ø14mm, HLOUBKA VRTU O 5-8cm MENŠÍ NEŽ JE TLOUŠŤKA ZDIVA OTVORY VYPLNIT PŘES INJEKTÁŽNÍ HMOŽDINKY AQUAFINem-F
- PRUH 20-30cm V OBLATI VRTŮ OPATŘIT MALTOU ASOCRET-M 30 A IZOLACÍ AQUAFIN-SULFATFEST
- NHU - NÁTĚR AQUAFIN-F, AQUAFIN-SULFATFEST, CELOPLOŠNÉ VYPLNĚNÍ SPÁR ASOCRET-M30, 2×AQUAFIN-SULFATFEST
- SM1 - NÁSTŘÍK THERMOPAL-SP 50% ZDIVA, NA IZOLACI NHU 100% - 3,0kg/m², SANAČNÍ OMÍTKA THERMOPAL-SR 24 - 28,5kg/m² A SANAČNÍ ŠTUK THERMOPAL-FS 33 - 3kg/m² PROVEDENO NAD KERAMICKÝM OBKLADEM (v. 2 100)
- SM2 - NÁSTŘÍK THERMOPAL-SP 50% ZDIVA, NA IZOLACI NHU 100% - 3,0kg/m² A OMÍTKA ŠTUKOVÁ POD KERAMICKÝ OBKLAD
- SM3 - NÁSTŘÍK THERMOPAL-SP, NA IZOLACI NHU 100% - 3,0kg/m², SANAČNÍ OMÍTKA THERMOPAL-SR 24 - 28,5kg/m² A SANAČNÍ ŠTUK THERMOPAL-FS 33 - 3,0kg/m² NA CELOU PLOCHU
- SM4 - NÁSTŘÍK THERMOPAL-SP 50% ZDIVA - 3,5kg/m², SANAČNÍ OMÍTKA THERMOPAL-SR 24 - 19kg/m² A SANAČNÍ ŠTUK THERMOPAL-FS 33 - 3,0kg/m²
- NHA - OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI ZDIVA MALTOU ASOCRET-M30
- UTĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY ASOCRET-M 30 A QUAFIN-1K
- AQUAFIN-RB 400
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL.100mm + COMBIDIC-2K CLASSIC
- POD KERAMICKÝ OBKLAD NEBUDE POUŽITA SANAČNÍ OMÍTKA.
SANAČNÍ OMÍTKA BUDE POUŽITA OD KONCE OBKLADEU KE STROPU
- SANAČNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÉHO NÁVRHU FIRMY SCHOMBURG - VIZ PŘÍLOHA PD



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>AZPROJECT spol. s r.o.</div> <div>Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV</div> <div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div> <div>Tel: 321 728 755</div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MĚÚ KOLÍN			
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE <div>KOLÍN, POLEPSKÁ 550 - UBYTOVNA</div> <div>SANACE ZDIVA A VYBUDOVÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ</div> <div>POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242</div>			DATUM	01/2023
			Č.ZAK.	CT23 - 04
			FORMÁT	2×A4
OBSAH <div>SANACE ZDIVA - PŮDORYS I.PP (-2,850)</div>			MĚŘITKO	Č.VÝKRESU
			1:100	CT2304 - 06