



## Z P R Á V A

### o provedení kontrol komínových průduchů kamerovým systémem

Číslo zprávy: 124/2023

Datum vystavení zprávy: 9. 2. 2023

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma: Martin CEPEK – Kominictví

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 015 62 908

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:

**Město Kolín – OSBN, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín I**

Adresa kontrolovaného objektu: **Kolín, Polepská 550 – městská ubytovna**

Datum provedení: 9. 2. 2023

Specifikace kamerového systému:

Byla provedena pasportizace komínů. V objektu se nachází 18 stávajících průduchů.

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola:

#### Komín č.1

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch je plně průchodný, délka cca. 15 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.2

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch je plně průchodný, délka cca. 15 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.3

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch je plně průchodný, délka cca. 15 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.4

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch je plně průchodný, délka cca. 15 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.5

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 4,3 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.6

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 6 m.  
Komínový průduch má v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.7

Vícevrstvý vložkovaný zděný komín. Průduch komína tvoří hliníková vložka DN 125 mm.  
Komínový průduch je plně průchodný, celková délka cca. 15 m.  
Komínový průduch má v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.8

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 10 m.  
Komínový průduch má v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.9

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 7 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.10

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 5 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.11

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 1,2 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.12

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 3,5 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.13

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 9,5 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.14

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch je plně průchodný, celková délka cca. 15 m.  
Komínový průduch nemá v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.15

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 5,1 m.  
Komínový průduch má v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.16

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 6,5 m.  
Komínový průduch má v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.17

Jednovrstvý zděný komín DN 150x150 mm, bez vložky.  
Komínový průduch není plně průchodný, ucpán v cca. 8,5 m.  
Komínový průduch má v patě komína komínová dvířka.

#### Komín č.18

Vícevrstvý vložkovaný zděný komín. Průduch komína tvoří hliníková vložka DN 125 mm.  
Komínový průduch je plně průchodný, celková délka cca. 15 m.  
Komínový průduch má v patě komína komínová dvířka.

Převzal: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

